

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732
Datum: vrijdag 27 februari 2026 18:13:20
Bijlagen:
[image001.png](#)
[image002.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image008.png](#)
[image009.png](#)
[image003.png](#)

Ha 5.1.2.e

Dat klopt, in de onderstaande tabel vegen ze dat een beetje op één hoop:

Tabel 13.1 Overzicht in te nemen afvalstoffen

Euralcode	Omschrijving afvalstof conform Eural (bewerkingen die eraan kunnen plaatsvinden)	Capaciteit [ton/jaar]	Maximale opslagcapaciteit [ton]
02.01.10, 15.01.04, 16.01.17, 16.01.18, 17.04.01 v/m 17.04.07, 19.12.02, 19.12.03, 20.01.40	Ferro en non-ferro metalen, Metaalafval, Metalen verpakking, ferrometalen, non-ferrometalen, koper, brons, messing, aluminium, lood, zink, ijzer en staal, tin, gemengde metalen, metalen (opslag, overslag, sorteren en knippen)	2.000 1.000	200
17.04.11	Kunststofgeïsoleerde kabelrestanten (opslag, overslag, sorteren, pellen, strippen, evt. malen en scheiden)		
17.04.10*	Papiergeïsoleerde kabelrestanten (opslag, overslag, sorteren, pellen en knippen)	500	
16.06.01*	Loodaccu's (opslag, overslag)		
16.06.02*, 16.06.03*, 16.06.05	Overige batterijen en accu's zoals: NiCd-batterijen, kwikhoudende batterijen (opslag, overslag)	200	25 50
n.v.t.	Onverhoeds aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen die niet worden geaccepteerd doch worden aangetroffen in geaccepteerde vrachten, (bijvoorbeeld: ongereinigde verpakkingen van verf, lithium ion batterijen, etc.) (wordt niet geaccepteerd, enkel tijdelijk opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker)	-	
Totale capaciteit		2.500 ton	225 ton

Houdt feitelijk in dat ze inderdaad gelijktijdig 50 ton aan batterijen zouden kunnen opslaan. Wat loodaccu's betreft is er vooral een risico voor het vrijkomen van de zure vloeistof of gel die in de accu's zit, niet snel brand. Wat betreft kwikhoudende batterijen is de elektrolyt ook vaak een basische stof. Bij nikkel-cadmium batterijen is niet zozeer de elektrolyt een probleem, maar de giftige cadmium. Van geen van deze batterijen wordt je dus blij, maar brandgevaar is mogelijk wanneer veel kleine batterijen bij elkaar worden gegooid. Het grootste risico is echter de mogelijke bodemvervuiling, in mijn beleving. Daarom mijn antwoord zoals verwoord in mijn advies.

Een aparte opslagvoorziening is daarom zeker een aanbeveling, vooral in combinatie met de vermiculiet waarin de kleine batterijen bewaard kunnen worden, en zo vrijgehouden worden van brandbare opslag zoals de isolatiesteren van de bekabeling waar het in de aanvraag over gaat. Ik kan het op geen enkele juridische grond eisen, hooguit zou je dan op basis van de zorgplicht uitkomen.

Mocht je deze uitleg nog te summier vinden, bel me dan nog even in de loop van volgende week.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

adviseur Risicobeheersing
team Industriële veiligheid



BRANDWEER
Zuid-Holland Zuid



Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, bezoekadres: in overleg
E 5.1.2.e @vrzhz.nl T 5.1.2.e www.zhzeilig.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>

Verzonden: vrijdag 27 februari 2026 17:43

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>

Onderwerp: Re: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Hoi 5.1.2.e

De (mogelijke) opslag van Lithium-ion batterijen is maximaal 30 kilo, echter hebben ze ruimte voor 50 ton opslagcapaciteit voor NiCd, kwik en lood batterijen. Dat is toch wel veel. Ik neem aan dat zie hier wel maatregelen voor moeten nemen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Vergunningverlener
Unit Omgevingsbeheer

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding? Kijk dan op <https://www.ozhz.nl/vergunningenmeldingen/>

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Johan de Wiltstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleenen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>

Verzonden: vrijdag 27 februari 2026 15:09

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>

Onderwerp: RE: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Ha 5.1.2.e

Top, als ze vragen hebben over ons advies zet je die maar naar ons door. Een aparte opslagvoorziening kan ik niet eisen, maar is uiteraard wel verstandig. Het ging in dit geval voor zover ik nog weet over dusdanig kleine hoeveelheden, dat het ook niet echt relevant is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

adviseur Risicobeheersing
team Industriële veiligheid



BRANDWEER
Zuid-Holland Zuid



Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, bezoekadres: in overleg
E 5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl> 5.1.2.e .www.zhveilig.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Verzonden: vrijdag 27 februari 2026 14:50
5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>
Onderwerp: Re: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Hoi 5.1.2.e

Ik heb de opmerkingen in het advies uitgezet naar het bedrijf. Het bedrijf geeft aan dat de batterijen niet worden bewerkt en verwerkt en dat er geen andere opslagvoorziening is voor de andere batterijtypen dan Lithium-ion. Je gaf aan in het advies dat NiCd-batterijen ook kunnen zorgen voor een ontstekingsbron. Zou je stellen dat een aparte opslagvoorziening wel een harde eis is voor de opslag van de batterijen? Zo ja, dan koppelen we dit terug aan het bedrijf.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Vergunningverlener
Unit Omgevingsbeheer

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding? Kijk dan op <https://www.ozhz.nl/vergunningenmeldingen/>

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>
Verzonden: maandag 2 februari 2026 16:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Onderwerp: RE: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Voor jouw beeld; dit is wat ik zie. Het onderste document is mijn advies. Als er een kink in de kabel zit moeten onze ICT'ers er iets mee, dus als je gebreken merkt hoor ik die graag!

SAM-211732		Opslag afvalstoffen batterijen en accu's (initiator OZHZ)		VRZHZ-2025-00005117	
Actieverzoeken	in SWF	Toegevoegd	Bestandsnaam		
Documenten					
Samenwerking	04-12-2025	OZHZ	Renvooi behorend bij de aanvraag, kenmerk NB60240115.R005-0		✓
Notificaties	04-12-2025	OZHZ	B01_Situatieschets.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	Toelichting.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	000-B05_Besluit mer-beoordeling.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit , veranderen van activiteiten.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	B05_Besluit mer-beoordeling.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	B02_Terreinindeling.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	Situatieschets d.d. 15-10-2025		✓
	04-12-2025	OZHZ	verzoek.xml		✓
	04-12-2025	OZHZ	Terreinindeling d.d. 11-04-2024		✓
	04-12-2025	OZHZ	B03_Renvooi.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	B04_A&V beleid.pdf		✓
	04-12-2025	OZHZ	verzoek.pdf		✓
	10-12-2025	VR Zuid-Holland Zuid	251210 advies VRZHZ Van Vark Nijverheidsweg 93 Dordrecht.pdf		✓

Lijst bijwerken | Delen vanuit VRZHZ-2025-00005117 | Doorzetten naar VRZHZ-2025-00005117

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Verzonden: maandag 2 februari 2026 16:06
5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>
Onderwerp: Re: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Hoi 5.1.2.e

Bedankt voor het advies! Ik had nog in het SWF-verzoek gekeken, maar daar kon ik het niet vinden. Misschien niet goed doorgelopen.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>
Verzonden: maandag 2 februari 2026 15:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Onderwerp: FW: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e ik heb het even gecontroleerd. Ons advies heb ik bij de documenten in de samenwerkingsruimte gezet en de zaak afgehandeld. 5.1.2.e

5.1.2.e
Voor alle zekerheid heb ik hem nogmaals even toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

adviseur Risicobeheersing
team Industriële veiligheid



BRANDWEER
Zuid-Holland Zuid



Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, bezoekadres: in overleg
E r.alblas@vrzhz.nl | T 06 22 680 521 | www.zhveilig.nl

Van: omgevingsvergunning <5.1.2.e@brw.vrzhz.nl>

Verzonden: maandag 2 februari 2026 15:41

5.1.2.e <5.1.2.e@vrzhz.nl>

Onderwerp: FW: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht SAM-211732

Hoi 5.1.2.e

Ik zag je naam bij deze zaak: VRZH-2025-00005117

Zie onderstaande vraag van 5.1.2.e zou je hem/haar willen antwoorden?

Bedankt alvast.

Groet, 5.1.2.e

Afdeling Risicobeheersing



>> **Onze kernwaarden: betrokken, deskundig, samenwerkingsgericht en daadkrachtig.**

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | Prof. Kohrnstammlaan 10, 3312 KL Dordrecht | Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht
| m 5.1.2.e | e 5.1.2.e@brw.vrzhz.nl | w www.zhveilig.nl | [@VRZH](https://www.vrzhz.nl) | [mVRZH](https://www.vrzhz.nl)

Werkdagen: ma,di,do,vr

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>

Verzonden: maandag 2 februari 2026 15:16

Aan: omgevingsvergunning <omgevingsvergunning@brw.vrzhz.nl>

Onderwerp: SWF Nijverheidstraat 93 te Dordrecht

Goedemiddag,

Op 4 december 2025 heb ik een SWF-verzoek uitgezet voor de aanvraag van Van Vark Bedrijfsdiensten aan de Nijverheidstraat 93 te Dordrecht. Hebben jullie deze in goede orde ontvangen. Wanneer kan ik advies verwachten voor dit verzoek?

Alvast bedankt voor het controleren!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Vergunningverlener
Unit Omgevingsbeheer

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding? Kijk dan op <https://www.ozhz.nl/vergunningenmeldingen/>

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag



Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

g.stigte@ozhz.nl

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleenen.