1 Inleiding

In deze bijlage worden enkele aanvullende veranderingen van de activiteiten met onbrandbare ADR 8 stoffen (zoals genoemd in de brief d.d. 8 september 2026) binnen het bedrijf van Cérélia Netherlands B.V. (hierna: Cérélia), gevestigd aan de Baanhoek 186 te Sliedrecht, nader toegelicht.

1.1 Algemene beschrijving milieubelastende activiteiten

De inrichting van Cérélia te Sliedrecht is een levensmiddelenbedrijf wat gemaksvoeding produceert en verkoopt aan retail en horeca. De inrichting bestaat uit een productiefaciliteit en kantoor.
De productieprocessen laten zich niet eenduidig vergelijken met één bepaalde bedrijfstak. Productbereiding lijkt het meeste op processen die in de zuivel te vinden zijn. De verdere processtappen lijken meer op die van een industriële bakkerij.
Als marktleider in Nederland en één van de grootste producenten in Europa, ontwikkelt en produceert het bedrijf pannenkoeken, poffertjes en pancakes en aanverwante producten voor de consumentenmarkt. Een substantieel deel van het productassortiment bestaat uit koelvers, beperkt houdbaar product.

1.2 Vergunde situatie en Omgevingswet

Bij besluit van 9 mei 2025, kenmerk Z2023-00000292, heeft het college van Burgemeester en wethouders van Sliedrecht aan Cérélia een, de gehele inrichting omvattende revisievergunning ingevolge de Wabo verleend. De fabriek bevat een IPPC-installatie zoals bedoeld in categorie 6.4 onder b van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Volgens de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet valt de hoofdactiviteit onder een milieubelastende activiteit (MBA) uit paragraaf 3.4.8 voedingsmiddelenindustrie van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). Deze activiteit is vergunningplichtig vanwege de aanwezige IPPC-installatie volgens artikel 3.129 uit het Bal.
Aangezien er geen sprake is van een complex bedrijf zoals bedoeld in afdeling 3.3 van het Bal is de gemeente Sliedrecht het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor het bedrijf.

Cérélia zal de vergunde opslagen van onbrandbare/niet brandonderhoudende ADR 8 VG II of III in de vergunde ruimten T001 en T002 verplaatsen naar het nieuwe gebouw van de waterzuivering, ruimte 0002 (in een maximale hoeveelheid opslag 10 ton).
Daarnaast wordt op de begane grond van het hoofdgebouw in ruimte 0.65 een nieuwe extra opslagvoorziening gerealiseerd voor onbrandbare/niet brandonderhoudende ADR 8 VG II of III in een hoeveelheid van maximaal 10 ton.

Door de OZHZ is aanvankelijk in een brief d.d. 12 augustus 2026 aangegeven dat deze opslagen meldingsplichtig zijn volgens art. 4.1005 van het Bal. Om deze reden is in eerste instantie (26-8-2026) een melding ingediend. Later is dit punt door de OZHZ gecorrigeerd en aangegeven dat er toch sprake is van een vergunningplichtige situatie omdat deze activiteiten als functioneel ondersteunend worden beschouwd aan de IPPC-installatie (hoofdactiviteit). Om deze reden wordt hiervoor nu deze aanvulling op de aanvraag ingediend. Alhoewel de gewijzigde activiteiten vergunningplichtig zijn dient er wel voldaan te worden aan de relevante voorschriften uit par 3.2.9 (art 3.29) van het Bal.

2 Niet-technische samenvatting veranderingen

Met deze aanvulling worden de volgende wijzigingen aangevraagd:

1. De vergunde opslagen van onbrandbare/niet brandonderhoudende ADR 8 van verpakkingsgroep (VG) II of III in de vergunde ruimten T001 en T002 worden verplaatst naar het nieuwe gebouw van de waterzuivering (ruimte 0002) op het buitenterrein. Er is sprake van een opslaglocatie waarbij in totaal een maximale hoeveelheid opslag 10 ton wordt opgeslagen. Naast volle verpakkingen is het ook mogelijk dat lege, ongereinigde verpakkingen worden opgeslagen van dezelfde klasse.
2. Op de begane grond van het hoofdgebouw in ruimte 0.65 wordt een nieuwe extra opslagvoorziening gerealiseerd voor onbrandbare/niet brandonderhoudende ADR 8 VG II of III in een hoeveelheid van maximaal 10 ton. Naast volle verpakkingen is het ook mogelijk dat lege, ongereinigde verpakkingen worden opgeslagen van dezelfde klasse.

Voorgaande veranderingen worden in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.
Op de tekeningen in bijlage B10 zijn de nieuwe opslaglocaties op de situatietekening en plattegronden aangeduid.

3 Veranderingen

3.1 Vervanging/verplaatsing bestaande opslagen van onbrandbare ADR 8 VG III van T001/T002 naar waterzuiveringsruimte 0002

Volgens bijlage B14 van de aanvraag om revisievergunning d.d. 26 augustus 2023 (de vergunning zelf is verleend op 9 mei 2025) zijn in de (voormalige) waterzuiveringsruimte T001 en (voormalige) Romneyloods T002 opslagen aanwezig van respectievelijk 3.000 en 6.000 liter onbrandbare of niet-brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar. Vanwege de verbouwing en herinrichting van het terrein de afgelopen paar jaar zijn deze opslagplaatsen zoals aangegeven in B14 komen te vervallen. Deze stoffen zijn nu ondergebracht op de begane grond van het nieuwe waterzuiveringsgebouw (ruimte 0002) en samengevoegd tot één opslagvoorziening van in totaal maximaal 10 ton (of 10.000 liter).

De coördinaten van deze opslagplaats/opslagvoorziening (noord-westhoek) zijn: 110057, 426598.

In deze opslagplaats/opslagvoorziening worden ten hoogste 10 ton goederen opgeslagen die voldoen aan de volgende samenstelling: "*…uitsluitend onbrandbare of niet-brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, en/of ADR-klasse 9 zijn…*" (deze definitie is conform vs 3.2.11 van de PGS 15:2021).
In deze opslagplaats zal zowel volle als lege emballage worden geplaatst. Het betreft uitsluitend of in hoofdzaak IBC's. Volle IBC's tellen voor 1.000 liter mee. Lege, ongereinigde IBC's zullen (worst case) meegeteld worden met een inhoud van 25 liter. De totale hoeveelheid stoffen in de opslagplaats zal nooit meer dan 10 ton bedragen.

Voorbeeld: in de nieuwe opslagvoorziening kunnen bijvoorbeeld 9 volle IBC's staan en maximaal 40 lege IBC's. Andere combinaties zijn uiteraard ook mogelijk.

T.b.v. de productopvang wordt overeenkomstig vs. 3.6.1 van de PGS 15:2021 voorzien in een vloeistofopvang van 1.100 liter onder deze opslagvoorziening.
Aangezien er sprake is van uitsluitend onbrandbare of niet-brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen en deze stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar zijn,

heeft de opslagplaats geen WBDBO, maar is deze geplaatst in een grotere ruimte (brandcompartiment) waar ook andere materialen worden opgeslagen. Overeenkomstig vs. 3.2.12 van de PGS 15:2021 wordt om elk opslagvak een vrije ruimte van 2 m aangehouden tot andere activiteiten. Tevens kan worden voldaan aan vs. 3.2.13 van de PGS 15:2021 (de opslagvoorziening is niet gelegen in een vluchtroute en belemmert deze ook niet).

Op grond van het Bal, artikel 4.1008 gelden in de basis externe afstandseisen, echter op grond van artikel 4.1010 zijn deze eisen niet van toepassing op de onbrandbare ADR 8 stoffen van VG II of III waar in deze aanvraag sprake van is.

T.a.v. het aspect bodem is er sprake van lekbakken die geplaatst zijn boven een aaneengesloten betonnen vloer. Ook is er aandacht voor geschikte en gesloten verpakking en is de specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee is er sprake van een voldoende bodembescherming volgens de BB-CVM (cvm-nr I/II, tabel 3.3.2).

3.2 Nieuwe opslagruimte onbrandbare ADR 8 VG III in ruimte 0.65 (begane grond)

Vanwege wijzigingen in de classificering van bepaalde grondstoffen is de situatie van aanwezigheid van onbrandbare ADR 8 stoffen van VG III de laatste jaren langzaam toegenomen binnen Cérélia. Door de leverancier wordt wel nader onderzoek gedaan naar de exacte corrosiviteit van bepaalde stoffen hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat voor bepaalde stoffen deze classificering in de nabije toekomst weer zal vervallen. Omdat de onderzoekstijd langer duurt dan beschikbaar en de uitkomst ook nog niet volledig zeker is, betekent dit dat Cérélia een extra opslagplaats nodig heeft voor deze onbrandbare ADR 8 stoffen van VG III. Hiervoor is inpandig een locatie gevonden die kan voldoen aan de voorwaarden uit de PGS 15:2021. Deze is gelegen in ruimte 0.65 (begane grond).

De coördinaten van de opslagplaats/opslagvoorziening (zuid-oosthoek) zijn: 110076, 426470.

In deze opslagplaats worden ten hoogste 10 ton goederen opgeslagen die voldoen aan de volgende samenstelling: "*…uitsluitend onbrandbare of niet-brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en deze stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, en/of ADR-klasse 9 zijn*" (deze definitie is conform vs 3.2.11 van de PGS 15:2021).
In deze opslagplaats zal zowel volle als lege emballage worden geplaatst. Het betreft uitsluitend of in hoofdzaak IBC's. Volle IBC's tellen voor 1.000 liter mee. Lege, ongereinigde IBC's zullen (worst case) meegeteld worden met een inhoud van 25 liter. De totale hoeveelheid stoffen in de opslagplaats zal nooit meer dan 10 ton bedragen.

Voorbeeld: in de nieuwe opslagvoorziening kunnen bijvoorbeeld 9 volle IBC's staan en maximaal 40 lege IBC's.

T.b.v. de productopvang wordt overeenkomstig vs. 3.6.1 van de PGS 15:2021 voorzien in een vloeistofopvang van 1.100 liter onder deze opslagvoorziening.
Aangezien er sprake is van uitsluitend onbrandbare of niet-brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen en deze stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar zijn, heeft de opslagplaats geen WBDBO, maar is deze geplaatst in een grotere ruimte (brandcompartiment) waar ook andere materialen worden opgeslagen. Overeenkomstig vs. 3.2.12 van de PGS 15:2021 wordt een vrije ruimte van 2 m aangehouden tot andere activiteiten. Tevens kan worden voldaan aan vs 3.2.13 van de PGS 15:2021 (de opslagvoorziening is niet gelegen in een vluchtroute en belemmert deze ook niet).

Op grond van het Bal, artikel 4.1008 gelden in de basis externe afstandseisen, echter op grond van artikel 4.1010 zijn deze eisen niet van toepassing op de onbrandbare ADR 8 stoffen van VG II of III waar in deze aanvraag sprake van is.

T.a.v. het aspect bodem is er sprake van lekbakken die geplaatst zijn boven een aaneengesloten betonnen vloer. Ook is er aandacht voor geschikte en gesloten verpakking en is de specifieke zorgplicht van toepassing. Hiermee is er sprake van een voldoende bodembescherming volgens de BB-CVM (cvm-nr I/II, tabel 3.3.2).