

Installatiecertificaat

BRL-K903:07

Registratienummer
100400224

Opdrachtgever

Stokvis Equipment BV
Bergweidedijk 7
7418 AB Deventer

Installateur

Van den Hoek Installatietechniek B.V.
Melkrijder 15 a
3861 SG NIJKERK GLD
Tel: 5.1.2.e
Fax: 5.1.2.e
Email: info@tank-installatie.nl

Plaats van inrichting

Schenk Papendrecht BV
Burgemeester Keljzerweg 6
3352 AR Papendrecht

Uitvoerder

5.1.2.e

Validatie

5.1.2.e

Datum uitvoering

16-04-10 t/m 22-04-10

Opleverdatum

09-08-2010

Hoofdgebleed: B

Tank nr	Producent	Tank nummer	Inhoud in m3	Product handelsnaam	Product VMS categorie	Herkeur jaar
1	De Blesse	37070	60	diesel	branbaar	2025
2	De Blesse	37070	20	euro 95	licht ontvlambaar	2025

Bodemweerstandsmeting

Diepte (m)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Boring	Waarden	in Ohm.m						
1	90	95	80					

Opmerkingen:

Ism KIWA 15 jaarlijkse keuring. Na goed keur tanken OVB vernieuwd.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving Indien:
Naast het installatiecertificaat ook een tankcertificaat is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.
Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Datum: 9-8-2010

Pagina 1 van 2

Registratienummer

100400224



Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 5.1.2.e
Telefax 5.1.2.e
Internet www.kiwa.nl

Installatiecertificaat

BRL-K903:07

Registratienummer

100400224

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden	: Herkeuring KIWA rapportnr. R10118EMU-02
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Enkelwandig
Tankcoating (inwendig)	: Nee
Tankcoating (uitwendig)	: Epoxy
Leidingsituatie	: Ondergronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fitwerk
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingcoating	: PE
Persleidingen	: Nee
Mantelbuis	: Nee
Bodemweerstandmeting	: Uitgevoerd KIWA rapportnr. R10118EMU-02
Kathodische Bescherming	: Aanwezig
Antihevelklep	: NVT
Dampretour appendages	: Ja
Vulpuntbak	: Ja, geïntegreerd in vloeiستofdicht
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636 : OPD Master. GP1130975-GP1122807
Tankbak	: NVT
Lekdetectiesysteem	: Nee
Lekdetectiemedium	: NVT
Niveau meetsysteem	: NVT
Verklaring ontwerpbeoordeling	: NVT
Afwijkingen	: Nee
Explosiegeveiligheidsdocument	: NVT
Over-/onderdrukveiligheden	: Nee

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903:07.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903:07.

Wenken voor de afnemer

Bij het ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een tankcertificaat is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903. Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Datum: 9-8-2010

Pagina 2 van 2

Registratienummer

100400224



Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 51.20
Telefax 51.20
Internet www.kiwa.nl

Tankcertificaat

Betreffende stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten



Partner for progress

Opdrachtgever

Van den Hart-Installatie B.V.
Sikhoestlaan 7
5015 HT TILBURG

Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

Telefoon 5.1.2.e

Telefax 5.1.2.e

Internet www.kiwa.nl

E-mail 5.1.2.e@kiwa.nl

Exemplaar certificaat

blauw

geel

groen

rose

wit

Bestemd voor

gemeente

eigenaar

opdrachtgever

fabrikant

Kiwa N.V.

Plaats van inrichting

tank is verzonden aan (volledige naam en adres)

Schenk - transport B.V.

Burgemeester Kuyperlaan

5411 NC

Datum

verzonden op

20/08/2003

Registratie

nummer van certificaat

112268

Gegevens van de tank

☒ ondergronds

☒ horizontaal

☐ bovengronds

☐ vertikaal

☒ enkelwandig

☒ compartiment

☐ dubbelwandig

☒ BRLK 7.7/03

tank:

☒ staal

☐ roestvaststaal

tankbekleding

uitwendig:

☐ epoxy

☒ bitumen

☐

inwendig:

☐ epoxy

☐

nominale

inhoud in liters

uitwendige

breedte/dia' in cm

lengte in mm

hoogte in mm

nummer
van de tank

80.000 *

300

11.950

3707

Opmerkingen

* 0,001% bitumen in 6/2003

Wenken voor de
de afnemer
op achterzijde
certificaat

Verklaring van Kiwa

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen
vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen,
de heer ing. 5.1.2.e dat het met ingang van

1 augustus 1992

aan

Tank- en Apparatenbouw De Blesse B.V.

Rijswijk,

gevestigd te

Konijnebergen 1, 8397 5.1.2.e

Telefoon 5.1.2.e

Telefax 5.1.2.e

Kiwa N.V.

5.1.2.e

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf
tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland stalen tanks
voor ondergrondse en bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen
onder Kiwa-keur te leveren.

(5.1.2.e)

Doorhalen hetgeen niet van toepassing is



Erkend door de
Raad voor de Certificatie

Handelsregister
Haaglanden, nr. 27039108

TOTAL P.02