

2.5.064.DN

nr. 1280/14 H.W.

G E M E E N T E D O R D R E C H T

Dossier  
afschrift: - Verreker  
- arbeidsinsp.  
- DOWS  
- CVP  
- DEB  
- cdt. brandwaer  
- TMD

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT;

gelezen het verzoek d.d. 9 december 1975 van N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, gevestigd Alexanderstraat 16 te 's-Gravenhage en zaak doende Baanhoekweg ongenummerd te Dordrecht, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het uitbreiden en wijzigen van een 150 kV-schakelstation waarbij elektromotoren worden gebezigd met een gezamenlijk vermogen van 217 pk alsmede een verbrandingsmotor met een vermogen van 155 pk, waarbij 99 elektromotoren worden gebezigd met een gezamenlijk vermogen van 35,4 pk, op het perceel Baanhoekweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie R nr. 1828;

overwegende

dat uit de op 26 augustus 1976 in afschrift ontvangen verklaring als bedoeld bij artikel 35 bis van de Veiligheidswet 1934 van het hoofd van het derde distrikt van de Arbeidsinspectie blijkt dat de Veiligheidswet 1934 op de inrichting van toepassing is en de inrichting zal voldoen aan de voorschriften;

overwegende

dat blijkens het proces-verbaal van de openbare zitting gehouden op 20 september 1976 geen mondeling bezwaar is ingebracht;

gezien

de akkoordverklaring van het hoofd van het derde distrikt van de Arbeidsinspectie, welke tot stand is gekomen door toepassing van artikel 18, lid 2, laatste zin der Hinderwet;

gelet op de artikelen 12, 14, 17 en 18 van de Hinderwet;

b e s l u i t e n :

aan N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland voornoemd, de gevraagde vergunning te verlenen onder de volgende voorwaarden:


X

1. de betonkonstruktie onder de transformator- en spoelcellen moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de bodem met de wanden een vloeistofdichte kelder vormen, welke de gehele vloeistofinhoud van een transformator- of spoelcel kan bevatten;
2. de kelders moeten zijn afgedekt door een grindbed met een laagdikte van 20 cm en moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat in geval van een calamiteit alle olie via het grindbed in de kelders wordt afgevoerd;
3. het hemelwater moet uit de kelders worden afgevoerd door leidingen, waarin buiten en zo dicht mogelijk bij de kelderfundaties een afsluiter is aangebracht; de afsluiters moeten gesloten worden gehouden en mogen slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend; er mag geen olie op open water of in het openbaar riool worden afgevoerd;
4. op het open terrein nabij de transformator- en spoelcellen moet een poederbluswagen met een inhoud van ten minste 50 kg blusmiddel aanwezig zijn;
5. het blusmiddel moet onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn;
6. het door de inrichting geproduceerde equivalente geluiddrukkniveau mag, gemeten en beoordeeld volgens ISO-aanbeveling R 1996 van 1971 niet meer bedragen dan:
  - 35 dB(A) ter hoogte van de woningen aan de Schipbeekstraat in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur;
  - 40 dB(A) ter hoogte van de woningen aan de Schipbeekstraat in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 45 dB(A) ter hoogte van de woningen aan de Schipbeekstraat in de overige uren;onder het geproduceerde equivalente geluiddrukkniveau is onder meer begrepen het geluiddrukkniveau veroorzaakt door:
  - het gebruik van werktuigen, machines, toestellen en installaties;
  - het verrichten van werkzaamheden, waaronder laad- en loswerkzaamheden;
  - het gebruik van muziekautomaten, radio's en omroepinstallaties;

7. de elektrische installatie moet zodanig zijn, dat geen storing optreedt in de radio- of televisieontvangst;
8. de inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren.

DORDRECHT, 10 mei 1977

VR BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT  
de secretaris de burgemeester



Verzonden op: 20 mei 1977

Beroep: Binnen twintig dagen na dagtekening der verzending van deze beschikking kunt u bij een tot H.M. de Koningin gericht beroepschrift daartegen in beroep komen. Het beroepschrift dient u bij ons in te dienen.

© 1980 by [illegible]

© 1980 by [illegible]  
[illegible]  
[illegible]