Vamea B.V.
Postbus 18561
2502EN Den Haag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
T.a.v. 5.1.2.e
Johan de Wittstraat 140
3311KJ Dordrecht

Datum: 8 oktober 2025
Betreft: Antwoorden openstaande vragen KPN 9587, Rivierdijk te Sliedrecht.

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons mail-contact op 29 september 2025, ontvangt u hierbij de gevraagde antwoorden.

- Het opgenomen zendvermogen van de zendinstallatie;
  - Het totaal opgenomen vermogen van de gehele installatie is ongeveer 31 kVA. Het uitgezonden vermogen per antenne is:
    - ✓ TxA1 890 Watt
    - ✓ TxA2 910 Watt
    - ✓ TxA3 880 Watt
    - ✓ TxA4 1280 Watt
    - ✓ TxA5 1010 Watt

- Een overzicht van de activiteiten die u ter plaatse uitoefent. Het gaat daarbij ook om het zendhuis, de eventuele opslag van brandstoffen voor een noodaggregaat
  - Activiteit is verzenden van DVB-T2 signaal. (Digitale Televisie) Dit signaal komt binnen via glasvezel, wordt omgezet in een radiosignaal in de zenders aan de voet van de mast en wordt uitgezonden via de DVB antennes in de mast.

- Verzoek om daarbij aan te geven wat de inhoud van de opslag is en het soort brandstof;
  - Noodstroomaggregaat: Opslag dieselbrandstof in de daarvoor geschikte dubbelwandige tank: inhoud 290 liter.

- Geef ook aan welke veranderingen sinds de verleende vergunningen zijn doorgevoerd;
  - Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de eerder verleende vergunning.

Een actuele plattegrondtekening van installaties en voorzieningen
  - Zie bijgevoegde tekeningen.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e