Van: 5.1.2.e (5.1.2.e @borsboom.nl)
Verstuurd: Mon, 19 Oct 2026 15:33:40 +0200
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Hi 5.1.2.e

We hebben het advies bekeken en we gaan hiermee akkoord.

Hebben jullie hierbij nog iets van ons nodig?

Met vriendelijke groet / Kind regards,
5.1.2.e

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V.
Spoorlaan 7 | 2495 AL Den Haag
5.1.2.e | www.bemaling.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2026 14:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Beste 5.1.2.e

Dank voor uw terugkoppeling.
Het opstellen van de maatwerkvoorschriften hangt af van een aantal zaken.
Het advies van het waterschap is daarbij belangrijk.
De voorschriften die het waterschap adviseert, nemen wij mee in het maatwerk. In de bijlage vindt u dit advies nogmaals.
Wij horen graag van u of deze voorschriften voor u uitvoerbaar zijn.
Als dat zo is, kunnen wij deze opnemen in het voornemen voor de maatwerkvoorschriften.

In de brief staat ook dat u twee weken de tijd heeft om een zienswijze in te dienen.
U kunt hiervan gebruikmaken als u het niet eens bent met het voornemen.

Wij verzoeken u om na ontvangst van de brief zo snel mogelijk aan te geven of u een zienswijze wilt indienen.
Op basis daarvan kunnen wij het definitieve besluit over de maatwerkvoorschriften opstellen.

Als het proces voorspoedig verloopt, verwachten wij de maatwerkvoorschriften binnen ongeveer drie weken naar u te kunnen versturen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Junior Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5.1.2.e de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
Verzonden: Maandag, 19 Oktober, 2026 12:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Onderwerp: RE: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde 5.1.2.e ido Ambacht 2

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb contact gehad met de opdrachtgever, met name over de (indicatieve) start datum. De opdrachtgever is hierbij afhankelijk van de wanneer de vergunning verstrekt zal worden, vandaar dat ik met deze mail zou willen vragen om een status update. Zodra we beeld hebben of we een goedkeuring hebben voor de lozing kan de opdrachtgever een definitieve start datum verstrekken.

We horen het graag.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

5.1.2.e

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V.

Spoorlaan 7 | 2495 AL Den Haag

5.1.2.e | www.bemaling.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2026 10:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik de situatie gecontroleerd en het volgende geconstateerd.

Wij zijn voornemens om ambtshalve maatwerkvoorschriften op te leggen voor de lozing ter hoogte van de Amandelgaarde en Bramengaarde. Er is gekozen voor ambtshalve maatwerk, omdat het waterschap heeft geadviseerd de lozingsroute te wijzigen.

De ingediende informatieplicht is volledig en wordt om die reden afgehandeld.

Daarnaast starten wij een nieuwe procedure voor het opleggen van maatwerkvoorschriften. Hierover ontvangt u op een later moment een afzonderlijke brief.

Het maatwerkbesluit biedt de mogelijkheid om de lozing gedurende een periode van maximaal 10 weken plaats te laten vinden. In de maatwerkvoorschriften kunnen maatregelen worden opgenomen om de lozing te reguleren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een maximaal lozingsdebiet, het toepassen van een debietmeter of het inzetten van filtersystemen dan wel bezinkvoorzieningen om stoffen uit het water te verwijderen. De exacte voorschriften zijn afhankelijk van het definitieve advies van het waterschap.

Omdat het om een besluit gaat, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Een bezwaarprocedure kan mogelijk gevolgen hebben voor de voortgang van de werkzaamheden.

Wij verzoeken u tevens ons te informeren zodra een (indicatieve) startdatum van de werkzaamheden bekend is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Junior Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5.1.2.e de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Verzonden: Donderdag, 15 Oktober, 2026 08:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde 5.1.2.e ido Ambacht 2

Beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik u deze mail

Het waterschap heeft het volgende advies opgelegd:

De concentratie tolueen overschrijdt de emissiegrenswaarden genoemd in de Waterschap verordening met een aanzienlijke hoeveelheid. Om de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen te beschermen en te verbeteren adviseren wij dat het grondwater niet mag worden geloosd op het schoonwaterriool, als er geen BBT wordt toegepast om de concentratie tolueen te verlagen naar een acceptabele hoeveelheid.

Wij adviseren daarom om het grondwater te lozen op het vuilwaterriool, waar tolueen effectief wordt verminderd. Het aangegeven algemene bemalingsdebiet zou laag genoeg zijn voor een lozing op het vuilwaterriool, wat een wettelijk limiet heeft van 5 m3/uur. Alleen bij de kruising tussen Amandelgaarde en Dadelgaarde zal het debiet de limiet overschrijden. Indien mogelijk adviseren wij om de onttrekking hier te knijpen om het debiet te verlagen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Junior Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5.1.2.e de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

Zie de bijlage voor het volledige advies.

Op basis van dit advies wordt de beoordeling van de informatieplicht opgesteld.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Verzonden: Maandag, 12 Oktober, 2026 08:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
CC: 5.1.2.e @dginfrabv.nl <5.1.2.e @dginfrabv.nl>; 5.1.2.e @dginfrabv.nl <5.1.2.e @dginfrabv.nl>; 5.1.2.e @dginfrabv.nl <5.1.2.e @dginfrabv.nl>
Onderwerp: Re: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Beste 5.1.2.e

De aanvullende gegevens zijn in goede orde ontvangen en doorgestuurd naar het waterschap.

Op dit moment heeft de rioolbeheerder van Hendrik-Ido-Ambacht aangegeven dat voldoende capaciteit beschikbaar is om te lozen op het schoonwaterriool.

Daarnaast hebben wij het waterschap om advies gevraagd over de waterkwaliteit. De aanvullende informatie is naar het waterschap gestuurd en wordt meegenomen in de beoordeling.

Het waterschap heeft nog geen definitief advies uitgebracht. Wel hebben wij per e-mail vernomen dat het advies in grote lijnen ongewijzigd blijft.

Met deze e-mail informeren wij u over de actuele stand van zaken. Zodra wij het definitieve rapport en het bijbehorende advies hebben ontvangen, sturen wij deze zo spoedig mogelijk naar u door.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Junior Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5.1.2.e de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
Verzonden: Vrijdag, 9 Oktober, 2026 10:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
CC: 5.1.2.e DGInfra BV <5.1.2.e @dginfrabv.nl>;5.1.2.e @dginfrabv.nl <5.1.2.e @dginfrabv.nl>;5.1.2.e | DG Infra BV <5.1.2.e @dginfrabv.nl>
Onderwerp: FW: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Goedemorgen 5.1.2.e

Zou je aankunnen geven of onderstaande informatie in goede orde is ontvangen en/of je ons misschien kan voorzien van een status update?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

5.1.2.e

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V.

Spoorlaan 7 | 2495 AL Den Haag

5.1.2.e | www.bemaling.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2026 07:19
Aan: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @ozhz.nl>
Onderwerp: RE: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde Hendrik ido Ambacht 2

Goedemorgen 5.1.2.e

1. Lozen op maaiveld in stedelijk gebied is niet mogelijk, veel verharding aanwezig en de aanwezigheid van de deklaag van klei/veen betekent dat de bodem het water niet kan opnemen.
2. Lozen op HWA is praktischer omdat geen leidingwerk door de wijk nodig is, en het water komt via het HWA op hetzelfde punt in de sloot terecht. Terwijl het enorm veel overlast in de buurt scheelt met leidingen over maaiveld, oversteken van de weg, etc.
3. Monstername van onopgeloste stoffen/ijzer in een peilbuis geeft vaak een vertekend beeld omdat het zand/vuil onder uit de peilbuis wordt opgezogen (de 240 mg/l is erg hoog) en hierdoor ook hoger ijzer heeft door oxidatie. Deze waarden zijn in de praktijk te controleren. Er wordt hierdoor nog steeds een bezinkbak toegepast om dit te verlagen, als het ijzer ook nog te hoog blijkt dan is dat met een stro-filter verder aan te vullen, maar op voorhand niet verwacht in het freatisch water.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

5.1.2.e

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V.

Spoorlaan 7 | 2495 AL Den Haag

5.1.2.e | www.bemaling.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @ozhz.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2026 12:59
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @borsboom.nl>
CC: 5.1.2.e @dginfrabv.nl
Onderwerp: Tijdelijke bemaling Amandel- Bramengaarde 5.1.2.e ido Ambacht 2

Beste 5.1.2.e

Via deze mail informeer ik u graag over de voortgang van de gegevens en bescheiden (informatieplicht) aangeleverd voor het lozen van grondwater ter hoogte van de Amandelgaarde en de Bramengaarde.

U heeft op 24 september 2026 de gegevens en bescheiden ingediend, dit is echter niet 4 weken voor de startdatum die gepland staat op 1 oktober.

Vanwege de korte tijd tot de start van de werkzaamheden is er nog geen definitieve beoordeling beschikbaar.

Wij hebben advies gevraagd aan verschillende instanties, dit advies is na de startdatum pas beschikbaar.

Met deze e-mail laten wij u weten dat starten zonder akkoord op de informatieplicht uw eigen verantwoordelijkheid is.

Wij proberen onze beoordeling zo snel mogelijk naar u te sturen.

Ik hoop u via deze mail op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Junior Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

5.1.2.e de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

www.ozhz.nl

5.1.2.e @ozhz.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:

Omgevingsdienst NL

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen.