

Station: 10-13438
Naam: 310013-TE ESSO MIJNSHEERENLAND
Sraat: RIJKSWEW A29 OZ
Plaats: 3271 NA MIJNSHEERENLAND

RQT nr: 2104473847

Centrale

Locatie centrale in magazijn/technische ruimte
Merk/Type centrale meurs
Werking centrale correct Ja

Noodstop

Noodstop aanwezig Ja
Aantal stuks noodstop 2
Locatie noodstop op kolom bij pomp 9 en op kolom bij pomp 5-6
Werking noodstop correct Ja

Uitschakeling pompen

Uitschakeling spanningsdelen Ja

Doormelding

Doormelding Alarmcentrale
Merk/type charlie
Locatie in noodstopkast
Werking correct Ja

Pomp

Temperatuursensoren (test op uitschakeling bij 70°C)

Pomp NR	Werking sensor correct
3-4 SEN-1	Ja
5-6 SEN-2	Ja
7 SEN-3	Ja
8 SEN-4	Ja
9 SEN-5	Ja

Installatie goed- of afgekeurd

Installatie goed- of afgekeurd **Goedgekeurd**

Algemene opmerkingen 0

Controle uitgevoerd door

MDK

Controle datum D/M/Y:

29-4-2021

De installatie is gekeurd conform voorschrift 2.3.12 van de PGS 28 en op basis van artikel 3.21 van de regeling voor inrichtingen milieubeheer (RARIM) d.d. 9 november 2007

Copyright 2016 TSG Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit meetrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TSG Netherlands B.V.