

provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Turbo Fashion BV
t.a.v. [REDACTED]
Van Neurenbergpad 2
3311 DN DODRECHT

CONTACTPERSOON

[REDACTED]

DOORKIESNUMMER

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

WWW.ZUID-HOLLAND.NL

| ONS KENMERK | UW KENMERK | BIJLAGEN | DATUM |
|-----------------|------------|----------|-------|
| DGWM/2004/16010 | - | - | |

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Onderwerp aanvraag

Op 31 maart 2004 is een aanvraag voor een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) (artikel 8.4.1) ontvangen van Turbo Fashion BV te Dordrecht. Het betreft een vergunningaanvraag voor een inrichting voor de verkoop van kleding en de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, gelegen aan Van Neurenbergpad 2 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 5902.

Vergunningensituatie

Het betreft hier een bestaande inrichting waarvoor op 17 december 1993 door Burgemeester en Wethouders van Dordrecht een milieuvergunning is afgegeven krachtens de Wet milieubeheer. Daarna is er een veranderingsvergunning aangevraagd, die is verleend op 7 augustus 1997. Als gevolg van de inwerking-treding van het Vuurwerkbesluit op 1 maart 2002 zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor onderhavige inrichting bevoegd gezag geworden. Om die reden heeft het bedrijf na overleg met ons deze aanvraag om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning bij ons ingediend. Tevens heeft het bedrijf te kennen gegeven dat het zijn opslag wil vergroten van de huidige 20.000 kg naar maximaal 21.200 kg. Hiervoor worden intern enkele verbouwingen verricht. Er wordt een deur geplaatst tussen de winkelruimte en de toegangsruimte naar de bewaarplaatsen en bufferbewaarplaats, enkele deuren worden verplaatst, een deur wordt geplaatst in de gang om het zicht tussen twee deuren van bewaarplaatsen weg te nemen, van twee bewaarplaatsen en de vroegere ompakruimte worden twee bewaarplaatsen gemaakt en een bewaarplaats wordt veranderd naar bufferbewaarplaats. Tevens zal de sprinklerinstallatie worden aangepast.

Het bedrijf valt onder de categorie 3.5.a, genoemd in Bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Voor deze categorie zijn wij als bevoegd gezag aangewezen. Volgens het systeem van de Wm zijn wij daarmee bevoegd gezag voor de gehele inrichting.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Aanvullende informatie

Op 13 mei 2004 hebben wij het bedrijf verzocht om aanvullende gegevens bij de aanvraag. De aanvullende gegevens zijn door ons op 2 juni 2004 ontvangen. De aanvullende gegevens hebben betrekking op wijzigingen c.q. aanvullingen van:

- het akoestisch rapport;
- de situatietekening;
- werktijden;
- in de nabijheid gelegen gevoelige objecten;
- het op te stellen Programma van Eisen (dat geen onderdeel uitmaakt van de vergunning).

De aanvullende gegevens dienen ter vervanging van de betreffende stukken zoals ingediend op 31 maart 2004.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag hebben wij de in Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschreven procedure gevolgd.

Ten aanzien van de coördinatie

Bij de verbouwingen die in pandig zullen geschieden is geen sprake van bouwen in het kader van de Woningwet. Hiervoor is geen bouwvergunning nodig. Aangezien er geen lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden is geen vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist. Hierdoor is de in de Wet milieubeheer genoemde coördinatieplicht van vergunningaanvragen niet van toepassing.

Als wettelijke adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West;
- de commandant van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid.

De commandant van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid heeft van de gelegenheid om te adviseren gebruikgemaakt.

Melding van ongewone voorvallen

De verplichting tot het aan ons melden van ongewone voorvallen, die zich binnen de inrichting voordoen of hebben voorgedaan en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, is geregeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer.

In hoofdstuk 17 is tevens geregeld, dat er bij dergelijke voorvallen onmiddellijk maatregelen moeten worden getroffen om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Algemene beleidsoverwegingen

Naar aanleiding van de vuurwerkcramp in Enschede is op 30 juni 2000 in de ministerraad een hoofdlijnennotitie besproken van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De ministerraad heeft ingestemd met deze hoofdlijnennotitie en besloten om op basis daarvan nieuwe regelgeving op het terrein van vuurwerk tot stand te brengen. Als concrete uitwerking van die beslissing is op 1 maart 2002 het Vuurwerkbesluit in werking getreden.

Dit besluit strekt tot integrale herziening van het Vuurwerkbesluit Wet milieu-gevaarlijke stoffen waarbij zowel de regelgeving voor consumentenvuurwerk als die voor professioneel vuurwerk in één nieuwe algemene maatregel van bestuur worden geïntegreerd. Dit besluit beoogt de gehele keten van het invoeren dan wel vervaardigen of assembleren, verhandelen, uitvoeren, opslaan, bewerken en afsteken van vuurwerk te reguleren, met inbegrip van bepaalde vervoershandelingen met vuurwerk.

Milieubelasting

Bij het bedrijf zijn de volgende milieucomponenten relevant: geluid, veiligheid, afvalstoffen en energie. Ten aanzien van deze aspecten merken wij het volgende op.

Geluid

De inrichting is gelegen binnen de bebouwde kom op een bedrijventerrein. De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 10 m van de inrichtingsgrens. De openingstijden voor de verkoop strekken zich uit - afhankelijk van de weekdag - van 08.00 tot 21.00 uur.

Wij hebben de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als uitgangspunt genomen voor de normstelling. Omdat een gemeentelijke geluidsnota ontbreekt is hoofdstuk 4 van deze Handreiking van toepassing.

Gezien de ligging van de woningen is de woonomgeving te typeren als een woonwijk in de stad. Hiervoor gelden conform de Handreiking richtwaarden van 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van adviesbureau Sonus nr. 041448.1 van 8 juni 2004.

De bezoekende vrachtwagens en personenauto's blijken bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus buiten de inrichting. Op de dichtstbijzijnde woningen treden, ook in de relatief drukke vuurwerkverkoopperiode, naar verwachting langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op tot ten hoogste 45 en 40 dB(A) in de dag- en avondperiode. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldoet daarmee aan de genoemde richtwaarden.

De maximale geluidsniveaus L_{Amax} bij de dichtstbijzijnde woning worden veroorzaakt door vrachtwagens overdag en personenauto's in de avond. De maximale geluidsniveaus bereiken waarden tot 74 respectievelijk 56 dB(A). Hiermee overschrijdt het geluidsniveau overdag de aanbevolen grenswaarde conform de Handreiking van 70 dB(A). Omdat bron- of overdrachtsgerichte geluidsreducerende maatregelen die een reductie ter plaatse van de woningen verzorgen redelijkerwijs niet te vergen zijn, het een slechts een- of tweemaal per dag optredende piek betreft en mede gezien de bestaande rechten waarvan wij hier uitgaan, vergunnen wij deze waarde voor die situatie.

De geluidsniveaus vanwege het verkeer van en naar de inrichting (indirecte hinder) blijven volgens het akoestisch rapport binnen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde zoals gesteld in de circulaire Indirecte hinder van 29 februari 1996.

De geluidsvoorschriften leggen de toegelaten geluidsniveaus voor een drietal woningen in de omgeving vast. Wanneer de inrichting aan deze voorwaarden voldoet zullen de bijdragen bij de andere in het akoestisch rapport opgenomen posities de vermelde niveaus niet overschrijden.

De in de voorschriften opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn overgenomen uit het akoestisch rapport.

Omdat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale niveaus zijn de in het akoestisch rapport vastgestelde maximale niveaus na afronding op het eerstvolgende hogere vijftal in de voorschriften van deze vergunning opgenomen.

Veiligheid

Binnen de inrichting vindt opslag van consumentenvuurwerk (klassen 1.4G en 1.4S ADR) en verkoop hiervan aan particulieren plaats. Hieraan gekoppeld zijn activiteiten als laden en lossen, intern transport en herverpakken (samenstellen van pakketten) van vuurwerk. De inrichting beschikt over één bufferbewaarplaats (in de aanvraag genummerd als nr. 1) voor maximaal 5.000 kg (onverpakt) consumentenvuurwerk, alsmede drie bewaarplaatsen (nrs. 2, 3 en 4) voor respectievelijk maximaal 4.600, 7.200 en 4.400 kg (verpakt) consumentenvuurwerk. De totale aangevraagde opslaghoeveelheid komt hiermee op 21.200 kg consumentenvuurwerk. De aanvoer van vuurwerk vindt plaats in de periode vanaf half november tot eind december. Het lossen van het vuurwerk vindt achteraan op het terrein plaats, bij de toegangsdeur naar de bewaarplaatsen en geschiedt handmatig. Het vuurwerk wordt gedurende de drie laatste dagen van het jaar aan particulieren verkocht. Hiervoor is een vrije ruimte beschikbaar die dient als verkoopplaats voor vuurwerk. Het overtollige vuurwerk wordt de rest van het jaar bewaard in de bufferbewaarplaats en de bewaarplaatsen.

Het Vuurwerkbesluit stelt voorschriften voor dit geheel aan vuurwerkactiviteiten, alsmede bouwkundige en technische eisen aan constructies en installaties.

Een toetsing aan de voorschriften en eisen zoals gesteld in het Vuurwerkbesluit wijst uit dat de opslag en verdere activiteiten toelaatbaar zijn.

Met betrekking tot de externe veiligheidsafstanden merken wij het volgende op. Ingevolge bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit gelden voor de bewaarplaatsen en de bufferbewaarplaatsen de volgende veiligheidsafstanden.

| opslag | veiligheidsafstand | | |
|---|--------------------|-----------|--------------|
| | voorwaarts | zijwaarts | achterwaarts |
| bewaarplaats (2, 3 en 4) | 20 m | - | - |
| bufferbewaarplaats (1) (vanaf 3.500 kg t/m 5.000 kg) | 48 m | 36 m | 9 m |

In het Vuurwerkbesluit is geregeld in hoofdstuk 4, artikel 4.2, lid 6 1° en 2° dat een kleinere veiligheidsafstand aangehouden mag worden mits de warmtestraling ten gevolge van een brand beperkt blijft tot ten hoogste 10 Kw/m² en de weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag niet lager is dan 60 minuten. Door de aanwezigheid van muren en deuren in de richtingen van kwetsbare objecten wordt aan die eisen voldaan. Om die reden blijven de veiligheidsafstanden beperkt tot binnen de inrichting.

Brandbestrijding

Op grond van het Vuurwerkbesluit is een automatische sprinklerinstallatie en een brandmeldinstallatie verplicht in de (buffer)bewaarplaatsen en de verkoopruimte. Het ontwerp en de aanleg ervan moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in het 'Memorandum 60', een nadere invulling van de voorschriften uit bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit met betrekking tot de sprinklerinstallatie en de brandmeldinstallatie. Het ontwerp moet worden beschreven in een zogenaamd Programma van Eisen (PvE), dat naast de vergunningaanvraag zal worden ingediend. Het Programma van Eisen moet door ons worden goedgekeurd voordat met de aanleg wordt begonnen. Dit gebeurt in een besluit dat los staat van deze beschikking.

Afvalstoffen

Op 3 maart 2003 is het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) in werking getreden. Het LAP dient onder andere als toetsingskader voor alle vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer, waar afvalaspecten aan de orde zijn. Dit betekent dus niet alleen de vergunningen voor afvalbeheerinrichtingen, maar ook de vergunningen voor bedrijven waar afval vrijkomt. De hoofdlijnen van het beleid zijn:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als brandstof mogelijk;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt;
- het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen die moeten worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie moeten worden verbrand;
- het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve preventie) of het verminderen van de milieuschadelijkheid van afvalstoffen (kwalitatieve preventie). Afvalpreventie is geen afzonderlijke activiteit, maar maakt onderdeel uit van een integrale aanpak. Bedrijven en bevoegd gezag kijken namelijk naar het gehele productieproces als het gaat om mogelijkheden voor preventieve maatregelen. Naast preventie van afval wordt zo onder andere ook aandacht besteed aan energie- en waterbesparing. Aan de hand van de checklist uit de 'Leidraad afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' (InfoMil, juli 1996) is het preventiepotentieel beoordeeld aan de hand van de hoeveelheden afval.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting een beperkt aantal afvalstoffen vrijkomen. Wij achten het dan ook niet redelijk om aan deze vergunning extra voorschriften te verbinden over afvalpreventie. Het bedrijf voert de vrijkomende afvalstoffen gescheiden af.

De inspanningen verbonden aan het scheiden van afvalstoffen zijn zodanig beperkt en met het scheiden van afvalstoffen kan bovendien een aanzienlijke reductie van milieubelasting worden gerealiseerd dat wij gelet hierop en gelet op de bovengenoemde hoofdlijnen van het beleid van mening zijn dat afval ook zo veel mogelijk gescheiden naar soort en aard moet worden ingezameld, opgeslagen en afgevoerd naar daartoe geschikte verwerkingsbedrijven. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen waarin is vastgelegd dat scheiding van afvalstoffen moet plaatsvinden.

Energie

In de aanvraag wordt door de aanvraagster niet aangegeven op welke wijze energie binnen de inrichting kan worden bespaard. Om inzichtelijk te maken hoe binnen de inrichting met energie wordt omgegaan zijn wij van mening dat ten minste de verbruikte energie moet worden geregistreerd. Op grond van deze gegevens zou bestudeerd kunnen worden hoe eventueel energiebeperkende maatregelen genomen kunnen worden. Wij hebben dan ook in de vergunning een energie-registratieplicht voorgeschreven.

Vuurwerkbesluit

De voorschriften van het Vuurwerkbesluit zijn rechtstreeks werkend. Als aanvulling hierop zijn door ons enkele aanvullende voorschriften aan dit besluit verbonden.

Bedenkingen en adviezen

Tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen bedenkingen ingebracht.

Het advies van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid betreft:

1. de uitvoering van de brandbeveiligingsinstallaties en de brandmeldinstallaties conform het goedgekeurde Programma van Eisen;
2. de uitvoering van het automatisch doormeldsysteem;
3. bereikbaarheid van de inrichting.

Naar aanleiding van het advies merken wij het volgende op.

Ad 1 en 2

In de aanvraag meldt het bedrijf dat de sprinklerinstallatie zal worden aangelegd conform memorandum 60 (basis voor het PvE) en dat er een brandmeldinstallatie aanwezig is met automatische doormelding. Daarnaast is ook in voorschrift 3.5 opgenomen dat de sprinklerinstallatie moet worden uitgevoerd conform het goedgekeurde Programma van Eisen.

Ad 3

In voorschrift 8.1 is opgenomen dat het bedrijf jaarlijks voor 1 december van dat jaar, in overleg met de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid een plan van aanpak dient op te stellen en dit plan ter goedkeuring dient voor te leggen aan de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, artikel 8.1 en de Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 3:5, hebben wij besloten:

1. aan Turbo Fashion BV de gevraagde vergunning voor de verkoop van kleding en de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk aan het van Neurenbergpad 2 te Dordrecht te verlenen;
2. deze vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen;
3. de aanvraag geheel onderdeel te laten uitmaken van de vergunning.

Beroep

Tegen dit besluit kan op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat hij, gelet op artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen in bodem, lucht of water dreigen te raken of geraakt zijn, hiervan melding te doen bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen.

Tevens kunnen omwonenden, bij hinder van de inrichting, klachten indienen op vorenstaand telefoonnummer van de Milieuklachtendienst. De Milieuklachtendienst is dag en nacht bereikbaar.

Andere (wettelijke) regelingen

Wij wijzen vergunninghoudster erop dat, daar waar het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn.

Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op:

- de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland met betrekking tot het meldingsstelsel ten behoeve van de aan- en afvoer van afvalstoffen;
- aanleg- of bouwvergunning.

ONS KENMERK
DGWM/2004/16010
PAGINA 8/16

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.0 ALGEMEEN..... | 9 |
| 2.0 GELUID..... | 10 |
| 3.0 BRANDBESTRIJDING..... | 11 |
| 4.0 AFVALSTOFFEN | 12 |
| 5.0 VERWARMINGSINSTALLATIE..... | 13 |
| 6.0 ENERGIE..... | 14 |
| 7.0 VUURWERK | 15 |
| 8.0 VERKEER EN VEILIGHEID..... | 16 |

1.0 ALGEMEEN

- 1.1 Hetgeen in de aanvraag wordt vermeld maakt deel uit van de vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.
- 1.2 Alle keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning worden geëist, moeten binnen de inrichting worden bewaard voor een periode van vijf jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren desgevraagd onmiddellijk ter inzage worden gegeven of worden toegestuurd.
- 1.3 Meldingen overeenkomstig artikel 17.2, lid 1 van de Wet milieubeheer moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijftien minuten telefonisch worden gedaan bij de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren om te voorkomen dat in strijd met de vergunningvoorschriften wordt gehandeld. De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten daartoe te allen tijde in het bedrijf ter inzage aanwezig zijn.
- 1.5 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig worden uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken van woningen wordt voorkomen. Dit geldt tevens voor de verlichting ten behoeve van reclaimedoeleinden.
- 1.6 De inrichting moet schoon worden gehouden en moet in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.7 Van veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan, die in overeenstemming zijn met deze vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, dient direct schriftelijk mededeling te worden gedaan aan Gedeputeerde Staten.

2.0 GELUID

2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

| Nr. ¹⁾ | Locatie | Beoordelings- hoogte h_o (m) | langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| 4-6 | Neurenburgpad 32 | 5 | 45 | 40 | - |
| 9-10 | Hallinghof 16 | 5 | 40 | 33 | - |
| 14 | Groenendijk 32 | 5 | 32 | 28 | - |

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Sonus nr. 041448.1 van 8 juni 2004.

2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

| Nr. ¹⁾ | Locatie | Beoordelings- hoogte h_o (m) | maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| 4-6 | Neurenburgpad 32 | 5 | 70(74 ²⁾ | 60 | - |
| 9-10 | Hallinghof 16 | 5 | 70 | 55 | - |
| 14 | Groenendijk 32 | 5 | 65 | 50 | - |

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Sonus nr. 041448.1 van 8 juni 2004.

2) Deze waarde geldt alleen voor piekgeluiden afkomstig van één vrachtwagen per dag.

2.3 De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in de voorgaande voorschriften toegestane waarden.

3.0 **BRANDBESTRIJDING**

- 3.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn. Het aantal, de soort en de opstelplaats van de brandblusapparatuur moet in overleg met de plaatselijke brandweer worden vastgesteld.
- 3.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3 Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.4 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
- 3.5 De sprinklerinstallatie moet worden uitgevoerd conform het goedgekeurde Programma van Eisen.

4.0 AFVALSTOFFEN

4.1 Afvalstoffen mogen op het terrein van de inrichting niet worden verbrand, gestort of begraven.

4.2 De binnen de inrichting vrijkomende afvalstoffen dienen naar aard en verwerkingsmogelijkheid te worden opgeslagen in emballage op een speciaal voor dit doel bestemde plaats. De emballage dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen (vloei)stoffen.

4.3 Afvalstoffen moeten zo vaak als noodzakelijk uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

Van alle uit de inrichting afgevoerde afvalstoffen moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:

- a. datum van afvoer, hoeveelheid en bestemming van de afvalstoffen;
- b. PMV-kenmerk (indien van toepassing);
- c. factuurnummer of ordernummer.

Deze geregistreerde gegevens moeten regelmatig worden bijgehouden en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven.

5.0 VERWARMINGSINSTALLATIE

- 5.1 De verwarmingsinstallaties dienen te voldoen aan de veiligheidseisen van NEN 3028 en aan de GIVEG-keuringseisen die vigeren tijdens de bouw van de installatie.
- 5.2 De verwarmingsinstallaties moeten voor de ingebruikneming en vervolgens telkens na vier jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een rapport.
- 5.3 De verwarming van de werkplaats mag slechts plaatsvinden door verwarmingstoestellen waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met de bedoelde ruimte en waarvan de delen, die in direct contact staan met deze ruimte geen hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan 100 °C of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het publicatieblad P-163, 'Garageverwarming', uitgave 1989, van de Arbeidsinspectie.

6.0 **ENERGIE**

- 6.1 Jaarlijks dient een overzicht te worden gemaakt van het energieverbruik. Tevens moet een overzicht worden geleverd van de inspanningen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van energie wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is.
- 6.2 Alle energiebesparingsmaatregelen of -voorzieningen die rendabel zijn dienen te worden uitgevoerd.

- 7.0 VUURWERK
- 7.1 De vloeren van (buffer)bewaarplaatsen dienen opgeruimd te zijn. Op horizontale delen van deze ruimten (vloeren, lijsten en leidingen) mag geen stofophoping voorkomen.
- 7.2 Laden en lossen van voertuigen die transport van en naar de inrichting verzorgen dient onafgebroken te geschieden. Behalve het noodzakelijke personeel, mag tijdens laden/lossen van voertuigen niemand zich binnen een straal van 3 m begeven.
- 7.3 Tijdens laden/lossen van vuurwerk mag niet gelijktijdig ander, intern transport plaatsvinden waarbij zich vuurwerk buiten de bewaarplaatsen bevindt.
- 7.4 Geladen en deels geloste voertuigen mogen niet langer dan noodzakelijk op de inrichting aanwezig zijn. Tijdens stilstand (voor, tijdens en na het laden of lossen) dient zo een voertuig zich minimaal 2 m vanaf de toegangsdeur naar de vuurwerkbewaarplaatsen te bevinden.
- 7.5 Zelfsluitende deuren mogen niet worden geblokkeerd, vastgezet of anderszins, waardoor de zelfsluitende werking gehinderd wordt.
- 7.6 De toegestane hoeveelheden vuurwerk in de verschillende ruimten zijn:
- bufferbewaarplaats I: 5.000 kg verpakt en/of onverpakt consumenten-vuurwerk;
 - bewaarplaats II: 4.600 kg verpakt consumentenvuurwerk;
 - bewaarplaats III: 7.200 kg verpakt consumentenvuurwerk;
 - bewaarplaats IV: 4.400 kg verpakt consumentenvuurwerk;
 - verkoopruimte: 250 kg onverpakt consumentenvuurwerk.

ONS KENMERK
DGWM/2004/16010
PAGINA 16/16

8.0 VERKEER EN VEILIGHEID

- 8.1 Jaarlijks dient in overleg met de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid voor 1 december van dat jaar een plan van aanpak te worden opgesteld met betrekking tot de parkeergelegenheid tijdens de vuurwerk-verkoopperiode en de bereikbaarheid van de inrichting voor de hulpverleningsdiensten.
- 8.2 Dit plan van aanpak dient ter goedkeuring aan de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

w.g.

mw. mr. J.M. Grasveld-Beijnen
wnd. hoofd bureau Industrie

Verzonden:

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Brandweer Zuid-Holland Zuid, t.a.v. [REDACTED], Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.