

B E S C H I K K I N G

ARCHIEF

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALBLASSERDAM

Milieuvergunning

Op 3 augustus 2005 is een aanvraag ontvangen van Wensveen benzinestations BV d.d. 1 augustus 2005 voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een tankstation, inclusief verkoop van LPG, plaatselijk bekend onder de naam Shell tankstation "De Noord", gelegen Rijksweg A 15 (ter hoogte van (HMP) hectometerpaal 75,9) te Alblasserdam, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie D, nummer 30.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

De aanvraag om bouwvergunning is gecoördineerd met deze aanvraag in behandeling genomen.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 (Stb. 2003.360) van toepassing. Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Het betreft hier de volgende onderwerpen: alle onderdelen die te maken hebben met het afleveren van brandstoffen en de tankinstallatie.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen**Algemeen**

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;

- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en productiemiddelen.

Aard van de activiteiten in relatie tot externe veiligheid

Conform het verzoek om vergunning zal de verkoop van motorbrandstoffen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsvinden.

Tijdens de openingstijden van de shop - maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 23.00 uur en zondag van 07.00 uur tot 23.00 uur - is er direct toezicht op de aflevering van motorbrandstoffen. In de overige uren vindt er aflevering van motorbrandstoffen, exclusief LPG, plaats zonder direct toezicht.

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder het Besluit) in werking getreden. Het doel van het Besluit is het tot een aanvaardbaar minimum terugbrengen van de risico's waaraan burgers in hun samenleving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen. Daartoe dient het bevoegd gezag bij het verlenen van een milieuvergunning de in het Besluit genoemde waarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico in acht te nemen.

De inrichting valt op grond van het bepaalde in artikel 2 leden 1 en 2 onder de werkingssfeer van het Besluit. Er zal derhalve aan de waarden voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden getoetst.

Plaatsgebonden risico (PR):

De in het Besluit vastgelegde waarden voor het plaatsgebonden risico zijn voor zogenaamde categoriale inrichtingen vertaald naar afstandseisen. LPG tankstations met een LPG doorzet onder de 1500 m³ per jaar worden gezien als categoriale inrichtingen. Uit de aanvraag blijkt dat de LPG doorzet minder is ligt dan 1000 m³ per jaar.

Artikel 4, lid 3 en lid 4 van het Besluit stelt dat indien de aangevraagde situatie nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico, de grenswaarden genoemd in de artikelen 7, eerste lid, en 24 eerste lid in acht moeten worden genomen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de richtwaarde genoemd in artikel 7, tweede lid. Artikel 5 van het Besluit stelt dat voor een LPG-tankstation met een jaarlijkse LPG doorzet van minder dan 1500 m³ de hierboven genoemde grenswaarden en richtwaarde worden vervangen door de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen vastgestelde afstanden tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten.

Voorop kan worden gesteld dat de aangevraagde situatie geen nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico daar het enkel de uitbreiding van de shop betreft. De LPG-installatie blijft ongewijzigd. Uit de aanvraag en het bestemmingsplan blijkt daarnaast dat binnen de in de Regeling gestelde afstanden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten zijn gelegen of geprojecteerd. De aangevraagde situatie voldoet hierdoor tevens aan artikel 18 van het Besluit.

	Afstand (m) vanaf vulpunt (PR 10^{-6})	Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir (PR 10^{-6})	Afstand (m) vanaf afleverzuil (PR 10^{-6})
LPG-tankstation met een doorzet tot 1000 m ³ /jaar	45	25	15
<i>Afstanden zoals vermeld in tabel 1 van bijlage 1 Regeling externe veiligheid inrichtingen</i>			

De aangevraagde situatie voldoet aan het gestelde in de artikelen 4, 5 en 18 van het Besluit.

Groepsrisico (GR):

Artikel 12 van het Besluit verplicht het bevoegd gezag om de situatie omtrent het GR rond de betreffende inrichting te verantwoorden. Voor categoriale inrichtingen is de verantwoordingsplicht verder uitgewerkt in de (concept) Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico, uitgegeven door het ministerie van VROM.

Voor de bepaling van de omvang van het GR is inzicht in de maximaal toelaatbare personendichtheden nodig. Voor categoriale inrichtingen waaronder dit LPG-tankstation zijn deze dichtheden bepaald voor het invloedsgebied van de risicoveroorzakende inrichting en weergegeven in paragraaf 17.1 van de genoemde handreiking. De grens van het invloedsgebied is voor een LPG-tankstation gesteld op 150 meter (Bijlage 2 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen). Bij de bepaling van de omvang van het GR is gebruik gemaakt van de (concept) Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico en de daarbij behorende gewijzigde tabellen met personendichtheden.

Binnen het invloedsgebied van 150 meter liggen de op- en afritten naar rijksweg A15, de rijksweg A15 en agrarische gronden. Daarnaast vallen de openbare parkeerplaatsen van de, in noordelijk gelegen, rustplaats van de A15 binnen het invloedsgebied. Noord- en Noord/Westwaarts wordt de invloed van een calamiteit weggenomen door het hoge talud van de afrit naar Alblasserdam. Het gehele invloedsgebied van 150 meter valt binnen de gemeente grenzen van Alblasserdam.

Conform de tabel behorende bij paragraaf 17.1 van de Handreiking mogen binnen het invloedsgebied de volgende aantallen personen aanwezig zijn:

Type inrichting	afstand [m]			aantal personen per ha	
	tot 10^{-5}	tot 10^{-6}	tot grens invloedsgebied	vanaf 10^{-5} tot grens invloedsgebied	vanaf 10^{-6} tot grens invloedsgebied
LPG-tankstation met een doorzet van minder dan 1000m ³ /jaar	25	45	150	16	17

1 De in deze tabel opgenomen dichtheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de zone tussen de 10^{-5} en 10^{-6} risicocontour niet bebouwd is. Indien dat wel het geval is, gelden de dichtheden die zijn vermeld in de voorgaande kolom (vanaf 10^{-6} tot de grens van het invloedsgebied).

Binnen 45 meter rond het LPG-vulpunt zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. Het bovenstaande houdt in dat in het gebied tussen de 10^{-6} contour en de grens van het invloedsgebied maximaal 107 personen aanwezig mogen zijn.

Op de openbare parkeerplaats voor zowel vracht- als personenauto's, rustplaats van de A15, vallen de ongeveer 30 parkeerplaatsen binnen de cirkel van 150 meter. Uitgaande van een negatief scenario b.v. tijdens een vakantieperiode, kan dit 250 tot 400 personen betekenen. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal parkeerplaatsen en het aantal personen ruim is genomen. Met toepassing van de verblijftijdcorrectie van 10 voor parkeerplaatsen komt dit neer op 25 tot 40 personen. Geconcludeerd wordt dat dit aantal ruim beneden het berekende aantal van 107 personen ligt.

Dit betekent dat aan de oriëntatiewaarde voor het Groepsrisico wordt voldaan. Daarnaast heeft de aangevraagde verandering geen effect op zowel het plaatsgebonden risico als op het groepsrisico. Tevens heeft de aangevraagde verandering geen effect op het aantal personen dat binnen het invloedsgebied aanwezig is, dan wel op de vorm en ligging van het invloedsgebied zelf.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Opslag en behandeling

Om een doelmatige omgang met en opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk E. hieromtrent algemene regels gesteld. Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is hoofdstuk E. eveneens van toepassing.

Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" van juli 1996 en in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" van juli 2001 beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil). De leidraad en handreiking zijn opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Bij de toepassing van de leidraad en handreiking gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval. De hoeveelheid afval die bij een bedrijf vrijkomt, wordt gebruikt bij het inschatten van het besparingspotentieel en bepaald in hoofdlijnen in welke mate een bedrijf aandacht moet schenken aan afvalpreventie. Hierbij wordt zowel gekeken naar de hoeveelheid gevaarlijk afval als naar de totale hoeveelheid afval (gevaarlijk+ongevaarlijk), die bij het bedrijf vrijkomt.

De volgende situaties worden onderscheiden:

- a. jaarlijks minder dan 25 ton afval (totaal) en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is laag);
- b. jaarlijks meer dan 25 ton afval (totaal) of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is gemiddeld);
- c. jaarlijks meer dan 250 ton afval (totaal) of meer dan 25 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is groot).

Gezien de branche, de daarbij gebruikelijke bedrijfsvoering en bij de aanvraag gevoegde stukken is af te leiden dat de jaarlijkse hoeveelheid afval minder dan 25 ton en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval zal bedragen. Het tankstation met shop verkoop is direct gelegen aan de openbare rustplaats van de A15 en vervult als zodanig een service verlenende rol aan de bezoekers van deze openbare rustplaats. Gebruikelijk bij dit soort inrichtingen is dat er uit de eigen inrichting weinig afval vrij komt, het merendeel van het afval wat uit de inrichting wordt afgevoerd is afkomstig van bezoekers van de naastgelegen openbare parkeerplaats. Echter om duidelijkheid te krijgen in de omvang en de samenstelling van de afvalstromen welke afkomstig zijn van activiteiten in eigen inrichting, zijn aan de vergunning onder hoofdstuk D enkele algemene afvalpreventie voorschriften opgenomen, waaronder een registratieverplichting.

Scheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP (Landelijk afvalbeheersplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 2001.

In hoofdstuk 3 van deze handreiking is een stappenplan uitgewerkt, op basis waarvan afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. Bij de beoordeling van de afvalscheidingsituatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval in de combinatie met de in stap 6 van deze handreiking weergegeven verplichtingen c.q. richtlijnen voor afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden). Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval geringer is dan de genoemde drempelwaarden dient te worden onderzocht of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor de desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

Het tankstation met shop verkoop is direct gelegen aan de openbare rustplaats van de A15 en vervult als zodanig een service verlenende rol aan de bezoekers van deze openbare rustplaats. Bij dit soort inrichtingen komt er uit de eigen inrichting weinig afval vrij, het merendeel van het afval wat uit de inrichting wordt afgevoerd is afkomstig van bezoekers van de naastgelegen openbare parkeerplaats.

Om een doelmatige scheiding van de inrichtingsgebonden afvalstoffen te waarborgen zijn onder E. enkele algemene voorschriften aan de vergunning verbonden.

Afvalwater

Op deze inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing, daarin zijn, onder Bijlage I en Bijlage II, specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot het lozen van afvalwater. Doordat het hier een vergunning plichtige inrichting betreft is Bijlage II niet van toepassing. Derhalve zijn er, om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen, onder hoofdstuk F. hieromtrent specifieke regels gesteld.

Waterbesparing

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt). Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de Leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 1996. Deze leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik. Conform de 'Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' van Infomil is er sprake van een relevant waterverbruik indien binnen de inrichting meer dan 5.000 m³ water per jaar wordt verbruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat er een minimale hoeveelheid (ca. 11,3 M³) water in de inrichting wordt gebruikt. Gezien het geringe gebruik zijn er nadere voorschriften met betrekking tot waterbesparing aan de vergunning verbonden

Bodembescherming

Op deze inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing, daarin zijn, onder Bijlage 1, specifieke voorschriften opgenomen met als doel, om op die locaties waar een potentiële bedreiging op bodemverontreiniging aanwezig is, de kans op verontreiniging teniet te doen. Voor de in deze Bijlage I genoemde activiteiten zijn derhalve geen aanvullende bodemvoorschriften opgenomen.

Ter beperking van de kans op bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat -onder reguliere bedrijfscondities- preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen. Deze maatregelen en voorzieningen moeten leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2001 (NRB). Op elke binnen een inrichting uitgevoerde bodembedreigende activiteit dient dit uitgangspunt te worden toegepast. In de NRB is gedefinieerd welke categorieën van activiteiten als bodembedreigend dienen te worden aangemerkt.

Het bodemrisico dat het gevolg is van een bepaalde bodembedreigende activiteit kan worden vastgesteld met behulp van een bodemrisicochecklist (BRCL).

Gebleken is dat binnen de inrichting de volgende bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (tussen haakjes is de BRCL vermeld die op de betreffende activiteit van toepassing is):

- a. opslag van bodembedreigende vloeistoffen in emballage in de shop (BRCL 3.4);

Van elk van de bodembedreigende activiteiten is voorgeschreven welke maatregelen en voorzieningen dienen te worden getroffen om het risico van een bodemverontreiniging zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen en voorzieningen leiden bij toetsing aan de NRB tot een verwaarloosbaar risico. Aan het uitgangspunt van de NRB is daarom voldaan.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er vanuit dat zelfs bij een verwaarloosbaar bodemrisico niet volledig is uitgesloten dat een verontreiniging van de bodem optreedt. Om die reden is, indien bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, een bodemonderzoek altijd noodzakelijk. Een bodemonderzoek richt zich op afzonderlijke locaties en de aldaar gebruikte stoffen. De kwaliteit van de bodem wordt vastgesteld voorafgaand aan of zo spoedig mogelijk na de start van de betreffende activiteiten (nulsituatiebodemonderzoek) en zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de betreffende activiteiten (eindsituatiebodemonderzoek). Op grond van de resultaten van een eindsituatiebodemonderzoek kan worden beoordeeld of ten gevolge van de betreffende activiteiten een bodemverontreiniging is opgetreden en of het herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is. Bij het uitvoeren van een T₀-bodemonderzoek kan eventueel gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoek gegevens.

Hiertoe is de rapportage van het evaluatierapport bodemsanering benzinstation "De Noord" rijksweg A15 noordzijde Alblasserdam, met als kenmerk 05X2653.001 d.d. 9 maart 2005 aan de aanvraag gevoegd.

Het betreffende bodemonderzoek geeft een voldoende beeld van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van het tankstation "De Noord" aan rijksweg A15 te Alblasserdam.

Energie

Het energiegebruik is getoetst aan de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (1999) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. Volgens deze circulaire dient speciale aandacht aan energiebesparingsmogelijkheden te worden geschonken als de omvang van het jaarlijkse electriciteitsgebruik ten minste 50.000 kWh bedraagt of indien het aardgasgebruik ten minste 25.000 m³ bedraagt.

Het energiegebruik als gevolg van het in werking zijn van de inrichting bedraagt waarschijnlijk meer dan de hierboven genoemde grenswaarden.

De aanvraag bevat geen analyse van het energiegebruik. Daardoor is niet vast te stellen welke energiebesparingsmaatregelen redelijkerwijs getroffen zouden kunnen worden. Om die reden is voorschrift C.2. aan de vergunning verbonden.

Aandacht voor energiebesparing is eveneens relevant indien de inrichting is toegetreden tot een meerjarenafpraak, het Convenant Benchmarking heeft onderschreven of onder het doelgroepenbeleid valt. Deze omstandigheden doen zich hier niet voor.

Geluid

Het tankstation ligt langs de Rijksweg A15 ter hoogte van hectometer paal 75,9. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen van derden of tot een overig geluidgevoelig object is meer dan 150 meter. De werktijden liggen tussen 06:00 en 23:00 uur. Buiten deze tijden is het mogelijk om onbemande verkoop toe te passen.

In de oprichtingsvergunning van 5 juni 1989 waren geen geluidvoorschriften opgenomen. Vanwege de uniformiteit met soortgelijke tankstations wordt in deze vergunning uitgegaan van het "Besluit tankstations milieubeheer" type B. Hierin zijn in bijlage II geluidvoorschriften opgenomen.

Voorschrift H.1 is gebaseerd op de strekking van deze voorschriften. Alleen het voorschrift voor het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) is van toepassing. Het voorschrift voor het maximale geluidsniveau (L_{max}) is op deze inrichting, gezien de intensiteit van het wegverkeer, niet van toepassing. Aangezien er zich geen geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving bevinden is uitgegaan van een beoordelingsafstand van 100 meter. Het tankstation ligt langs een weg met een hoge verkeersintensiteit. Daarom is uitgegaan van een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde gedurende de twee van belang zijnde beoordelingsperioden. Voorschrift H.2 verwijst naar de van toepassing zijnde beoordelingsmethodiek van het geluid.

Adviezen en zienswijzen

De VROM-Inspectie, regio Zuid-West en de commandant van de regionale brandweer zijn in de gelegenheid gesteld om te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Rijksweg A15 (thv HMP 75,9) 1 te Alblasserdam, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

een exemplaar van dit besluit te zenden aan:

- a. Wensveen benzinestations BV,
Ohmweg 1, 2952 RD Alblasserdam;
- b. burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam;
- c. de commandant van de regionale brandweer,
t.a.v. de [REDACTED]
Postbus 350,
3300 AJ Dordrecht,
- c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALBLASSERDAM, namens dezen,
de plaatsvervangend directeur
Milieudienst Zuid-Holland Zuid,



H.S. Weidema.

Besluitdatum en verzonden op: 9 december 2005

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 9 december 2005
inzake de inrichting gelegen:
Rijksweg A15 (t.h.v. HMP 75,9) te
Alblasserdam.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	4
A. Bewaren van vloeistoffen in emballage	4
- Algemeen	4
- Bewaring van licht ontvlambare- en ontvlambare stoffen in de verkoopruimte	4
- Bewaren van olie, smeermiddelen, shampoo, antivries etc.	4
B. Bodem	4
- Algemeen	4
- Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen	5
- Inspectie bodembeschermende voorzieningen	6
- To-bodemonderzoek	6
- Beëindiging activiteiten	6
C. Beperken van energie-verbruik	7
D. Beperken van afvalstromen	8
E. Afvalstoffen	9
F. Afvalwater	9
G. Brandveiligheid	10
H. Geluid en trillingen	11
I. Algemeen	11

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen of preparaten in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG:

het college van burgemeester en wethouders in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIENED (voorheen VEGIN):

Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Postbus 9042
6800 GD Arnhem (voorheen VEGIN)
tel: (026) 356 94 44

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU:

het gemiddelde van de wisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar}, L_T):

energetisch cumulatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

stof die of preparaat dat:

- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte ontbranden;
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en via verwijdering van de ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
- in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21° C heeft (K1-vloeistof);
- in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is;
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambaar gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (LAmax):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidsniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

de Nederlandse norm NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften.

NEN 2559:

de Nederlandse norm NEN 2559 "Draagbare blustoestellen controle en onderhoud".

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

ONTVLAMBARE STOF:

stof of preparaat in vloeibare toestand (K2-vloeistof) met een vlampunt van ten minste 21° C en ten hoogste 55° C.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de beschouwen etmaalperiode

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

effectgerichte voorziening die waarborgt dat -onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-BLAD die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
tel. 070-3789880
fax. 070-3789783
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
tel. 015-2690256
fax. 015-2690271
Voor informatie over NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.
- BRL-richtlijn bij:
KIWA NV
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 4144400
telefax (070) 4144420
Voor informatie over KIWA N.V. zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. BEWAREN VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

Algemeen

1.
Koelvloeistoffen, antivries, (smeer)oliën e.d. moet worden bewaard in goed gesloten emballage.
2.
Ledig, niet gereinigde emballage moet worden bewaard als gevulde emballage.

Bewaring licht ontvlambare- en ontvlambare stoffen in de verkoopruimte

3.
De bewaring van licht ontvlambare- en ontvlambare stoffen in de verkoopruimte mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 20 liter.
4.
Emballage mag alleen dan worden gestapeld indien geen blijvende vervorming van de verpakking kan optreden en het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is; flessen mogen niet zijn gestapeld.

Bewaren van olie, smeermiddelen, shampoo, antivries etc.

5.
De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

B. BODEM

Algemeen

1.
Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Potentiele bodembedreigende activiteiten in de inrichting, zoals het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen in emballage in de shop, mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

3.

Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, effectgerichte bodembeschermende voorzieningen moeten worden getroffen, die de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

4.

Indien bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, kan in bepaalde gevallen het onderzoek worden verricht zo dicht mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening.

Toelichting:

Dergelijke afwijkingen dienen in de onderzoeksopzet bedoeld in voorschrift B.10 te worden gemotiveerd en als zodanig te worden goedgekeurd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

5.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten in de inrichting voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt permulite of vermiculite.

Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen

6.

Om bodemverontreiniging te voorkomen moet de gehele vloer van de shop vloeistofkerend zijn uitgevoerd.

Inspectie bodembeschermende voorzieningen

7.

De vloeistofkerende vloer en de vloeistofdichte lekbak(ken) ter plaatse van bodembedreigende activiteiten zoals genoemd onder B.2 moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie (periodiek);
- de wijze van inspectie (visueel);
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

Toelichting:

Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijv. voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per half jaar worden aangehouden.

T₀-bodemonderzoek

8.

De resultaten uit het bij de aanvraag gevoegde evaluatierapport bodemsanering benzinstation "De Noord" Rijksweg A15 Noordzijde Alblasserdam d.d. 9 maart 2005 met als kenmerk 05X2653.001 gelden als nulsituatie voor de bodemkwaliteit.

Beëindiging activiteiten

9.

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd (T-eind).

10.

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties c.q. activiteiten (zie voorschrift J.8) en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet binnen 4 weken na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

11.

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen één maand na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

12.

Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

C. BEPERKEN VAN ENERGIE VERBRUIK

1.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

2.

Binnen 6 maanden na het inwerking treden van de beschikking moet een energieanalyse ter goedkeuring aan het bevoegde gezag zijn gezonden. De analyse heeft ten minste betrekking op het elektraverbruik.

De energieanalyse dient ten minste de volgende informatie te bevatten:

- een beschrijving van de inrichting;
- een beschrijving van de energiehuishouding: een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting en het energieverbruik van individuele installaties en (deel)processen, waarbij ten minste 90% van het totale energieverbruik moet zijn gedekt;
- een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of worden getroffen en die bijdragen aan een zodanig zuinig gebruik van energie als redelijkerwijs mogelijk is

3.

Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's.

4.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

5.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), bedrijfsvoering, opzet of wijziging van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

D. BEPERKEN VAN AFVALSTROMEN

1.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet binnen de inrichting registratie plaatsvinden van de afvalstoffen.

De hoeveelheid, de aggregatietoestand en de samenstelling van de afvalstoffen, dienen per productie-eenheid of -proces, afzonderlijk te worden geregistreerd.

3.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

4.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval en afvalreductie, onder andere bij:

- de aanschaf van machines en -apparaten;
- de verpakking van producten (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering en
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

E. AFVALSTOFFEN

1.

Afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatige container.

Zowel het ledigen van de afvalcontainer, als het afvoeren van de inhoud van de container, moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.

2.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

3.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

4.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.

5.

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- gevaarlijk afval;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

De afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

F. AFVALWATER

1.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2.

Bedrijfsafvalwater waarvan in enig steekmonster ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening zoals bedoeld in voorschrift F.7:

- de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/l of
 - de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5 of
 - de temperatuur hoger is dan 30 °C,
- mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

3.
Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van terreinen die horen bij de inrichting, mogen niet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.
4.
Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet in een openbaar riool worden gebracht.
5.
Persluchtcondensaat, afkomstig van de compressor, waarvan de concentratie aan minerale olie, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377, in enig steekmonster hoger is dan 20 mg/l, mag niet in een riolering worden gebracht.
6.
Bedrijfsafvalwater, waarbij in enig steekmonster grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen voorkomen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.
7.
Bedrijfsafvalwater dat op een openbaar riool wordt geloosd, moet altijd op een eenvoudige wijze representatief kunnen worden bemonsterd. Het afvalwater moet daartoe door een controlevoorziening worden geleid.

Toelichting:
Voor een goede bemonstering moet de diameter van een put ten minste 20 cm bedragen en moet deze zodanig gedimensioneerd zijn dat er ten minste 5 liter afvalwater permanent in blijft staan. Bij voorkeur ligt de instroomzijde van de put 10 cm hoger dan de uitstroomzijde.
8.
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk zijn.
9.
Het te lozen bedrijfsafvalwater moet op eenvoudige wijze kunnen worden bemonsterd.

G. BRANDVEILIGHEID

1.
Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn.
2.
Het onderhoud van kleine blusmiddelen moet overeenkomstig de norm NEN 2559 geschieden.
3.
Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

4.

De blusmiddelen dienen ten minste eenmaal per jaar door een deskundige op hun deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat aanwezige registratiekaart.

H. GELUID EN TRILLINGEN

1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de werkzaamheden en activiteiten voor het afleveren van motorbrandstoffen mag, op enig punt op 100 m vanaf de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 21.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 21.00 en 07.00 uur.

2.

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

I. ALGEMEEN

1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moet direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

3.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden ter bescherming van het milieu.

4.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

5.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

6.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

7.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

8.

In de inrichting wordt in een milieulogboek een registratie van gegevens van de relevante milieu-effecten bijgehouden. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven. De geregistreerde gegevens in het logboek moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

9.

Het milieulogboek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- afvalstoffen: aard, samenstelling en hoeveelheid van afvalstoffen per bedrijfsonderdeel en in totaal per jaar;
- grondstoffen- en hulpstoffenverbruik: brandstof- en waterverbruik en overige grond- en hulpstoffenverbruik per bedrijfsonderdeel en in totaal per jaar;
- energieverbruik: energieverbruik per energiedrager per jaar;
- veiligheid: overzicht van opgetreden milieu-incidenten en getroffen maatregelen.

10.

Van voorgenomen activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet vooraf melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

De vergunninghouder dient maatregelen te nemen om de eventuele gevolgen te beperken, respectievelijk op te heffen. Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid moeten worden opgevolgd.