

**BEKENDMAKING
WET MILIEUBEHEER**

Op 8 juni 2005 is een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer ingediend door Tankstation "De Helling" (De Haan Minerale Oliën) om vergunning voor het zodanig uitbreiden of wijzigen van de inrichting dat een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning noodzakelijk is voor een tankstation met shop, op het perceel De Helling 1 te Alblasserdam.

De beschikking komt overeen met de ontwerp-beschikking, zoals deze ter inzage heeft gelegen, aangezien er geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen naar voren zijn gebracht.

De aanvraag, het besluit en de overige van belang zijnde stukken liggen van 28 februari 2008 tot en met 9 april 2008 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Cortgene 2 te Alblasserdam.

De stukken kunnen worden ingezien:

- elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur;
- tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na telefonische afspraak, tel. 078 - 6921331.

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht op grond waarvan gedurende de periode waarin de beschikking ter inzage ligt, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Dordrecht, 27 februari 2008

burgemeester en wethouders van Alblasserdam

namens dezen, de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

ARCHIEF

BESCHIKKING

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALBLASSERDAM

Milieuvergunning

Op 8 juni 2005 is een aanvraag ontvangen van De Haan Minerale Oliën B.V. d.d. 7 juni 2005 voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een tankstation met shop, plaatselijk bekend onder de naam De Haan Tankstation "De Helling", gelegen De Helling 1 te Alblasserdam, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie B, nummers 3941.

Op 1 juli 2005 is een verzoek gedaan voor het aanleveren van aanvullende gegevens. De aanvullende gegevens zijn op 2 september 2005 ontvangen.

Procedure

Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Van de geboden gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is gebruik gemaakt door de Regionale brandweer.

Het advies is samengevat onder het kopje 'Externe veiligheid' in deze vergunning. Ook is beschreven hoe in de besluitvorming rekening is gehouden met dit advies.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 (Stb. 2003.360) van toepassing. Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Het betreft hier de volgende onderwerpen: alle onderdelen die te maken hebben met het afleveren van brandstoffen en de tankinstallatie.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen

Algemeen

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het doelmatig omgaan met en verwijderen van (gevaarlijke) afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van (gevaarlijke) afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. De gevoelige objecten worden onderverdeeld in kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2 lid 1.e van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het LPG-tankstation is een categoriale inrichting.

Plaatsgebonden risico (PR):

De in het Besluit vastgelegde waarden voor het plaatsgebonden risico zijn voor zogenaamde categoriale inrichtingen vertaald naar afstandseisen. LPG tankstations met een LPG doorzet onder de 1500 m³ per jaar worden gezien als categoriale inrichtingen. Uit de aanvraag blijkt dat de LPG doorzet lager ligt dan 1000 m³ per jaar.

Artikel 4, lid 3 en lid 4 van het Besluit stelt dat indien de aangevraagde situatie nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico, de grenswaarden genoemd in de artikelen 7, eerste lid, en 24 eerste lid in acht moeten worden genomen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de richtwaarde genoemd in artikel 7, tweede lid. Artikel 5 van het Besluit stelt dat voor een LPG-tankstation met een jaarlijkse LPG doorzet van minder dan 1500 m³ de hierboven genoemde grenswaarden en richtwaarde worden vervangen door de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen vastgestelde afstanden tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten.

Voorop kan worden gesteld dat de aangevraagde situatie geen nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico daar het enkel de uitbreiding van de shop betreft. De LPG-installatie blijft ongewijzigd. Uit de aanvraag en het bestemmingsplan blijkt daarnaast dat binnen de in de Regeling gestelde afstanden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten zijn gelegen of geprojecteerd. De aangevraagde situatie voldoet hierdoor tevens aan artikel 18 van het Besluit.

	Afstand (m) vanaf vulpunt (PR 10 ⁻⁶)	Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir (PR 10 ⁻⁶)	Afstand (m) vanaf afleverzuil (PR 10 ⁻⁶)
LPG-tankstation met een doorzet tot 1000 m ³ /jaar	45	25	15
<i>Afstanden zoals vermeld in tabel 1 van bijlage 1 Regeling externe veiligheid inrichtingen voor nieuwe situaties</i>			

De aangevraagde situatie voldoet aan het gestelde in de artikelen 4, 5 en 18 van het Besluit.

Groepsrisico (GR):

Artikel 12 van het Besluit verplicht het bevoegd gezag om de situatie omtrent het GR rond de betreffende inrichting te verantwoorden. Voor categoriale inrichtingen is de verantwoordingsplicht verder uitgewerkt in de (concept) Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico, uitgegeven door het ministerie van VROM.

Voor de bepaling van de omvang van het GR is inzicht in de maximaal toelaatbare personendichtheden nodig. Voor categoriale inrichtingen waaronder dit LPG-tankstation zijn deze dichtheden bepaald voor het invloedsgebied van de risicoveroorzakende inrichting en weergegeven in paragraaf 17.1 van de genoemde handreiking. De grens van het invloedsgebied is voor een LPG-tankstation gesteld op 150 meter (Bijlage 2 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen). Bij de bepaling van de omvang van het GR is gebruik gemaakt van de (concept) Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico en de daarbij behorende gewijzigde tabellen met personendichtheden.

Binnen het invloedsgebied van 150 meter ligt een deel van het bedrijf Netcoat BV. Daarnaast valt een belangrijk deel van de parkeerplaatsen van de (toekomstige) vestiging Hornbach binnen het invloedsgebied. Zuidwaarts wordt de invloed van een calamiteit weggenomen door het hoge talud van de oprit naar de brug Alblasserdam - Hendrik-Ido-Ambacht.

Conform de tabel behorende bij paragraaf 17.1 van de Handreiking mogen binnen het invloedsgebied de volgende aantallen personen aanwezig zijn:

Type inrichting	afstand [m]			aantal personen per ha	
	tot 10^{-5}	tot 10^{-6}	tot grens invloedsgebied	vanaf 10^{-5} tot grens invloedsgebied	vanaf 10^{-6} tot grens invloedsgebied
LPG-tankstation met een doorzet van minder dan $1000\text{m}^3/\text{jaar}$	25	45	150	16	17

1 De in deze tabel opgenomen dichtheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de zone tussen de 10^{-5} en 10^{-6} risicocontour niet bebouwd is. Indien dat wel het geval is, gelden de dichtheden die zijn vermeld in de voorgaande kolom (vanaf 10^{-6} tot de grens van het invloedsgebied).

Binnen 45 meter rond het LPG-vulpunt zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. Het bovenstaande houdt in in het gebied tussen de 10^{-6} contour en de grens van het invloedsgebied maximaal 107 personen aanwezig mogen zijn.

Op de parkeerplaats van het nog niet gerealiseerde Hornbach vallen 300 parkeerplaatsen binnen de cirkel van 150 meter. In een maximaal scenario betekent dit 600 personen (Hornbach gaat uit van een lagere bezetting per auto maar dit wordt niet realistisch geacht). Met toepassing van de verblijftijdcorrectie van 10 voor parkeerplaatsen komt dit neer op 60 personen.

Volgens opgaaf van het bedrijf Netcoat BV bevinden zich maximaal 45 personen binnen de cirkel 150 meter. Met toepassing van de verblijftijdcorrectie van 2,2 voor bedrijven komt dit neer op 21 personen. De som van de aantallen personen komt neer op ca. 81 personen.

Dit betekent dat het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde blijft. Daarnaast heeft de aangevraagde verandering geen effect op zowel het plaatsgebonden risico als op het groepsrisico. Daarnaast heeft de aangevraagde verandering geen effect op het aantal personen dat binnen het invloedsgebied aanwezig is, dan wel op de vorm en ligging van het invloedsgebied zelf.

Advies Regionale Brandweer

Op grond van artikel 12, lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is de Regionale Brandweer in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp of zwaar ongeval.

In het advies van de Regionale Brandweer wordt aangesloten bij de conclusie dat aan de grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico (10^{-6} per jaar) wordt voldaan. Daarnaast deelt de Regionale Brandweer de mening dat het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijft.

In het advies worden desondanks wel de volgende aanbevelingen gedaan:

- In de milieuvergunning dient te worden opgenomen dat er voorzieningen moeten worden getroffen om de situatie omtrent de beschikbaarheid van bluswater bij de inrichting te optimaliseren. De voorziening kan bestaan uit een aansluiting op het waterleidingnet of het uitvoeren van een geboorde put;
- In de milieuvergunning moet worden opgenomen dat het lossen van tankwagens met LPG bij het tankstation slechts in de avonduren mag plaatsvinden. In ieder geval na sluitingstijd van de bouwmarkt (Hornbach);
- Bij het bouwen van de bouwmarkt kunnen de volgende voorzieningen in het pand worden aangebracht:
 - Hittewerende gevels en daken aan de zijde van het LPG-tankstation;
 - Hittewerend en explosiebestendig of splintervrij glas aan de zijde van het LPG-tankstation.

De eerste twee aanbevelingen hebben betrekking op de milieuvergunning. De laatste aanbeveling heeft betrekking op de uitvoering van de bouwmarkt en valt derhalve niet onder de reikwijdte van deze vergunning.

Na overleg tussen regionale en lokale brandweer met de inrichtinghouder is besloten om te volstaan met het eisen van een bluswatervoorziening de milieuvergunning en geen verdere eisen te stellen aan de lostijden van de tankwagens met LPG bij het tankstation.

De bluswatervoorziening is volgens de hulpdiensten noodzakelijk om een calamiteit met LPG te kunnen beheersen en/of voorkomen. De inrichtinghouder heeft in overleg met de lokale brandweer besloten om een bluswatervoorziening aan te leggen om zo de bij een calamiteit benodigde bluswatercapaciteit te kunnen waarborgen. Het betreft een bluswatervoorziening met een capaciteit van tenminste 90 m³ bluswater per uur, gedurende 4 achtereenvolgende uren.

Afvalstoffen

Opslag en behandeling

Om een doelmatige omgang met en opslag van (gevaarlijke) afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk E. hieromtrent algemene regels gesteld. Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke afvalstoffen is hoofdstuk E. eveneens van toepassing.

Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP (Landelijk afvalbeheerplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" van juli 1996 en in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" van juli 2001 beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil). De leidraad en handreiking zijn opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. Bij de toepassing van de leidraad en handreiking gaat het met name om bedrijven waar sprake is van relevante hoeveelheden afval.

De hoeveelheid afval die bij een bedrijf vrijkomt, wordt gebruikt bij het inschatten van het besparingspotentieel en bepaald in hoofdlijnen in welke mate een bedrijf aandacht moet schenken aan afvalpreventie. Hierbij wordt zowel gekeken naar de hoeveelheid gevaarlijk afval als naar de totale hoeveelheid afval (gevaarlijk+ongevaarlijk), die bij het bedrijf vrijkomt.

De volgende situaties worden onderscheiden:

- a. jaarlijks minder dan 25 ton afval (totaal) en minder dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is laag);
- b. jaarlijks meer dan 25 ton afval (totaal) of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is gemiddeld);
- c. jaarlijks meer dan 250 ton afval (totaal) of meer dan 25 ton gevaarlijk afval (besparingspotentieel is groot).

Uit de bij de aanvraag gevoegde stukken is af te leiden dat de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval iets meer is dan 25 ton (namelijk 27 ton) en minder is dan 2,5 ton gevaarlijk afval, hierbij opgemerkt dat het huishoudelijk afval grotendeels wordt veroorzaakt door de cliënten die het tankstation bezoeken. In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder D. zijn daartoe voorschriften aan de vergunning verbonden.

Scheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP (Landelijk afvalbeheersplan) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het, dit in tegenstelling tot huishoudelijk afval, voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen in aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan afvalscheiding is beschreven in de handreiking "Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 2001.

In hoofdstuk 3 van deze handreiking is een stappenplan uitgewerkt, op basis waarvan afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. Bij de beoordeling van de afvalscheidings situatie wordt allereerst gekeken naar het overzicht van de hoeveelheden herbruikbare afvalstromen in het restafval in de combinatie met de in stap 6 van deze handreiking weergegeven verplichtingen c.q. richtlijnen voor afvalscheiding. Daarbij is aangegeven dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (drempelwaarden). Voor die afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval geringer is dan de genoemde drempelwaarden dient te worden onderzocht of de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en of scheiding eenvoudig realiseerbaar is. In dat geval wordt de afvalstroom op dezelfde manier behandeld als de afvalstromen waarbij de hoeveelheid in het restafval hoger is dan de richtlijn. Is dat niet het geval (en het bedrijf kan dat desgewenst ook aantonen), dan hoeft voor de desbetreffende afvalstromen geen actie ondernomen te worden.

Om een doelmatige scheiding te waarborgen zijn onder E. voorschriften aan de vergunning verbonden.

Afvalwater

Op deze inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing, daarin zijn, onder Bijlage I en Bijlage II, specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot het lozen van afvalwater. Doordat het hier een vergunning plichtige inrichting betreft is Bijlage II niet van toepassing. Derhalve zijn er, om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen, onder hoofdstuk F. hieromtrent specifieke regels gesteld.

Waterbesparing

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt). Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in de Leidraad "Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning" uitgegeven door Informatiecentrum Milieuvergunningen (Infomil) in juli 1996. Deze leidraad is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de toepassing van de leidraad gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik. Conform de 'Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' van Infomil is er sprake van een relevant waterverbruik indien binnen de inrichting meer dan 5.000 m³ water per jaar wordt verbruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat er een minimale hoeveelheid (ca. 95 M³ per jaar) water in de inrichting wordt gebruikt. Gezien het geringe gebruik zijn er nadere voorschriften met betrekking tot waterbesparing aan de vergunning verbonden

Bodembescherming

Op deze inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer (Stb. 1994.53) van toepassing, daarin zijn, onder Bijlage 1, specifieke voorschriften opgenomen met als doel, om op die lokaties waar een potentiële bedreiging op bodemverontreiniging aanwezig is, de kans op verontreiniging teniet te doen. Voor de in deze Bijlage I genoemde activiteiten zijn derhalve geen aanvullende bodemvoorschriften opgenomen.

Ter beperking van de kans op bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat -onder reguliere bedrijfscondities- preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen. Deze maatregelen en voorzieningen moeten leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2001 (NRB). Op elke binnen een inrichting uitgevoerde bodembedreigende activiteit dient dit uitgangspunt te worden toegepast. In de NRB is gedefinieerd welke categorieën van activiteiten als bodembedreigend dienen te worden aangemerkt.

Het bodemrisico dat het gevolg is van een bepaalde bodembedreigende activiteit kan worden vastgesteld met behulp van een bodemrisicochecklist (BRCL).

Gebleken is dat binnen de inrichting de volgende bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (tussen haakjes is de BRCL vermeld die op de betreffende activiteit van toepassing is):

- a. opslag van bodembedreigende vloeistoffen in emballage in de shop (BRCL 3.4).

Van elk van de bodembedreigende activiteiten is voorgeschreven welke maatregelen en voorzieningen dienen te worden getroffen om het risico van een bodemverontreiniging zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen en voorzieningen leiden bij toetsing aan de NRB tot een verwaarloosbaar risico. Aan het uitgangspunt van de NRB is daarom voldaan.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat zelfs bij een verwaarloosbaar bodemrisico niet volledig is uitgesloten dat een verontreiniging van de bodem optreedt. Om die reden is, indien bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, een bodemonderzoek altijd noodzakelijk. Een bodemonderzoek richt zich op afzonderlijke locaties en de aldaar gebruikte stoffen. De kwaliteit van de bodem wordt vastgesteld voorafgaand aan of zo spoedig mogelijk na de start van de betreffende activiteiten (nulsituatiebodemonderzoek) en zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de betreffende activiteiten (eindsituatiebodemonderzoek). Op grond van de resultaten van een eindsituatiebodemonderzoek kan worden beoordeeld of ten gevolge van de betreffende activiteiten een bodemverontreiniging is opgetreden en of het herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is.

Bij het uitvoeren van een T_0 -bodemonderzoek kan eventueel gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoek gegevens.

Aan het gestelde in voorschrift B.8. is reeds voldaan bij de vergunningaanvraag.

Hiertoe is de rapportage van het verkennend bodemonderzoek De Helling 1 te Ablisserdam, met als kenmerk 03M1599.001 d.d. 7 maart 2003 aan de aanvraag gevoegd.

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt geconcludeerd dat er wordt voldaan aan voorschrift B.8. Het betreffende bodemonderzoek geeft een redelijk beeld van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van De Helling 1 te Alblasserdam.

Energie

Relevant energieverbruik is een reden om aan een vergunning voorschriften te verbinden om het bedrijf te verplichten een onderzoek naar het energieverbruik en besparingsmogelijkheden uit te laten voeren, een energieplan te maken en/of maatregelen te treffen en dergelijke, met als doel tot een efficiënter gebruik van energie te komen indien dit nodig blijkt.

Bij de afweging om energievoorschriften aan deze vergunning te verbinden, anders dan de algemene energievoorschriften onder hoofdstuk C, is het energieverbruik van deze inrichting getoetst aan de criteria zoals deze zijn verwoord in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" van het ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Economische zaken. Omdat het bedrijf niet is toegetreden tot een meerjarenafspraak (MJA), niet mee doet aan het convenant Benchmarking energie-efficiency en het energieverbruik hier geen relevant aspect vormt bij toetsing ervan aan de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" vermelde criteria, zijn geen energievoorschriften zoals bedoeld, aan de vergunning verbonden.

Geluid

De inrichting is net buiten het geluidgezoneerde industrieterrein Vinkenwaard, aan de in- en uitgaande weg van respectievelijk Alblasserdam en Rijksweg 15 (Rotterdam-Nijmegen) gelegen. De locatie wordt aan de noord- en oostzijde omgeven door bedrijfsgebouwen, aan de zuid- en westzijde door infrastructuur en Rijksweg 15. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit de verkoop van motorbrandstoffen en LPG, serviceverlenende diensten ten behoeve van wegverkeer (luchtvoorziening voor bandenspanning, publiekstoilet etc.), shop verkoop van food- en non food artikelen en het schoonmaken en onderhouden van de inrichting.

Het tankstation is 7 dagen per week 24 uur per dag voor het tanken van motorbrandstoffen geopend. LPG verkoop vindt uitsluitend plaats tijdens bemande openingsuren. De shop is 7 dagen per week van 06.00 uur tot 23.00 uur geopend.

De enige wijziging is dat de shop iets wordt vergroot. De geluidvoorschriften zijn aangevuld met geluidgrenswaarden voor het maximaal optredende geluidsniveau (LAmax) en aangepast aan de huidige terminologie.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning, onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu, kan worden verleend.

Besluiten:

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen De Helling 1 te Alblasterdam, besloten:

1. de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALBLASSERDAM
namens dezen

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving



drs. F.H. Hartog

Besloten en verzonden op: 21 februari 2008

een exemplaar van dit besluit te zenden aan:

- a. De Haan Minerale Oliën B.V.,
Edisonweg 30, 2952 AD Alblasserdam;
- b. burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam;
- c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 21 februari 2008
inzake de inrichting gelegen:
De Helling 1 te
Ablasserdam.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	4
A. Bewaren van vloeistoffen in emballage	4
- Algemeen	4
- Bewaren van K1- en K2-vloeistoffen in de verkoopruimte	4
- Bewaren van olie, smeermiddelen, shampoo, antivries etc.	4
B. Bodem	5
- Algemeen	5
- Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen	5
- Inspectie bodembeschermende voorzieningen	6
- To-bodemonderzoek	6
- Beëindiging activiteiten	7
C. Beperken van energie-verbruik	7
D. Beperken van afvalstromen	8
E. Afvalstoffen	9
F. Afvalwater	9
G. Brandveiligheid	10
H. Geluid en trillingen	11
I. Algemeen	11

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen of preparaten in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG:

het college van burgemeester en wethouders in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

ENERGIENED (voorheen VEGIN):

Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Postbus 9042
6800 GD Arnhem(voorheen VEGIN)
tel: (026) 356 94 44

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU:

het gemiddelde van de wisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651.

GROEPSRISICO:

cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10,100, of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8 graden Celsius een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof of een verproduct waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger is, doch lager is dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

LANGTIJDGEMIDDELD BEEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

energetisch cumulatief van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

de Nederlandse norm NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften.

NEN 2559:

de Nederlandse norm NEN 2559 "Draagbare blustoestellen controle en onderhoud".

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

PLAATSGEBONDEN RISICO:

risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongevoerd voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is;

plaatsgebonden risico 10⁻⁵:

kans van 1 op de 100.000 dat een persoon overlijdt als gevolg van een hierboven beschreven ongevoerd voorval,

plaatsgebonden risico 10⁻⁶:

kans van 1 op de 1.000.000 dat een persoon overlijdt als gevolg van een hierboven beschreven ongevoerd voorval.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de beschouwen etmaalperiode

VLOEISTOFDICHTHE VLOER:

vloer direct op de bodem die waarborgt dat -onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer kan komen

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

fysieke voorziening in of direct op de bodem, niet zijnde een vloer, die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking- geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-BLAD die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
tel. 070-3789880
fax. 070-3789783
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
tel. 015-2690256
fax. 015-2690271
Voor informatie over NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.
- BRL-richtlijn bij:
KIWA NV
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 4144400
telefax (070) 4144420
Voor informatie over KIWA N.V. zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. BEWAREN VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

Algemeen

1.
Koelvloeistoffen, antivries, (smeer)oliën e.d. moet worden bewaard in goed gesloten emballage.
2.
Ledig, niet gereinigde emballage moet worden bewaard als gevulde emballage.

Bewaring K1- en K2-vloeistoffen in de verkoopruimte

3.
De bewaring van K1-vloeistoffen en K2-vloeistoffen in de verkoopruimte mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 20 liter.
4.
Emballage mag alleen dan worden gestapeld indien geen blijvende vervorming van de verpakking kan optreden en het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is; flessen mogen niet zijn gestapeld.
5.
Gemorste vloeistoffen moeten direct opgeruimd worden en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gedaan; daartoe moeten voldoende absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

Bewaren van olie, smeermiddelen, shampoo, antivries etc.

6.
De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen.

B. BODEM

Algemeen

1.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

2.

Potentieel bodembedreigende activiteiten in de inrichting, zoals het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen in emballage in de shop, mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

3.

Indien op grond van enig voorschrift, verbonden aan deze vergunning, effectgerichte bodembeschermende voorzieningen moeten worden getroffen, die de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, moet het onderzoek worden verricht voordat de betreffende voorzieningen zijn getroffen.

4.

Indien bestaande effectgerichte bodembeschermende voorzieningen, de uit te voeren onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen belemmeren of onmogelijk maken, kan in bepaalde gevallen het onderzoek worden verricht zo dicht mogelijk bij het emissiepunt of bij de rand van de desbetreffende voorziening.

Toelichting:

Dergelijke afwijkingen dienen in de onderzoeksopzet bedoeld in voorschrift B.10 te worden gemotiveerd en als zodanig te worden goedgekeurd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

5.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten in de inrichting voldoende absorptiemiddelen voor onmiddellijk gebruik aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt permulite of vermiculite.

Aanvullende systeemeisen en/of voorzieningen

6.

Om bodemverontreiniging te voorkomen moet de gehele vloer van de shop vloeistofkerend zijn uitgevoerd.

Inspectie bodembeschermende voorzieningen

7.

De vloeistofkerende vloer en de vloeistofdichte lekbak(ken) ter plaatse van bodembedreigende activiteiten zoals genoemd onder B.2 moeten periodiek bedrijfsintern worden geïnspecteerd op lekkages of gebreken. De wijze van inspectie moet in een inspectieprogramma of -plan zijn vastgelegd. In een inspectieplan moet worden vastgelegd:

- welke voorzieningen moeten worden geïnspecteerd;
- de inspectiefrequentie (periodiek);
- de wijze van inspectie (visueel);
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.

Het inspectieplan moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat het inspectieplan wordt nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

Toelichting:

Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Als er geen controlefrequentie is genoemd (bijv. voor visuele inspecties) kan een frequentie van eens per half jaar worden aangehouden.

T₀-bodemonderzoek

8.

Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een nulsituatiebodemonderzoek ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten als bedoeld in voorschrift B.2, te zijn uitgevoerd.

Hierbij kan, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

9.

Het onderzoek moet ten minste voldoen aan de eisen van NEN 5740, Protocol B.8 'Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL) (uitgezonderd opslag ondergrondse tanks)'. Omtrent het aantal en de plaats van de peilbuizen, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

10.

Uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de uitvoering van een nulsituatieonderzoek moet een onderzoeksopzet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden gezonden. Omtrent het aantal en de plaats van de boringen, peilbuizen, de bemonsteringsstrategie, de toe te passen analysemethode en de te bepalen parameters kunnen binnen 4 weken na overlegging van deze onderzoeksopzet door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld. Het nulsituatieonderzoek moet met in acht neming van deze nadere eisen worden uitgevoerd.

11.

De resultaten van een bodemonderzoek als bedoeld in voorschrift B.8 dienen binnen een maand na uitvoering te worden overgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Beëindiging activiteiten

12.

Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten waarbij potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, moet ter vaststelling van de effectiviteit van bodembeschermende voorzieningen en de invloed van de inrichting op de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) een eindsituatie-onderzoek worden uitgevoerd (T-eind).

13.

Het eindsituatieonderzoek moet worden verricht op de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties c.q. activiteiten (zie voorschrift B.8) en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet binnen 4 weken na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatie-bodemonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie-bodemonderzoek. Het eindsituatieonderzoek moet ten minste voldoen aan NEN 5740.

14.

De resultaten van het eindsituatieonderzoek moeten binnen één maand na uitvoering van het bodemonderzoek aan het bevoegd gezag zijn gezonden.

15.

Indien uit de resultaten van het eindsituatieonderzoek blijkt dat er een toename is van de concentraties aan verontreinigende stoffen dan moet in overleg met het bevoegd gezag een onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak van de toename van concentraties.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet het volgende worden uitgevoerd:

- Zodanige maatregelen worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen, verspreiding van de verontreiniging te beperken en de ontstane verontreiniging ongedaan te maken.
- Aan het bevoegd gezag gegevens worden verstrekt over de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging en de wijze van saneren.
- Eventuele tanks of andere objecten (zoals bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen), die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen.

C. BEPERKEN VAN ENERGIEVERBRUIK

1.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

2.

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet binnen de inrichting registratie plaatsvinden van het energieverbruik. Het verbruik aan elektriciteit (kWh) en brandstoffen zoals aardgas etc., dient afzonderlijk te worden geregistreerd.

3.

Elke gebruiker (of gebruikersgroep zoals bijvoorbeeld verlichting) van in voorgaand voorschrift bedoelde energie, moet, met opgave van het maximaal mogelijke energieverbruik daarvan, zijn geregistreerd. Van na de eerste registratie later bijgeplaatste gebruikers en vervangende gebruikers moet tevens de datum van ingebruikname zijn vermeld.

4.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

5.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten en dergelijke), bedrijfsvoering, opzet of wijziging van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

D. BEPERKEN VAN AFVALSTROMEN

1.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet binnen de inrichting registratie plaatsvinden van de afvalstoffen.

De hoeveelheid, de aggregatietoestand en de samenstelling van de afvalstoffen, dienen per produktie-eenheid of -proces, afzonderlijk te worden geregistreerd.

3.

De geregistreerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

4.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval en afvalreductie, onder andere bij:

- de aanschaf van machines en -apparaten;
- de verpakking van producten (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering en
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

E. AFVALSTOFFEN

1.

Afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatige container.

Zowel het ledigen van de afvalcontainer, als het afvoeren van de inhoud van de container, moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.

1.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

3.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

4.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.

5.

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- gevaarlijk afval;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

De afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

F. AFVALWATER

1.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

2.

Bedrijfsafvalwater waarvan in enig steekmonster ter plaatse van de bemonsteringsvoorziening zoals bedoelt in voorschrift F.7:

- de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/l of
- de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5 of
- de temperatuur hoger is dan 30 °C,

mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

3.
Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van terreinen die horen bij de inrichting, mogen niet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.
4.
Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet in een openbaar riool worden gebracht.
5.
Persluchtcondensaat, afkomstig van de compressor, waarvan de concentratie aan minerale olie, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377, in enig steekmonster hoger is dan 20 mg/l, mag niet in een riolering worden gebracht.
6.
Bedrijfsafvalwater, waarbij in enig steekmonster grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen voorkomen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.
7.
Bedrijfsafvalwater dat op een openbaar riool wordt geloosd, moet altijd op een eenvoudige wijze representatief kunnen worden bemonsterd. Het afvalwater moet daartoe door een controlevoorziening worden geleid.

Toelichting:
Voor een goede bemonstering moet de diameter van een put ten minste 20 cm bedragen en moet deze zodanig gedimensioneerd zijn dat er ten minste 5 liter afvalwater permanent in blijft staan. Bij voorkeur ligt de instroomzijde van de put 10 cm hoger dan de uitstroomzijde.
8.
Een controlevoorziening moet altijd goed toegankelijk zijn.

G. BRANDVEILIGHEID

1.
Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn.
2.
Het onderhoud van kleine blusmiddelen moet overeenkomstig de norm NEN 2559 geschieden.
3.
Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

4.

De blusmiddelen dienen ten minste eenmaal per jaar door een deskundige op hun deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat aanwezige registratiekaart.

H. GELUID EN TRILLINGEN

1.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, op De Helling op een afstand van 20 meter vanaf de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:

45 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
50 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
55 dB(A)	in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai " (uitgave 1999).

2.

Het maximaal optredende geluidniveau (LAm_{ax}), gemeten in de meterstand "fast", mag op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

60 dB(A)	in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
65 dB(A)	in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
70 dB(A)	in de overige uren.

3

Motoren van (bevoorradings-)voertuigen mogen alleen in werking zijn voor zover dit voor het rijden en lossen strikt noodzakelijk is.

4

Indien aanwezig, dient de omroep- en/of muziekinstallatie zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

I. ALGEMEEN

1.

Binnen de inrichting mag, overeenkomstig de aanvraag, LPG worden verkocht tot een maximum van 1000 m³ per jaar.

2.

De jaarlijkse LPG-doorzet dient te worden geregistreerd. De doorzetgegevens moeten ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.

3.

De inrichting moet beschikken over een bluswatervoorziening met voldoende capaciteit. De aanleg, capaciteit en uitvoering van de bluswatervoorziening dient plaats te vinden in overleg met de lokale brandweer.

Toelichting:

De inrichtinghouder is met de lokale brandweer overeengekomen dat een bluswatervoorziening met een capaciteit van 90 m³ bluswater per uur, gedurende 4 achtereenvolgende uren, zal worden aangelegd.

4..

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moet direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

5.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

6.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden ter bescherming van het milieu.

7.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven. De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

8.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

9.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

10.

Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

11.

In de inrichting wordt in een milieulogboek een registratie van gegevens van de relevante milieu-effecten bijgehouden. Aan het bevoegd gezag wordt op verzoek inzage in deze stukken gegeven. De geregistreeerde gegevens in het logboek moeten ten minste 5 jaar worden bewaard.

12.

Het milieulogboek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- afvalstoffen: aard, samenstelling en hoeveelheid van afvalstoffen per bedrijfsonderdeel en in totaal per jaar;
- grondstoffen- en hulpstoffenverbruik: brandstof- en waterverbruik en overige grond- en hulpstoffenverbruik per bedrijfsonderdeel en in totaal per jaar;
- energieverbruik: energieverbruik per energiedrager per jaar;
- veiligheid: overzicht van opgetreden milieu-incidenten en getroffen maatregelen.

13.

Van voorgenomen activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet vooraf melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

De vergunninghouder dient maatregelen te nemen om de eventuele gevolgen te beperken, respectievelijk op te heffen. Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid moeten worden opgevolgd.

ARCHIEF

Procedurenummer : AL 04.2014
Procedurenummer (2) :
Proceduretype : Wm

Dossier : AL162
Inspekteur : GD

Naam : Tankstation "De Helling" (de Haan Minerale Olien)
Adres : De Helling 1
Postcode : 2952BC
Woonplaats : ALBLASSERDAM

Telefoon :
Kontaktpersoon : [REDACTED]

Postadres : De Helling 1
Postcode : 2952BC
Postplaats : ALBLASSERDAM

Soort bedrijf : tankstation incl LPG
Soort procedure : art. 8.4
Bijzonderheden :

Bugm : 3
Produkt : 05-3
Prijs : 4125

Coördinatieregeling : Ja
Waterwingebied : Nee
Zone (geluid) : Ja
Adequaat : Nee

Start procedure : 16-11-2004
Aanschrijving verzonden :
Herinnering :
Besluit dwangsom :
Besluit stillegging :
Vooroverleg - 1 :
Vooroverleg - .. :
Ontvangst aanvraag : 08-06-2005
Produktprijs opgegeven : 09-09-2005
Toezending bewijs ontv. : 09-09-2005
Beoord. ontvankelijkheid : 06-09-2005
Besluit buiten behandeling :
Ontwerpbeschik. verzonden :
Bekendm. Ontwerpbeschik. :
Hoorzitting :
Bedenkingen :
Gekorr. Ontwerpbeschik. :
Beschikking :
Bekendm. beschikking :
Beroep :
1e Kontrole :

Memo

15-11-04 overleg gehad met [REDACTED]. De grootschalige uitbreiding gaat niet door daarvoor in de plaats komt er een kleine uitbreiding. Het hele HBO gebeuren vervalt, en zal er meer opslag in de shop gaan plaatsvinden. [REDACTED] wil proberen dit jaar nog de aanvraag in te dienen. Er zijn problemen gerezen op RO gebied, deze moeten eerst opgelost worden ander heeft deze aanvraag gaan zin.

08-06-05 aanvraag ontvangen.

10-06-05 brief ontvangst aanvraag naar [REDACTED]

10-06 overleg gehad met Denis de zaak doorgesproken is wat hem betreft accoord oude voorschriften moeten alleen in een nieuw jasje gestoken worden. Inrichting valt net buiten het gezoneerde ind. terrein, ligt aan een zeer drukke ontsluitingsweg welke bijna boven op de A15 is gelegen. Kortom een behoorlijk rumoerige omgeving.

10-06 naar [REDACTED] voor inboeken en ontv. verklaren

10-06 verzoek aangeluid (DN) voor het opstellen van de voorschriften.

17-06 retour van [REDACTED] ivm opm situatie ek.

27-06 brief voor verzoek om aanvullende info naar [REDACTED].

28-6 verz. aanv geg doorgezet (pme)

01-07 brief met verzoek om aanvullende geg verzonden, termijn van een maand.

26-07 ontvankelijkverklaring + voorschriften retour gekregen van geluid ([REDACTED])

6-9-05 OB moet voor 28-1-05 zijn verzonden ([REDACTED])

ARCHIEF