



provincie **HOLLAND**
ZUID

DRSH Zuiveringsslib nv

t.a.v. ir. [REDACTED]

Baanhoekweg 48

3313 LP DORDRECHT

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningverlening
Contact

[REDACTED]

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum

21 OKT. 2008

Ons kenmerk

PZH-2008-845476

Uw kenmerk

08/0122/coll 1 en 08/0142

Bijlagen

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

- 6 OKT. 2008

Onderwerp

Verklaring melding Wm 8.19 transportleiding ammonia

Op 15 augustus 2008 hebben wij een melding krachtens artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen voor de verandering van de inrichting DRSH Zuiveringsslib nv te Dordrecht (verder DRSH), gelegen aan de Baanhoekweg 48 in Dordrecht.

Op 23 september 2008 hebben wij aanvullende informatie ontvangen betreffende de consequenties voor het aspect geluid na realisatie van de verandering.

De melding betreft de milieuvergunning van 22 mei 2001 met kenmerk DWM/2001/3179, gewijzigd op 18 december 2006 met kenmerk DGWM/2006/17886, welke na uitspraak van de Raad van State is gewijzigd op 13 mei 2008 met kenmerk PZH-2008-118463.

De melding heeft betrekking op het leveren van ammonia uit de bestaande ammoniaopslag door middel van een transportleiding naar buurbedrijf HVC Afvalcentrale Dordrecht (verder HVC) ter bestrijding van de NO_x-emissie aldaar.

Procedure

Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan hebben wij toepassing gegeven aan Titel 4.1 van Hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overwegingen

Naar aanleiding van de ingediende melding en de daarbij overgelegde gegevens zijn wij van mening dat de ingediende melding voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. Het realiseren van de met deze melding beoogde verandering van de inrichting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65
stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling vergunningen
is ISO-9001-
GECERTIFICEERD

PZH-2008-845476

Deze constatering berust op de overwegingen van de volgende meest relevante milieuaspecten.

Veiligheid

Door aansluiting van een ammoniatransportleiding op de bestaande ammoniopslaginstallatie van de DRSH ten behoeve van de DeNO_x-installaties van HVC ontstaat de situatie dat er geen opslag van ammonia meer plaatsvindt bij HVC. De ammoniopslag bij DRSH wordt niet vergroot, alleen de doorzet neemt toe. In de ammoniatransportleiding naar HVC worden dusdanige maatregelen genomen dat wanneer de druk wegvalt, deze door snelafsluiters automatisch worden gesloten.

Inclusief alle reeds bestaande veiligheidsmaatregelen bij de ammoniopslag wijzigt de veiligheidssituatie bij de DRSH, inclusief de voorgenomen verandering, niet.

Tevens kan gesteld worden dat in zijn totaliteit een verbetering plaatsvindt met betrekking tot de veiligheid voor de omgeving.

Geluid

Met betrekking tot het aspect geluid zal er, vanwege een verhoogde jaardoorzet van ammonia bij DRSH een zeer beperkte toename zijn van vrachtwagenbewegingen van minder dan één per dag (gemiddeld). Deze toename valt binnen het (vergunde) aandeel van de vervoersbewegingen op het totaal vergunde geluid van de DRSH.

Conclusie

Ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering van de inrichting ontstaat er geen andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Er bestaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Besluit

Gelet op artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer en vorenstaande overwegingen verklaren wij dat de voorgenomen verandering van de inrichting niet leidt tot andere of grotere milieugevolgen, niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en er geen aanleiding is voor toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Bezwaar en in werking treden besluit

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Awb bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit worden toegezonden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift.

Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto Hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en artikel 36 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wij verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een afschrift aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.



Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaretermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaretermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

W.g.

drs.ing. A.P.M. Croughs
hoofd bureau Industrie

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Papendrecht;
- Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- Stichting Derde Merwedehaven, Rivierdijk 677a, 3361 BT Sliedrecht.