

## BESCHIKKING

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht.

### **Vigerende milieuvergunning**

Op 9 april 2009 is voor de inrichting aan de Industrieweg 17 te Heerjansdam een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Van deze vergunning is thans Shipcoat B.V. de houder c.q. rechtverkrijgende.

Aan de voornoemde vergunning zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden.

### **Verzoek aanpassing voorschriften vigerende vergunning**

Op 17 november 2009 hebben wij van Shipcoat B.V. (hierna: de vergunninghouder) een verzoek ingevolge artikel 8.24 van de Wet milieubeheer ontvangen om voorschriften, die aan eerdergenoemde vergunning zijn verbonden, te wijzigen.

Concreet verzoekt vergunninghouder om van de vigerende vergunning d.d. 9 april 2009 de voorschriften in hoofdstuk 8 aan te passen, zodanig dat wordt voorgeschreven dat de opslagplaats voor spuitbussen dient te voldoen aan het gestelde in 7.4 van de richtlijn PGS 15 in plaats van het nu vereiste aparte brandcompartiment.

### **Procedure**

#### Vorbereiding

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag (verzoek) heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wet milieubeheer zijn bij het opstellen van deze beschikking in acht genomen.

### **Overwegingen betreffende het verzoek tot aanpassing van de vergunning**

#### Algemeen

De Wet milieubeheer omschrijft in de artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna wordt aangegeven hoe het verzoek zich tot het toetsingskader verhoudt. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed kunnen zijn.

#### Verzoek

Er wordt door de vergunninghouder verzocht om de voorschriften in hoofdstuk 8 van de vergunning d.d. 9 april 2009 aan te passen, zodanig dat er overeenkomstig de PGS 15 kan worden volstaan met een afscheiding van gaas in plaats van het nu voorgeschreven aparte brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten en met een oppervlakte van minimaal 30 m<sup>2</sup>. De PGS 15 geeft namelijk in paragraaf 7.4 aan dat voor de opslag van maximaal 400 kg spuitbussen kan worden volstaan met een afscheiding van gaas.

Wij achten het verzoek gegrond, omdat voor de vergunde hoeveelheid spuitbussen (maximaal 400 kg) het niet noodzakelijk is om deze op te slaan in een apart brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten. Volgens paragraaf 7.4 van PGS 15 kan worden volstaan met een afscheiding van gas. Voorwaarde is wel dat de opslagvoorziening waarbinnen de opslag van spuitbussen plaatsvindt, is uitgevoerd als brandcompartiment. De spuitbussenopslag is geplaatst in de opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, welke voldoet aan de PGS 15, beschermingsniveau 1. Gelet op de uitvoering van de opslagvoorziening gaan wij er van uit dat op deze specifieke situatie artikel 7.4.4. van PGS 15 van toepassing is.

Het voorschrift 8.1.3 uit de vergunning zal worden vervangen door een verwijzing naar paragraaf 7.4 van PGS 15. De voorschriften 8.1.4, 8.1.5 en 8.1.6 zijn door deze wijziging niet meer van toepassing en zullen daarom worden ingetrokken.

Het verzoek is overigens getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. Aanpassing van de gevraagde vergunning is niet in strijd met dit belang, mits aan deze vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.

### **Zienswijzen en adviezen**

Naar aanleiding van het verzoek en de ontwerpbeschikking zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen naar voren gebracht.

### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding ons voornemen om de vergunning(en) aan te passen te wijzigen.

Ons is niet van bezwaren gebleken die de aanpassing van de vergunning(en) in de weg zouden staan.

### **Besluit**

Gelet op artikel 8.24 van de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij, met inachtneming van de hierna genoemde punten, de vergunning met betrekking tot de inrichting gelegen aan de Industrieweg 17 te Heerjansdam, overeenkomstig het verzoek en de daarbij behorende bescheiden aan te passen.

#### Algemeen

1. De voorschriften 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 en 8.1.6 van de op 9 april 2009 verleende revisievergunning worden ingetrokken.

2. De voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze beschikking, worden aan de vigerende vergunning toegevoegd.

#### Verhouding aanvraag-vergunning

3. Het gehele verzoek maakt deel uit van de vergunning.

4. Voor zover het verzoek niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

Geldigheid van de vergunning

*Toelichting over de geldigheid van de vergunning:*

- *De verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.*

**Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZWIJNDRECHT,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving  
van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,

  
drs. F.H. Hartog

Besluitdatum en verzonden op: 28 januari 2010

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Shipcoat B.V.,  
Industrieweg 17, 2995 BE Heerjansdam;
- burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,  
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht
- Brandweer Zwijndrecht;  
Develsingel 17, 3333 LD Zwijndrecht;
- de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>OPSLAG VAN SPUITBUSSEN IN DE OPSLAGVOORZIENING VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN .....</b>	<b>5</b>
----------	--	----------

---

## VOORSCHRIFTEN

### **1 OPSLAG VAN SPUITBUSSEN IN DE OPSLAGVOORZIENING VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN**

#### 1.1.1

In de inrichting mogen overeenkomstig het verzoek maximaal 400 kg. spuitbussen worden opgeslagen.

#### 1.1.2

De binnen de inrichting aanwezige spuitbussen dienen te worden opgeslagen overeenkomstig paragraaf 7.4 van de PGS 15.

*Toelichting:*

*Paragraaf 7.4 van de PGS 15 geeft een keuze om de opslag van spuitbussen te scheiden van andere gevaarlijke stoffen. Scheiding kan plaatsvinden door middel van een afscheiding van gaas of door de spuitbussen op te slaan in een apart brandcompartiment. De aanvrager heeft in het verzoek tot wijziging duidelijk aangegeven de scheiding te willen creëren door middel van een afscheiding van gaas. Gelet op de uitvoering en grootte van de opslagvoorziening is hoogstwaarschijnlijk 7.4.4 van paragraaf 7.4 van de PGS 15 van toepassing op de spuitbussenopslag.*

## BEGRIPPEN

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).