

Turbo Fashion B.V.
t.a.v. de [REDACTED]
Van Neurenburgpad 2
3311 DN DORDRECHT

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

I. ONDERWERP

Op 23 april 2010 hebben wij een melding krachtens artikel 8.19, eerste lid, van de Wet milieu-beheer ontvangen van Turbo Fashion B.V. (plaatselijk bekend als Vrije Tijds Centrum) voor de verandering van de inrichting, gelegen aan het Van Neurenburgpad 2 te Dordrecht. De melding betreft de wederopbouw van deze inrichting met enkele bouwkundige aanpassingen van met name de opslagen voor consumentenvuurwerk.

Bij de aanvraag is tevens een Programma van Eisen (kenmerk nr. 1258-166-01, d.d. 6 april 2010) gevoegd, dat betrekking heeft op de sprinkler-, brandmeld- en de ontruimingsalarminstallatie van de vuurwerkopslagen. Het Programma van Eisen is ter goedkeuring aan ons voorgelegd.

Conform paragraaf 5.2 van Memorandum 60 moet het Programma van Eisen worden beoordeeld door een, door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde inspectie-instelling. De toetsing van het Programma van Eisen aan Memorandum 60 is in dit geval vastgelegd door R2B Inspecties B.V. te Zaltbommel in het document Beoordeling Programma van Eisen, kenmerk nr. 2053-0551-1, d.d. 12 april 2010. Dit document maakt eveneens deel uit van de hiervoor genoemde melding en is meegenomen bij onze beoordeling van het Programma van Eisen.

II. PROCEDURE

Het Programma van Eisen dient op grond van voorschrift 5.2 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit door het bevoegd gezag te worden goedgekeurd alvorens met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen.

1/3

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65
stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling Vergunningen
is ISO-9001-
gecertificeerd

MD

Het Programma van Eisen is voor advies aan de regionale brandweer 'Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid' (Veiligheidsregio ZHZ) voorgelegd. Op 25 augustus 2010 heeft de Veiligheidsregio ZHZ positief geadviseerd. De Veiligheidsregio ZHZ merkt echter op dat bij de brand van 1 januari 2010 gebleken is dat de watercapaciteit van het waternet onvoldoende was om gelijktijdig de sprinklerinstallatie en de brandblusmiddelen van de brandweer te voorzien van water. De brandweer adviseert daarom een extra watervoorziening bij de inrichting te realiseren.

Gezien het advies van de Veiligheidsregio ZHZ is door Turbo Fashion B.V. voorgesteld op het terrein van Turbo Fashion B.V. een brandput met een capaciteit van 90 m³/h te realiseren. Door deze brandput heeft de brandweer te allen tijde voldoende bluswater tot haar beschikking. Daardoor is het acceptabel dat de sprinklerinstallatie wordt aangesloten op de drinkwaterleiding.

In verband met de brandput hebben wij op 16 september 2010 per e-mail een aanvulling ontvangen op het Programma van Eisen. Deze aanvulling is ter beoordeling voorgelegd aan de Veiligheidsregio ZHZ. Op 4 oktober 2010 heeft de Veiligheidsregio ZHZ hier per e-mail positief op gereageerd. De brandput zal in nauw overleg met de plaatselijke brandweer worden uitgevoerd conform de wensen van de brandweer. Omdat de brandput alleen bedoeld is als bluswatervoorziening voor de brandweer en niet zal worden aangesloten op de sprinklerinstallatie van de vuurwerkopslagen, is een controle door de R2B Inspecties op dit punt niet nodig.

Het Programma van Eisen is door ons beoordeeld. Gebleken is dat het Programma van Eisen is opgesteld conform Memorandum 60 en is gecontroleerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling (R2B Inspecties B.V. te Zaltbommel). Hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in het Vuurwerkbesluit.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde goedkeuring van het Programma van Eisen kan worden verleend.

III. BESLUIT

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Vuurwerkbesluit hebben wij besloten goedkeuring te verlenen aan het Programma van Eisen dat is opgesteld door Floriaan B.V. te Zaltbommel, kenmerk nr. 1258-166-01, d.d. 6 april 2010, voor Turbo Fashion B.V., gelegen aan het Van Neurenburgpad 2 te Dordrecht.

Bezwaar en in werking treden besluit

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 46 van de Wet op de Raad van State, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaretermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaretermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

drs. J. van Vuuren
hoofd bureau Industrie (a.i.)

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- R2B Inspecties B.V., t.a.v. de heer ing. L.A.P.R.M. van de Wiel, Postbus 340, 5300 AH Zaltbommel
- Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
- Commandant van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de [REDACTED], Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht