



**OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER**  
**milieuneutraal**

**1. Besluit omgevingsvergunning**

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 20 april 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van HVC N.V. (nader te noemen: HVC). Het betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 00102731.

Concreet gaat het om de volgende activiteit: <

- Het wijzigen van voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning (kenmerk: PZH-2008-265012). Dit voorschrift bepaalt het moment waarop ovens 2 en 3 en de natte koeltoren gesloopt dienen te zijn. De wijziging betreft het vastleggen van een later tijdstip voor het slopen van de ovens 2 en 3 en de natte koeltoren.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder e en 3.7 lid 2 juncto 3.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van voorschrift 1.20 (het op een later tijdstip slopen van ovens 2 en 3 en de natte koeltoren).
- II voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning te wijzigen en het gewijzigde voorschrift 1.20 aan deze omgevingsvergunning te verbinden (zie voorschriften).

1.3 Inwerkingtreding en mogelijkheid tot bezwaar

*Bezwaar*

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

*Voorlopige voorziening*

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

1.4 Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,  
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

  
ing. M.R. Rieberg

Besluitdatum: 31 mei 2012

**Afschrift:**

- Burgemeester en wethouders van Dordrecht, t.a.v. de heer , Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
- Burgemeester en wethouders van Papendrecht, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht;
- Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, t.a.v. de heer , Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht;
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, Afdeling Ontwikkeling Cluster Milieu, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
- Waterschap Hollandse Delta, Afdeling DIV, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk;
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Afdeling Vergunningen, t.a.v. mevrouw , Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nieuwe Uitleg 1, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- VROM, t.a.v. mevrouw , Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, t.a.v. de heer , Rivierdijk 677a, 3361 BT Sliedrecht;
- Regionale Brandweer Zuid-holland-Zuid, Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad.

## 2. PROCEDURELE ASPECTEN

### 2.1 Gegevens aanvrager

Op 20 april 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van HVC die betrekking heeft op het wijzigen van voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning (kenmerk: PZH-2008-265012). Specifiek het op een later tijdstip slopen van oven 2 en 3 en de natte koeltoren.

De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht.

### 2.2 Vergunnings situatie

Op 31 maart 2008 is aan HVC een revisievergunning (kenmerk PZH-2008-265012) ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het verbranden van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen gelegen aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering. Daarnaast hebben wij voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning gewijzigd en het gewijzigde voorschrift 1.20 verbonden aan deze omgevingsvergunning.

### 2.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### 2.4 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### 2.5 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 9 mei 2012, conform artikel 3.8 Wabo, van de aanvraag kennis gegeven in "Stem van Dordt".

---

### 3. TOETSINGSKADER MILIEU (MILIEUASPECTEN)

#### 3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van voorschrift 1.20 (het op een later tijdstip slopen van ovens 2 en 3 en de natte koeltoren).

Voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning schrijft voor, dat 2,5 jaar na ingebruikname van verbrandingslijn 5, ovens 2 en 3 en de natte koeltoren binnen 1 maand gesloten moeten worden en tevens moeten worden afgebroken. Verbrandingslijn 5 is op 1 maart 2011 in gebruik genomen. Dus op 1 september 2013 is de periode van 2,5 jaar voorbij en per 1 oktober 2013 moeten deze onderdelen zijn afgebroken. Per Brief d.d. 16 december 2011 heeft HVC het bevoegd gezag reeds verzocht of in afwijking van voorschrift 1.20 het daadwerkelijk afbreken uitgesteld mag worden tot een moment dat het gehele oude deel van de AVI Dordrecht zal worden afgebroken. HVC wil de ovens 2 en 3 en de koeltoren dusdanig afblinden en conserveren, dat deze zonder effect kunnen blijven staan.

De verbrandingslijnen 2 en 3 zijn reeds definitief gesloten en komen nooit meer in bedrijf. De afwijking betreft slechts het tijdstip waarop daadwerkelijk wordt gesloopt.

Volgens de vigerende vergunning moeten de lijnen 2 en 3 fysiek worden verwijderd. Het slopen zal echter moeten plaatsvinden binnen de bestaande (oude installatie). Dit brengt het gevolg met zich mee dat onderdelen ter plaatse in stukken gesneden moeten worden en via het dak moeten worden afgevoerd. Zowel uit financieel oogpunt alsmede gelet op het feit dat het ter plaatse in stukken snijden van onderdelen en de wijze van afvoer zou kunnen leiden tot geur-, geluid en stofoverlast vraagt HVC om de wijziging van voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning. Daarnaast levert dit een situatie op waarbinnen de veiligheid van het normale proces en mensen (operators en technische onderhoudsdienst) die het normale proces van de lijnen één en vier moeten bewaken en onderhouden moeilijk is te garanderen. Vanwege de kosten en de potentiële milieueffecten, die een sloop met zich mee kunnen brengen wil HVC in plaats van slopen de beide lijnen volledig onklaar maken en conserveren. Het definitief slopen van de lijnen 2 en 3 zal worden uitgesteld tot op het moment waarop het gehele oude deel van de AVI Dordrecht gesloopt zal gaan worden. De lijnen 2 en 3 bestaan uit een vultrechter, een oven, een ontslakker en een verdampkoeler. Deze installatiedelen zijn met elkaar verbonden en hebben 3 open verbindingen naar buiten toe. Om deze verbinding weg te nemen zal de vultrechter definitief worden dichtgemaakt. Na de verdampkoeler sluiten de verbrandingslijnen 2 en 3 aan op de rookgasreiniging van de lijnen 1 en 4. Hierbij maakt lijn 2 gebruik van de rookgasreiniging van lijn 4. Om de lijnen 2 en 3 los te koppelen van lijn 1 en 4 zullen blindflenzen worden geplaatst in het leidingwerk tussen verdampkoeler en de rookgasreiniging van lijn 1 en 4.

De openverbinding zit bij de ontslakker. De ontslakker zal worden afgesloten en op deze manier is deze ook ontsloten van de omgeving. Door de bovenstaande acties uit te voeren zijn de lijnen 2 en 3 fysiek afgesloten.

#### 3.2 Toetsingskader milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

### 3.3 Toetsing

De ingediende aanvraag heeft geen betrekking op afvalstoffen. Daarom hebben wij niet krachtens het LAP getoetst of de verandering andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

### Overige milieuaspecten

Het wijzigen van voorschrift 1.20 (het op een later tijdstip slopen van ovens 2 en 3 en de natte koeltoren) heeft tevens geen (andere of grotere) gevolgen voor de overige milieuaspecten zoals: afvalwater, bodem, geur, externe veiligheid, geluid en lucht.

### Conclusie milieuneutraal

Bovengenoemde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Evenmin leiden de beoogde veranderingen tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend. Voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning is gewijzigd.

## VOORSCHRIFTEN

*Voorschrift 1.20 uit de vigerende vergunning (kenmerk: PZH-2008-265012) is als volgt gewijzigd.*

- 1.20 Oven 2 en 3 en de natte koeltoren moeten volledig worden gesloopt zodra lijn 1 en 4 van de AVI Dordrecht gesloopt zullen worden. Vooruitlopend hierop dienen de volgende maatregelen te worden genomen:
- de verbrandingslijnen 2 en 3 en de natte koeltoren dienen volledig onklaar te worden gemaakt en dienen blijvend in goede staat van onderhoud te verkeren (conserveren);
  - alle openverbindingen, o.a. de verbinding van de vultrechter naar de bunker en de open verbinding van de ontslakker naar de omgeving dienen te worden afgesloten;
  - de lijnen 2 en 3 dienen losgekoppeld te worden van de lijnen 1 en 4 middels blindflenzen;
  - de lijnen 2 en 3 dienen losgekoppeld en afgeblind te worden van de diverse randinstallaties (lucht, water en hydrauliek);
  - de lijnen 2 en 3 dienen elektrisch te worden losgekoppeld door de lades van de MCC's (Motor Control Centers) te verwijderen en de voedingskabels in te korten.