



**OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER
(MILIEUNEUTRAAL)**

Wij hebben op 28 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Standic B.V. voor aanpassen van de (her)keuringstermijn A status tanks en het wijzigen van voorschrift 3.6. De inrichting is gelegen aan de Wioldrechtseweg 48 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht sectie L nr. 2323, 2391 (ged.), 2455, 2587 (ged.), 2873 (ged.) en 2874.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013005592

Besluit

Wij besluiten, gelet op de toetsingscriteria in art. 3.10, lid 3 en art. 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning (als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen die deel uitmaken van de vergunning.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Aan de vigerende vergunning d.d. 26 september 2008 wordt voorschrift 3.6.1, behorende bij deze omgevingsvergunning, toegevoegd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld met inachtneming van artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- aanvraag met betrekking op het wijzigen van de voorschriften van de vergunning d.d. 26 september 2008.

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van 'Awb-bezwaar'. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.



Ondertekening en verzending

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 18 april 2013

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Standic B.V., t.a.v. de heer [REDACTED]
- Xxact Safety Solutions B.V., t.a.v. mevrouw. [REDACTED]
- Gemeente Dordrecht, t.a.v. de heer E. [REDACTED]
- De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

OVERWEGING EN TOETSING

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing milieuneutraal of milieuvriendelijke verandering

In artikel 2.14 lid 5 van de Wabo staat dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Aanvraag

Voorschrift 3.6 van de vigerende vergunning stelt dat inwendige periodieke inspectie van de tanks elke 5 jaar moet plaatsvinden. Voor de A-status tanks waarin K3 producten zijn opgeslagen wil Standic een afwijkende inspectietermijn hanteren.

Onderbouwing

De doorlooptijd van een inwendige inspectie in combinatie met de huidige, hogere bezettingsgraad maken het steeds moeilijker inpasbaar om alle tanks eens per vijf jaar te inspecteren. Immers ten behoeve van een inwendige inspectie dienen tanks leeg, schoon en gasvrij gemaakt te worden.

Dit leidt tot problemen op het gebied van organisatie, planning en commercie.



Om die reden vraagt Standic de inspectietermijn te verlengen binnen de kaders van BBT. Gezien de staat waarin de A-status tanks verkeren, de trendanalyse op de geconstateerde degradatie en de aard van de opgeslagen producten (*minerale olieproducten en geraffineerde finisch products waarvan geen corrosieve werking uitgaat*) is Standic er van overtuigd dat verlenging van de inspectietermijn gerechtvaardigd is.

Overwegingen

De inspectietermijn van 5 jaar is in de vergunning opgenomen om de risico's op bodemverontreiniging te minimaliseren. Het schoonmaken, inwendig reinigen en gasvrij maken van tanks is een belasting voor het milieu. Hierbij ontstaan extra afvalstoffen en emissies naar de lucht. Voor zover het risico op bodemverontreiniging zich daar tegen niet verzet is het uit oogpunt van milieu wenselijk om de keuringstermijn te verlengen.

De NRB bepaalt dat de (her)keuringstermijn van tanks die een verwaarloosbaar bodemrisico (A-status) hebben maximaal 15 jaar mag bedragen. Mede gelet op het feit dat het verzoek zich uitsluitend richt op A-statustanks waarin K3 producten worden opgeslagen waarvan geen corrosieve werking uitgaat achten wij aanpassing van de (her)keuringstermijn verantwoord. Om te voorkomen dat deze maatregel nadelige gevolgen op het gebied van externe veiligheid zou kunnen hebben is bepaald dat het voorschrift niet van toepassing is op die tanks die in een tankput staan waarin tevens (licht) ontvlambare producten (K1 en K2) worden opgeslagen.

Ten aanzien van het verhogen van de herkeuringstermijn van de tanks in tankput 6 merken wij op dat in de vigerende vergunning de mogelijkheid is opgenomen tanks op basis van een (goed gekeurd) inspectie- en registratiesysteem op basis van risk based inspection kan worden afgeweken van voorschrift 3.6. Gelet op het voornemen van Standic om in de toekomst een inspectieprogramma te gaan toepassen zien wij op dit moment geen aanleiding om vooruitlopend hierop de herkeuringstermijn voor deze tanks te verlengen naar 20 jaar.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering voldoet aan toetsingscriteria voor het milieuneutraal verandering van een inrichting. Voorschrift 3.6.1 wordt aan de vergunning van d.d. 26 september 2008 toegevoegd en heeft betrekking de herkeuring van A-status tanks. De veranderingen zullen niet tot gevolg hebben dat er een andere inrichting zal ontstaan dan waarvoor vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op veranderen van de keuringstermijn van de A-status tanks is er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Het in dit besluit opgenomen voorschrift 3.6.1 wordt aan de vergunning d.d. 26 september 2008 toegevoegd.

VOORSCHRIFTEN

3.6.1

In afwijking van het in voorschrift 3.6. genoemde mag de termijn voor periodieke inspectie en onderhoud van tanks met een verwaarloosbaar bodemrisico (A-status) waarin K3 producten worden opgeslagen en waarvan geen corrosieve werking uitgaat, althans voor zover dit periodiek onderhoud en periodieke inspectie van de tankbodem en de bodem- wandverbinding betreft, worden verlengd tot maximaal één maal per 15 jaar. Dit voorschrift is niet van toepassing op tanks die in een tankput staan waarin tevens (licht) ontvlambare vloeistoffen/ K1 en K2 producten (mogen) worden opgeslagen.

