

BESCHIKKING
omgevingsvergunning

ARCHIEF

Onderwerp

Voor de inrichting gelegen aan Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland, kadastraal bekend sectie C nummer 506, hebben wij op 13 september 1996 (kenmerk KO-96-2002-RHE) een vergunning (oprichting) verleend op grond van de Wet milieubeheer (thans Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor een servicestation voor het afleveren van motorbrandstoffen aan het wegverkeer (incl. LPG verkoop) met autowasgelegenheid. Op 23 september 2005 is een melding artikel 8.19 Wet milieubeheer geaccepteerd voor het plaatsen van 2 wasboxen inclusief slibvangput en obas. Op 15 januari 2009 (kenmerk K0062202 / GSL) is door de gemeente Korendijk besloten de vergunning amtsshalve te wijzigen in verband met het beperken van de LPG doorzet. Op 18 januari 2012 is een (milieuneutrale) omgevingsvergunning (kenmerk 20120014991 IGI) verleend voor een opslagruimte voor de opslag van shopgoederen, haardhout, strooizout, houtskool, motorolie en ruitenwissersproeier vloeistof.

Van deze vergunning is thans Tankstation B.L.P. Nobel de houder c.q. rechtverkrijgende.

Aan de voornoemde vergunning zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden. Naast de verplichtingen uit de vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels. Dit geldt onder andere voor het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit LPG-tankstations milieubeheer en het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi).

Op grond van artikel 2.30 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt regelmatig gezien of de beperkingen waaronder een omgevingsvergunning (voor de activiteit 'milieu') is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van milieu.

Indien blijkt dat de voorschriften van de omgevingsvergunning (voor de activiteit 'milieu') niet meer toereikend zijn, worden deze op grond van artikel 2.31 lid 1b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geactualiseerd.

Geconstateerd is dat in de vergunning van 1996 wordt verwezen naar regelgeving die inmiddels is vervangen door nieuwe regelgeving. Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Per 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit (thans Activiteitenbesluit milieubeheer) in werking getreden.

Wij zijn van oordeel dat, in het belang van de bescherming van het milieu, een aanpassing van de verleende vergunning noodzakelijk is. De aanpassing heeft betrekking op het aansluiten bij de Beste Beschikbare Technieken zoals genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De vergunning zal worden geactualiseerd en de voorschriften zullen worden aangepast overeenkomstig artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het van kracht worden van deze beschikking houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. zijn gesteld (zoals bijvoorbeeld Bouwverordening, Woningwet, Bestemmingsplan).

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning (voor de activiteit 'milieu') en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben wij besloten:

- De vergunning d.d. 13 september 1996 (kenmerk KO-96-2002-RHE), de vergunning d.d. 15 januari 2009 (kenmerk K0062202 / GSL) en de (milieuneutrale) vergunning d.d. 18 januari 2012 (kenmerk 20120014991 IGI) met betrekking tot de inrichting gelegen aan Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland voor het onderdeel milieu te actualiseren door de aan de vergunning uit 1996 gebonden voorschriften A.1 t/m A.6, B.1 t/m B.13, C.1 t/m C.14, E.1, F.1 t/m F.2, G.1 t/m G.2, H.1 t/m H.5, J.1 t/m J.3, K.1 t/m K.4, L.1 t/m L.16, de aan de vergunning uit 2009 verbonden voorschriften onder hoofdstuk 1 in te trekken en te vervangen door de voorschriften welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage;
- De voorschriften D.1 en I.1 t/m I.14 uit de vergunning van 1996 zijn van rechtswege komen te vervallen.

Zienswijzen

Van 3 maart 2014 tot en met 14 april 2014 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen en was er gelegenheid om zienswijzen en/of adviezen in te dienen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Beroep

Tegen de definitieve beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepsschrift 6 weken.

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

De definitieve beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8.81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht.

Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.

Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Korendijk,
namens dezen,
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum en verzonden op: 28 april 2014.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Tankstation B.L.P. Nobel,
Buitenom 1, 3264 TK Nieuw-Beijerland;
- Burgemeester en wethouders van Korendijk,
Postbus 3708, 3265 ZG Piershil;
- De directeur van het Waterschap Hollandse Delta,
Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Vorbereiding

De vigerende vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Huidige vergunningsituatie

De inrichting is gelegen aan Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland, kadastraal bekend sectie C nummers 506 en 3478. Het tankstation wordt geëxploiteerd door Tankstation B.L.P. Nobel B.V.

Op 13 september 1996 (kenmerk KO-96-2002-RHE) is een omgevingsvergunning (oprichting) verleend voor een tankstation voor het wegverkeer inclusief LPG en wasstraat voor het perceel Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland. Tevens zijn er door het tankstation meldingen in 1996 ingediend op grond van het Besluit tankstations milieubeheer en het Besluit LPG tankstations milieubeheer. Op 23 september 2005 is een melding artikel 8.19 Wet milieubeheer geaccepteerd voor het plaatsen van 2 wasboxen (inclusief slibvangput en obas).

Op 15 januari 2009 (kenmerk K0062202 / GSL) is besloten de vergunning ambtshalve te wijzigen in verband met het beperken van de doorzet aan LPG tot 1.500 m³ per jaar. Op 18 januari 2012 (kenmerk 20120014991 IGI) is een milieuneutrale beschikking afgegeven (zonder voorschriften) voor het uitbreiden van het tankstation met een opslagruimte (met een opslagcapaciteit van 4.400 liter) voor opslag van shopgoederen, haardhout, strooizout, houtschoorsteen, motorolie en ruitenwissersproeier vloeistof.

De volgende besluiten zijn op deze inrichting van toepassing:

- Besluit LPG-tankstations milieubeheer;
- Besluit tankstations milieubeheer (vanaf 1 maart 1994 tot 1 januari 2008);
- Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer);
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (vanaf 27 oktober 2004).

Inhoudelijke overwegingen

Milieueffectrapportage

De in de aanvraag beschreven activiteiten, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

Wij wijzen erop dat het Besluit LPG-tankstations milieubeheer van toepassing is. Degene die de inrichting drijft moet voldoen aan de voorschriften, die zijn opgenomen in de bij het Besluit LPG-tankstations milieubeheer behorende bijlage I.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting voldoet aan de omschrijving uit onderdeel B van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De inrichting wordt dan ook aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Gelet op de activiteiten van de inrichting en de typering zijn de bepalingen uit de volgende paragrafen van het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorwegvoertuigen;
- § 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
- § 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen.

Voor deze onderwerpen zijn dan ook geen voorschriften in deze vergunning opgenomen. Met betrekking tot de activiteiten die worden genoemd in de hierboven genoemde bepalingen zijn eveneens de hoofdstukken 1 en 6 en afdelingen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 en 2.11 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage uit deze regeling.

Bij het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende informatie-documenten, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012 Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (2011).

In onderhavige beschikking is invulling gegeven aan BBT door aansluiting te zoeken bij vorenstaande Nederlandse informatiedocumenten over BBT en waar noodzakelijk voorschriften hieromtrent op te nemen in deze vergunning.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Natuurbeschermingswet

De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft invloed op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Zo mogen bedrijven in of nabij een Natura 2000-gebied niet te veel NOx uitstoten, en bedrijfsterreinen en wegen mogen maar een beperkte geluidhinder geven, afhankelijk van de te beschermen flora- en faunasoorten.

De dichtstbijzijnde Natura-2000 gebieden betreffen: 'Oude Maas' op ca. 7 kilometer afstand, 'Haringvliet' op ca. 8 kilometer afstand en 'Oudeland van Strijen' ten oosten van de inrichting op meer dan 10 kilometer afstand.

Gezien de afstand van de inrichting ten opzichte van deze gebieden zal verlening van onderhavige vergunning geen directe gevolgen kunnen hebben voor de volgens de Natuurbeschermingswet aangewezen gebieden. Een verdere beoordeling op het gebied van de Natuurbeschermingswet kan derhalve achterwege blijven.

Afvalstoffen

Bij de beoordeling van de vigerende vergunning is tevens gekeken naar de mogelijkheden van afvalpreventie en afvalscheiding bij het bedrijf. Onder afvalpreventie wordt verstaan het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afval door reductie aan bron, door intern hergebruik of door vermindering van de totale milieuschadelijkheid daarvan. Welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevegd wordt bepaald door de stand van de techniek en door de technische en financiële mogelijkheden van het bedrijf.

Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan wordt uitgegaan dat er geen fysieke, financiële of organisatorische belemmeringen zijn om tot afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden door erkende vervoerders/verwerkers van afval.

Afvalscheiding

Voor de afvalstromen zoals genoemd in de vergunningaanvraag betekent dit dat:

- ongesorteerd bedrijfsafval gescheiden ingezameld, afgevoerd en voor verbranding aangeboden moet worden nadat specifieke deelstromen gescheiden zijn (de minimumstandaard voor het be- en verwerken van restafval van bedrijven is verbranden als vorm van verwijdering);
- papier en karton voor hergebruik aangeboden moet worden (de minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is een nuttige toepassing in de vorm van materiaal hergebruik).

Afvalpreventie

Binnen de inrichting komt de afvalstroom 'gevaarlijk afval' - gevormd door de olie/benzine drijfslag en het slib uit de olieafscheider - vrij. Omdat het vrijkomende afval uit de afscheider onderdeel is van de normale bedrijfsvoering en het ontstaan van deze afvalstroom niet verder beperkt kan worden, is het niet noodzakelijk om hieraan afvalpreventievoorschriften te verbinden.

In het belang van de bescherming van het milieu zijn in deze beschikking voorschriften met betrekking tot scheiding van afvalstoffen én handelingen met afvalstoffen binnen de inrichting opgenomen. Voor een aantal afvalstoffen is in de voorschriften een directe afvalscheidings- en afvoerplichting opgenomen. In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer is opgenomen aan welke eisen de afgifte van afvalstoffen dient te voldoen.

Er bestaat op grond van het bovenstaande geen aanleiding om afvalpreventievoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan de algemene voorschriften in hoofdstuk 2.

Waterbesparing

In het kader van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan waterbesparing. Waterbesparing richt zich op het voorkomen dan wel het beperken van het gebruik van water (hiermee wordt tevens het ontstaan van afvalwater beperkt). Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan waterbesparing is beschreven in het werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" van april 2006 en de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" van december 2005, beiden uitgegeven door Informatiecentrum Milieu-vergunningen (Infomil).

Bij de toepassing van het werkboek gaat het met name om bedrijven waar sprake is van een relevant waterverbruik. Conform het werkboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" van Infomil zijn er voor water geen ondergrenzen gesteld, omdat de relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk is van de lokale situatie. Per situatie zal moeten worden beoordeeld of maatregelen voor het aspect water relevant zijn of niet. Ten aanzien van waterbesparende maatregelen zijn BBT het uitgangspunt. Bij nieuwbouw en renovatie zal direct waterbesparende apparatuur worden geplaatst. Het waterverbruik in de inrichting is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering bij een tankstation. Er bestaat op grond van het bovenstaande geen aanleiding om waterbesparingvoorschriften aan de vergunning te verbinden, anders dan algemene waterbesparingvoorschriften in hoofdstuk 2.

Afvalwater

Het afvalwater dat binnen de inrichting vrij komt wordt via een afscheider geloosd op een openbaar vuilwaterriool. Er vindt geen lozing plaats in een oppervlaktewaterlichaam. Een afschrift van de beschikking is ter kennisname verzonden naar Waterschap Hollandse Delta. De voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor het lozen van afvalwater rechtstreeks werkend.

Er bestaat binnen het bedrijf ook de mogelijkheid om trucks in de wasbox te wassen. Met betrekking tot het wassen van trucks wordt opgemerkt dat de (lozings)voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn op het inwendig reinigen van tanks, tankwagens en het inwendig reinigen of ontsmetten van vrachtwagens en andere transportmiddelen, enkel voor het uitwendig wassen van de (motor)voertuigen.

Er zijn met betrekking tot afvalwater gezien bovenstaande geen voorschriften aan deze beschikking verbonden.

Bodembescherming

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) bedrijfsmatige activiteiten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft de NRB 2012 in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB 2012 kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel. Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vindt de volgende potentieel bodembedreigende activiteit plaats:

- § 3.3.2 NRB 2012: op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage in de shop en/of het magazijn en de opslagruimte;
- § 3.3.2 NRB 2012: voor de washal worden was- en reinigingsmiddelen in kunststof cans in de technische ruimte en/of shopruimte;
- § 3.3.2 NRB 2012: opslag en aflevering van AdBlue.

In de verkoopruimte en de opslagruimte buiten worden bodembedreigende vloeistoffen (motorolie, koelvloeistof, antivries) opgeslagen in (UN goedgekeurde) verpakking boven een vloeistofkerende voorziening. In de opslagruimte is de grootste verpakkingseenheid een vat (motorolie) van 200 liter. Beide compartimenten van de opslagruimte zijn voorzien van een lekbak van 220 liter (10% van de maximale verpakkingseenheid). Ad Blue is opgeslagen in een gesloten container (dat tevens dienst doet als calamiteiten opvangbak) boven een vloeistofdichte vloer.

Aflevering vindt tevens plaats boven een vloeistofdichte vloer. Aan het uitgangspunt van de NRB is om deze redenen voldaan. Op basis van de NRB hebben wij in hoofdstuk 3 voorschriften opgenomen.

Voor de activiteit het afleveren van vloeibare brandstof en mengsmering is paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Voor de activiteit het uitwendig wassen van motorvoertuigen is paragraaf 3.3.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Door de rechtstreekse werking van de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 van het Activiteitenbesluit worden er voor deze activiteiten geen voorschriften opgenomen in deze beschikking.

Energie

In hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn voor type A en type B bedrijven voorschriften gesteld met betrekking tot het energieverbruik. Hier is gesteld dat indien het elektriciteitsverbruik groter is dan 200.000 kilowatt uur per jaar of het aardgasverbruik groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar verplicht is een onderzoek te (laten) verrichten om aan te tonen dat energiebesparende maatregelen (binnen een te stellen termijn) worden getroffen. Het gaat om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15 procent. Als het elektriciteitsverbruik minder is dan 50.000 kilowatt uur per jaar en het aardgasverbruik minder is dan 25.000 aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar is het niet verplicht deze energiebesparende maatregelen op te leggen of een onderzoek naar energiebesparing uit te voeren. Besloten is om in deze beschikking voor het aspect energiebesparing aan te sluiten op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit die ook gelden voor type A en B inrichtingen.

In de vergunning is opgenomen dat als er binnen de inrichting meer dan 50.000 kilowatt uur per jaar aan elektriciteit wordt verbruikt en/of meer dan 25.000 aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of die een positieve netto contante waarde hebben 5 een interne rentevoet van 15 procent worden getroffen binnen een bepaalde termijn. De termijn voor het implementeren van maatregelen kan in overleg met het bevoegd gezag worden bepaald.

In hoofdstuk 4 van deze beschikking zijn voor dit aspect voorschriften opgenomen.

Koel- en vriesinstallaties

Binnen de inrichting is een koelinstallatie aanwezig. In het verleden werden dergelijke installaties gevuld met koudemiddelen (o.a. R22) welke het broeikas effect versterken. Daarom zijn voor koude-installaties regels gesteld aan inspectie, onderhoud en diplomering van onderhoudsmonteurs. De Europese F-gassenverordening stelt vergelijkbare regels aan inspectie en onderhoud en diplomering als de ozonverordening. HFK's zijn fluorkoolwaterstoffen. Ze behoren tot de zogenaamde F-gassen.

Voor deze F-gassen is de volgende regelgeving rechtstreeks werkend:

- Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen;
- Europese verordening 1516/2007 basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat;
- Europese verordening 842/2006 etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
- Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer;
- Warenwetbesluit drukapparatuur;
- Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties.

Gezien bovenstaande zijn er geen voorschriften voor koelinstallaties opgenomen in deze beschikking.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en gasflessen is de richtlijn PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (2011) opgesteld. Dit betreft een BBT-document waar aan getoetst dient te worden zodoende de risico's bij opslag van gevaarlijke stoffen te minimaliseren door eisen te stellen aan de opslagvoorziening.

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

In de winkelruimte (shop) en in de opslagruimte worden verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen (waaronder ook Aspen benzine in cans). Voor de opslag van gevaarlijke stoffen in een winkelruimte, zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer specifieke voorschriften opgenomen. In deze vergunning is voor de opslag van gevaarlijke stoffen in de verkoopruimte aansluiting gezocht bij artikel 4.8 uit de ministeriële regeling van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De stoffen in de (60 minuten brandwerende) opslagruimte c.q. vatenbox betreffen stoffen (met name vaten motoroliën) waarvan het vlampunt boven de 60 °C is. Gezien de aard van de opgeslagen stoffen, ADR klasse 3 met een vlampunt > 60 °C, is de PGS 15 niet van toepassing op deze opslag (onder voorbehoud van wijzigingen) en gelden alleen de algemene brandveiligheidseisen en de voorschriften ten behoeve van bodembescherming.

Voor de opslag van de overige ADR stoffen met een vlampunt < 60 °C, is de PGS 15 wel van toepassing indien opslag plaatsvindt boven de ondergrenzen uit de PGS 15. Aangezien de mogelijk wel aanwezig is dat dergelijke ADR stoffen worden opgeslagen (bijvoorbeeld de buitenopslag van enkele jerrycans Aspen benzine) is in hoofdstuk 5 een voorschrift met een verwijzing naar de relevante voorschriften uit de PGS 15 opgenomen. Opslag dient in dat geval plaats te vinden in een 60 minuten brandwerende opslagvoorziening.

In hoofdstuk 5 zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen.

Opslag van gasflessen

Op het buitenterrein worden butaan/propaan gasflessen opgeslagen in een daartoe bestemde open opslag.

De (water)inhoud per gasfles varieert van 6 tot 125 liter. Volgens de vigerende vergunning zou er tot 12.000 liter aan butaan/propaan gasflessen kunnen worden opgeslagen. Deze hoeveelheid behoort doorgaans tot een gasflessendepot en is niet actueel dan wel realistisch voor de huidige bedrijfsvoering bij Nobel. Op 27 november 2013 is met de inrichtinghouder, de heer Nobel, overeengekomen in deze beschikking op te nemen dat binnen de inrichting maximaal 2.500 liter aan gasflessen (butaan/propaan) kan worden opgeslagen. Op deze wijze kan de opslaglocatie ook voldoen aan de eisen voor de opslag van gasflessen welke zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de PGS 15.

Volgens tabel 6.1 op pagina 68 van de PGS 15 dient de afstand ten opzichte van de inrichtingsgrens 3 meter te zijn en 5 meter ten opzichte van een bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting te zijn indien opslag van minder dan 2.500 liter gasflessen plaatsvindt in een voorziening waarvan de brandwerendheid 0 minuten bedraagt. De locatie van de gasflessenopslag vormt wat betreft de veiligheidsafstanden geen belemmeringen voor het actualiseren van de voorschriften voor de opslag van gasflessen op basis van de PGS 15.

De voorschriften C.1 t/m C.14 van de vergunning van 13 september 1996 worden ingetrokken.

In hoofdstuk 5 zijn, op basis van de PGS 15, voorschriften opgenomen met betrekking tot de aard en wijze van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken, verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven.

De gevoelige objecten worden onderverdeeld in kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico aan op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft de cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2 eerste lid, onder e, van het Bevi, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het betreft een categoriale inrichting als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van het Bevi. De aanwezigheid van de mogelijkheid om LPG op te slaan en af te leveren is de reden dat het Bevi van toepassing is.

Plaatsgebonden risico (PR):

De in het Bevi genoemde grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico zijn voor categoriale inrichtingen vertaald naar afstandseisen. Dit geldt onder andere voor LPG-tankstations als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e, van het Bevi. De afstandseisen zijn opgenomen in de Revi. De Revi maakt voor LPG-tankstations onderscheid tussen zogenaamde bestaande situaties en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties gelden strengere afstandseisen als voor bestaande situaties.

De Revi stelt verschillende afstandseisen die afhankelijk zijn van de jaarlijkse LPG-doorzet. Het betreft een afstandseis voor gevallen met een doorzet tot 1000 m³ LPG per jaar en een afstandseis voor gevallen met een doorzet van 1000 of meer m³ LPG per jaar. Op deze categorieën zijn verschillende afstandseisen van toepassing.

In de huidige omgevingsvergunning is met de ambtshalve wijziging in 2009 de (maximale) doorzet van LPG beperkt tot 1.500 m³ per jaar. De afstanden, die voor bestaande situaties moeten worden aangehouden tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten, zijn opgenomen in de Revi. In het Bevi (Art. 4, lid 3 en lid 4) wordt gesteld dat, indien de situatie nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico, de grenswaarden bij de besluitvorming in acht moeten worden genomen en er rekening dient te worden gehouden met de richtwaarde. Omdat er geen veranderingen zijn van de ligging van de LPG-installatieonderdelen, is er geen sprake van een situatie met nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico. In de huidige omgevingsvergunning is de (maximale) doorzet van LPG reeds beperkt tot 1.500 m³ per jaar. In dit geval zijn dan de veiligheidsafstanden uit tabel 2a van bijlage 1 van het Revi van toepassing.

Desondanks is er voor de volledigheid wel beoordeeld of de bestaande situatie voldoet aan de vaste veiligheidsafstanden (m) tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten voor nieuwe situaties, waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10⁻⁶ per jaar en de richtwaarde 10⁻⁶ per jaar (tabel 1 van bijlage 1 Regeling externe veiligheid inrichtingen) uit de Revi.

Grenswaarde PR 10⁻⁶: afstand tot kwetsbare objecten

Aan de afstanden uit de Revi tot kwetsbare objecten wordt voldaan. Binnen de geldende afstandseisen (110 meter van het LPG-vulpunt, 25 meter van het LPG-reservoir en 15 meter van de LPG-afleverzuil) zijn namelijk geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten aanwezig. Er wordt aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico voldaan.

Richtwaarde PR 10⁶: afstand tot beperkt kwetsbare objecten

Aan de afstanden uit de Revi tot beperkt kwetsbare objecten wordt voldaan. Binnen de geldende afstandseisen (110 meter van het LPG-vulpunt, 25 meter van het LPG-reservoir en 15 meter van de LPG-afleverzuil) zijn namelijk geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten aanwezig. Er wordt aan de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico voldaan.

Groepsrisico (GR):

De situatie binnen de inrichting met betrekking tot de onderdelen van de LPG installatie wijzigen niet. De ligging en omvang van het invloedsgebied blijft ongewijzigd. Verantwoording van het groepsrisico is in het geval van het actualiseren van de omgevingsvergunning niet nodig. Desondanks is door ons de LPG rekentool (de rekenmodule uit 2007 van www.groepsrisico.nl) ingevuld om een indicatie te krijgen van het groepsrisico. Anders dan de PR 10-6 afstand geldt er voor de hoogte van het groepsrisico geen harde norm, maar moet er worden getoetst aan een oriëntatiewaarde. Uit de indicatieve berekening die door ons is gemaakt, blijkt dat de hoogte van het groepsrisico ver onder deze oriëntatiewaarde ligt.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn er geen belemmeringen met betrekking tot externe veiligheid.

Geluid

Het tankstation is gelegen aan de rand van Nieuw-Beijerland (bestemming "Bedrijf, uitsluitend verkooppunt motorbrandstoffen met LPG" volgens bestemmingsplan Nieuw-Beijerland). Langs het tankstation ligt de provinciale weg N 217. Aan de oost-zuid kant van de inrichting is een bedrijfswoning gelegen welke onderdeel uitmaakt van de inrichting. Op een afstand van iets meer dan 100 meter zijn woningen van derden gelegen, eveneens op een bedrijventerrein.

Een uitgebreid akoestisch onderzoek heeft geen onderdeel uitgemaakt van de vergunningaanvraag die destijds ten grondslag lag aan de oprichting van het tankstation omdat in een straal van 100 meter geen woningen van derden zijn gelegen. Thans zijn binnen die afstand nog steeds geen woningen. Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is dan ook wederom de toetsingsafstand van 100 meter van het tankstation aangehouden. Doordat de provinciale weg N 217 als rondweg in gebruik is genomen is hier vrij veel verkeer waardoor de omgeving niet meer getypeerd kan worden als "Landelijke omgeving" volgens de "Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening". De toen gehanteerde richtwaarde voor een landelijke omgeving was 40 dB(A) (etmaalwaarde) maar thans is de woonomgeving beter te typeren als een rustige woonwijk met weinig verkeer waarvoor een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde in tabel 4 is opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Ten opzichte van de vergunde situatie zijn er geluidtechnisch geen wijzigingen opgetreden. De voornaamste geluidbronnen betreffen de voertuigen die af- en aanrijden en het dichtslaan van portieren. Hiermee is reeds met de vigerende geluidnormering rekening gehouden. Het is dan ook niet noodzakelijk gezien de ligging van de inrichting om voor de actualisatie een (uitgebreid) akoestisch onderzoek uit te voeren. De nu opgestelde geluidvoorschriften zijn gebaseerd op de in het verleden aangehouden geluidruimte. De redactie van de termen is aangepast aan de nieuwe Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai (HMRI).

Verkeersaantrekkende werking

Aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Circulaire "Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" kan naar verwachting worden voldaan gezien de ligging van het tankstation naast de N 217 en de ligging op grote afstand van woningen van derden.

Samengevat: in de vergunning zijn de vigerende geluidvoorschriften opgenomen.

Trillingen

Gezien de aard en de activiteiten van het bedrijf zijn er vanuit de inrichting geen hinderlijke trillingen van machines en toestellen, te verwachten. Daarom zijn geen specifieke trillingsvoorschriften / trillingsbeperkende maatregelen aan de vergunning verbonden.

Luchtkwaliteit

Wettelijk kader

Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze 2 stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning.

De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijbehorende Besluiten en ministeriële regelingen.

Beoordeling

De activiteiten binnen de inrichting in beoogde situatie hebben betrekking op de verkoop van motorbrandstoffen, shopartikelen en het gebruik van een autowasstraat en wasboxen. Dagelijks rijden er om die reden meerdere motorvoertuigen van en naar de inrichting waardoor sprake is van een bijdrage aan de concentraties NO₂ en PM₁₀ in de directe omgeving. Actualisatie van de vergunning leidt niet tot een toename van het aantal motorvoertuigen dat van en naar de inrichting rijdt. Een toename van de concentraties NO₂ en PM₁₀ in de omgeving is door verlening van deze vergunning niet aan de orde.

Vluchtige organische stoffen en geur

In paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen om de overlast van vluchtige organische stoffen en geur als gevolg van het afleveren van vloeibare brandstoffen te voorkomen of te beperken. Deze voorschriften zijn direct van toepassing op de inrichting. Voor dit bestaande tankstation betreft het dampretour Stage I voor het vullen van de opslagtanks met lichte olie en dampretour Stage II voor de levering van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van dampretour Stage I en Stage II. Het toepassen hiervan wordt gezien als afdoende maatregel om overlast van vluchtige organische stoffen en geur te voorkomen.

Gezien bovenstaande zijn er voor het aspect lucht geen voorschriften opgenomen in de vergunning.

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	14
2	AFVALSTOFFEN	15
2.1	Afvalpreventie	15
2.2	Afvalscheiding	15
2.3	Opslag van afvalstoffen	15
3	BODEM	16
3.1	Opslaan bodembedreigende vloeistoffen	16
4	ENERGIE	17
5	VEILIGHEID	17
5.1	Opslag van verpakte (gevaarlijke)stoffen in de verkoopruimte	17
5.2	Opslag van verpakte (gevaarlijke)stoffen in een magazijn tot 10.000 kg	18
5.3	Opslag van gasflessen	18
6	GELUID	19
6.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	19
6.2	Maximale geluidniveau	19
7	LPG-DOORZET	19
8	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	19

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.3

In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten of plaatsen, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.

1.4

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.5

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd. Personeel moet over voldoende deskundigheid beschikken, zowel ten aanzien van de bij normaal bedrijf in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, als ten aanzien van de in geval van incidenten te verrichten handelingen.

1.6

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten tenminste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.7

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.8

Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens, periodieke onderhoudsschema's en dergelijke ter inzage te geven.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalpreventie

2.1.1

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval en afvalwater binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.1.2

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval, afvalreductie en waterbesparing, onder andere bij:

- de aanschaf van installaties en apparaten;
- hergebruik van waswater;
- de verpakking van producten en grondstoffen (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering.

2.2 Afvalscheiding

2.2.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden:

- papier/karton;
- (klein) gevaarlijk afval;
- slib/ olie uit de olie/benzine afscheider;
- glas;
- restafval.

2.3 Opslag van afvalstoffen

2.3.1

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

2.3.2

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen.

2.3.3

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.3.4

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.



2.3.5

Etenswaren, de verpakking daarvan of andere uit de inrichting afkomstige of voor de inrichting bestemde materialen die binnen een straal van 25 m van de inrichting terechtkomen, moeten zo vaak als nodig, doch tenminste eenmaal per dag, worden verwijderd.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van percelen van derden, indien de gebruiker van deze percelen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren van dit voorschrift.

2.3.6

In het voor het publiek toegankelijke deel van de inrichting moeten afvalbakken aanwezig zijn. De afvalbakken moeten zo vaak als nodig is worden geleegd.

2.3.7

Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

2.3.8

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.3.9

De verpakking van gevaarlijk afval moet:

- a. dicht, voldoende sterk en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
- b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke ADR klasse zich in de verpakking bevindt.

2.3.10

Afvalstoffen, zoals papierresten en huishoudelijk afval, moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers) container.

3 BODEM

3.1 Opslaan bodembedreigende vloeistoffen

3.1.1

Het is verboden vloeistoffen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, (indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd) definitief op of in de bodem te brengen.

3.1.2

Potentieel bodembedreigende activiteiten in de inrichting mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Hiertoe dient in ieder geval de opslag van verschillende bodembedreigende vloeistoffen in emballage ten behoeve van verkoop en in het magazijn te worden gerekend.

3.1.3

Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

4 ENERGIE

4.1

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

4.2

Het energiegebruik van de inrichting dient jaarlijks te worden geregistreerd. Uit de registratie dient te blijken wat het elektriciteitsgebruik is (in kWh), het aardgasgebruik (in m³) en het gebruik van eventuele andere energiedragers.

4.3

De gegevens uit voorschrift 4.1.2. dienen tenminste 3 jaar te worden bewaard en te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag te worden getoond.

4.4

Indien het energieverbruik in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 50.000 kilowatt uur per jaar aan elektriciteit of meer dan 25.000 aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar, treft diegene die de inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15 procent.

5 VEILIGHEID

5.1 Opslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen in de verkoopruimte

5.1.1

Koelvloeistoffen, antivries, (motor)oliën e.d. moeten worden bewaard in goed gesloten emballage.

5.1.3

In de winkelruimte mag maximaal 1.500 liter gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking aanwezig zijn. Deze stoffen dienen opgeslagen te worden in of boven een lekbak.

5.1.4

Van de 1.500 liter genoemde gevaarlijke stoffen in voorschrift 5.1.3 mag maximaal 800 liter aanwezig zijn aan ADR klasse 2 en 3 m.u.v. gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met een vlampunt > 40 °C.

5.1.5

Een lekbak als bedoeld in voorschrift 5.1.3 is onbrandbaar en productbestendig en kan tenminste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.

5.1.6

Indien de lekbak als bedoeld in voorschrift 5.1.3 niet voldoet aan voorschrift 5.1.5 mag maximaal 1.000 liter gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking aanwezig zijn in de winkelruimte, waarvan maximaal 300 liter van ADR klasse 2 en 3 m.u.v. gebruiksklare ruitensproeiervloeistof met een vlampunt > 40 °C.



5.2 Opslag van verpakte (gevaarlijke) stoffen in een magazijn tot 10.000 kg

5.2.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen en CMR-stoffen die vallen onder het toepassingsgebied en de werkingssfeer van de PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012), met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

5.3 Opslag van gasflessen

5.3.1

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening plaatsvinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hierna volgende voorschriften, voldoen aan de voorschriften van de paragrafen 6.1.2, 6.1.3, 6.2 en 6.3 van de richtlijn PGS 15:2011 (*versie 1.1, december 2012*).

5.3.2

De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) dient tevens te voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.3, 3.8, 3.7, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

5.3.3

De totale waterinhoud van de binnen de inrichting aanwezige gevulde en lege gasflessen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 2.500 liter.

5.3.4

De opslag dient duidelijk zichtbaar te zijn voorzien van een opschrift ROKEN, (OPEN) VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN en een alarmnummer in geval van het aanroepen van noodhulp bij calamiteiten. Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011.

5.3.5

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De betreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggeleverd.

5.3.6

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen.

6 GELUID

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

6.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, werkzaamheden en activiteiten voor het afleveren van motorbrandstoffen, het wassen van motorvoertuigen of het geven van service aan het wegverkeer, mag op een afstand van 100 meter vanaf de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de periode tussen 23:00 en 07:00 uur;
- 45 dB(A) in de periode tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 50 dB(A) in de overige uren.

6.2 Maximale geluidniveau

6.2.1

Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.1.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast", op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de periode tussen 23:00 en 07:00 uur;
- 65 dB(A) in de periode tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 70 dB(A) in de overige uren.

6.2.2

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (HMRI).

7 LPG-DOORZET

7.1

Binnen de inrichting mag LPG worden verkocht met een maximale doorzet van 1.500 m³ per jaar.

7.2

De exacte doorzetgegevens van LPG per jaar dienen te worden geregistreerd. De doorzetgegevens moeten tenminste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.

8 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

8.1

De gebruikte elektrische installatie binnen de inrichting dient te voldoen aan de norm NEN 1010.



BEGRIPPEN

PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BBT (Best Beschikbare Technieken):

Het toepassen van de beschikbare technieken, zoveel als in redelijkheid bereikbaar is. Het zo ver als in redelijkheid te bereiken is terugdringen van de milieubelasting tengevolge van het in werking zijn van de inrichting als blijkt dat de gestelde doelstellingen niet haalbaar zijn.

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEVOELIGE OBJECTEN:

Objecten die worden betrokken bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico. Gevoelige objecten worden onderverdeeld in kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.

GROEPSRISICO:

Cumulatieve kansen per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel is betrokken.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{A,LT}$):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van 4 departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR- richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid). (*versie: PGS 15:2011 versie 1., december 2012*)

PLAATSGEBONDEN RISICO:

Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

VLOER/VERHARDING:

Een draagkrachtige voorziening, inclusief de daarbij behorende doorvoeren, vloeistofkeringen, aansluitingen op wanden en op overige onderdelen.

Toelichting:

Het onderscheid tussen een vloer (binnen) en een verharding (buiten) wordt bepaald door de locatie.

VOORZIENING (in de zin van bodembeschermende voorziening):

Een vloer, verharding, wand, bedrijfsriolering en / of geomembraanbaksysteem, opgebouwd uit producten en materialen, die in samenhang worden beoordeeld.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.



ARCHIEF

00123940

**Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
uitgebreide voorbereidingsprocedure**

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken bekend dat zij in het kader van de actualiseringplicht bij inrichtingen voor het onderdeel milieu, volgens art. 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten de vergunning aan Tankstation B.L.P. Nobel, betreft een servicestation voor het afleveren van motorbrandstoffen aan het wegverkeer (inclusief LPG verkoop) met autowasgelegenheid, te verlenen.

Voor het actualiseren van de omgevingsvergunning (activiteit 'milieu') d.d. 13 september 1996, de vergunning d.d. 15 januari 2009 en de (milieuneutrale) vergunning d.d. 18 januari 2012 met betrekking tot de inrichting voor het onderdeel milieu.

Locatie : Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 12 mei 2014 tot en met 24 juni 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Piershil.

De stukken kunnen worden ingezien:

- elke werkdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;
- op de maandag- t/m donderdagmiddag van 13:00 uur tot 15:00 uur;
- op andere tijden na telefonische afspraak (tel. 0186 - 69 77 77).

Beroep

Tegen de definitieve beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepsschrift 6 weken.

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

De definitieve beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8.81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.

Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.



ARCHIEF

**Gemeente Korendijk
t.a.v. de heer H. Groeneveld
Postbus 3708
3265 ZG PIERSHIL**

Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

WAGO 12-003 12-12-95:3

Waterschap Hollandse Delta
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK

ARCHIEF

Uw brief van

Verzenddatum 28 april 2014

Uw kenmerk

Dossier D-00022927

Reactie op

Zaaknummer 00123940

Onderwerp

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht; beschikking
Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland

Ons kenmerk 2014012417 / DRE
Behandeld door de heer S. Kroonsberg

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

Afdeling Vergunningen en Meldingen

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht, zenden wij u hierbij de beschikking alsmede een exemplaar van de kennisgeving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor Tankstation B.L.P. Nobel, gelegen aan Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KORENDIJK,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietberg

Bijlage: - beschikking
- kennisgeving



ARCHIEF

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Postbus 350
3300 AJ DORDRECHT

Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

Uw brief van	Verzenddatum	28 april 2014	
Uw kenmerk	Dossier	D-00022927	
Reactie op	Zaaknummer	00123940	
Onderwerp	Ons kenmerk	2014012417 / DRE	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	de heer S. Kroonsberg	Afdeling Vergunningen en Meldingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; beschikking Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland			

Geachte heer/mevrouw,


Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht, zenden wij u hierbij de beschikking alsmede een exemplaar van de kennisgeving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor Tankstation B.L.P. Nobel, gelegen aan Buitenom 1 te Nieuw-Beijerland.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van KORENDIJK,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietberg



Bijlage: - beschikking
- kennisgeving

