

## Omgevingsvergunning

Documentnummer: 2015008941

### Aanvraag

Op 2 december 2014 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Evides Waterbedrijf NV, Schaardijk 150 te Rotterdam, met de volgende omschrijving: "het plaatsen van een tijdelijke CO<sub>2</sub> proefinstallatie".

Het betreft een inrichting met als hoofdactiviteit het bereiden van drinkwater en demiwater uit oppervlaktewater en grondwater. De inrichting is gelegen aan de Baanhoekweg 7 te Dordrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 1331628

De volgende activiteit zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

In de aanvraag wordt voor het bouwwerk een instandhoudingstermijn van maximaal 2 jaar aangegeven.

### Bevoegd gezag

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

### Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Veranderen van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° en artikel 2.14, lid 4 Wabo) onder de kanttekeningen dat:
  - de (milieuneutrale) verandering van de inrichting voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo;
  - de (milieuneutrale) verandering omvat het plaatsen van een koelinstallatie en een CO<sub>2</sub>-installatie;
  - de gehele aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
  - de vigerende vergunning d.d. 10 oktober 2003 en kenmerk DO 02.2032 MDO tevens geldt voor deze verandering;
  - het voorschrift W1 uit de vergunning van 10 oktober 2003 met kenmerk DO 02.2032 MDO komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw voorschrift W1.

De (milieuneutrale) verandering betreft het plaatsen van een koel- en CO<sub>2</sub>-installatie ten behoeve van de proefinstallatie voor remineralisatie.

Aan deze vergunning verbinden wij een maximale instandhoudingstermijn van 2 jaar, ingaande een dag na de dagtekening van deze omgevingsvergunning. Dit doen wij op grond van artikel 2.23 van de Wabo juncto artikel 5.16, lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Wij hebben voorts besloten om aan deze vergunning voorschriften en verplichtingen te verbinden. Deze zijn opgenomen in de activiteitgebonden bijlage(n).

## **Bijlagen**

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In de bijlage "Gegevens en bescheiden" zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij, voor elke vergunde activiteit, een bijlage gemaakt. In die bijlagen hebben wij de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn de activiteitgebonden verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze omgevingsvergunning.

## **Procedure**

### Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

### Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 11 december 2014 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 18 februari 2015 is de aanvultermijn op verzoek van de aanvrager verlengd tot 20 maart 2015.

Op 20 februari 2015 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

## **Inwerkingtreding beschikking**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

## **Bezwaar maken**

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de gemeente via [www.dordrecht.nl](http://www.dordrecht.nl). Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld.

## **Voorlopige voorziening**

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het in werking treden van de beschikking niet.

Degene die er belang bij heeft dat de inwerkingtreding van de beschikking wordt geschorst, kan daartoe, nadat een bezwaarschrift bij ons college is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De Voorzieningenrechter kan de beschikking dan schorsen. Voor de behandeling van het verzoek wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. Een dergelijk verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Verwezen wordt naar de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

### **Wijziging en intrekking omgevingsvergunning**

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken of de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften te wijzigen.

In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

### **Ondertekening**

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
namens dezen,  
Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 30 maart 2015

**Bijlage A**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1331628

**Gegevens en bescheiden**

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen of vervangen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, nr. 1559837
- Milieuneutrale melding, nr. 1588569
- Stroomschema's installatie
- Opstellingstekening, Evides, d.d. 26-11-2014
- Situatietekening
- Notitie 3840\_ER001, Evides, d.d. 30-1-2015

**Bijlage B**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1331628

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

**Overwegingen**

De volgende activiteitgebonden overwegingen liggen mede ten grondslag aan de beschikking:

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de Bouwverordening gemeente Dordrecht. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Staat". De aanvraag valt binnen de bestemming "bedrijf" met medebestemming "archeologie 3". Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven voorschriften.

De welstandsbeoordeling mag ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo juncto artikel 12a, lid 3, sub a. van de Woningwet achterwege blijven.

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

**Voorschriften**

1. Na het verstrijken van de in deze vergunning aangegeven instandhoudingstermijn is de vergunninghouder gehouden het bouwwerk terstond te zijner keuze hetzij te slopen, hetzij in overeenstemming te brengen met de van toepassing zijnde voorschriften (artikel 2.23 Wabo juncto artikel 5.16, lid 5. Bor).

**Verplichtingen**

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
2. Uiterlijk twee dagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet dit schriftelijk worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
3. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dient dat schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling Toezicht en Handhaving, bureau Bouwen, Brandveiligheid en Integraal Toezicht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 85 85.
4. Bij uitvoering van de (bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.

## Mededelingen

In verband met deze activiteit wordt het volgende onder de aandacht gebracht:

1. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
  - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
  - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
  - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
  - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
  - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

## **Bijlage C**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 1331628

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende verplichtingen en mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

## **Overwegingen**

### **Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Uit artikel 2.14 lid 5 jo. artikel 3.10 lid 3 van de Wabo volgt het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting.

### **Huidige vergunningsituatie**

Met het besluit van 10 oktober 2003 met kenmerk DO 02.2032 MDO is voor de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Op 18 februari 2009 is de inrichting milieuneutraal gewijzigd door middel van een melding artikel 8.19 Wet Milieubeheer.

De hierboven genoemde vergunning en melding zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

De aangevraagde activiteiten hebben geen betrekking op deze bepaalde activiteiten. De regels van het activiteitenbesluit zijn voor de verandering niet rechtstreeks werkend.

### **Warenbesluit drukapparatuur**

De koelinstallatie moet op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur volgens internationale normen worden gekeurd voordat de apparatuur in gebruik wordt genomen. Daarnaast moet volgens een bepaalde frequentie een herkeuring worden uitgevoerd. Het Warenwetbesluit drukapparatuur is direct werkend en de verplichtingen hiervan zijn daarom niet in het Activiteitenbesluit of in deze vergunning voorgeschreven.

### **Bevoegd gezag**

De inrichting valt onder bijlage I, onderdeel C, categorie 4.4 onder c van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is daardoor vergunningplichtig.

Op grond van artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo in verbinding met artikel 3.3, eerste lid, van het Bor is het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om de onderhavige omgevingsvergunning.

### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld op grond van het gestelde in de artikelen 2.7 en 2.8 van deze wet en getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

### **Volledigheid aanvraag**

In artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo is bepaald dat voor onlosmakelijke samenhangende activiteiten tegelijk een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De aanvraag om een omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van de inrichting. Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteit verandering van de inrichting onderdeel uitmaakt van het project en dat zij onlosmakelijk is verbonden met het aangevraagde bouwen van een bouwwerk.

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat. Op basis hiervan kunnen wij de gevolgen van de verandering op de fysieke leefomgeving goed beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Wij hebben de aanvraag in behandeling genomen.

### **Toetsing milieuneutraal of milieuvriendelijke verandering**

Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- a. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- b. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- c. niet m.e.r.-plichtig is.

Ad a.

Volgens de aanvraag worden de volgende veranderingen gerealiseerd.

Evides Waterbedrijf neemt voornamelijk oppervlaktewater in als basis voor drinkwater. Gezien de huidige ontwikkelingen en discussies op het gebied van microverontreinigingen en prioritair stoffen in het oppervlaktewater is Evides een onderzoeksprogramma begonnen waarin zij alternatieve zuiveringsmethoden onderzoekt. Een mogelijke oplossing is reverse osmose. Deze methode filtreert vrijwel alle aanwezige stoffen uit het water. Hiermee worden dus ook de benodigde mineralen (calcium en magnesium) uit het water gehaald. Deze moeten weer toegevoegd worden aan het water (minimum staat vastgelegd in de drinkwaterwet). De proefinstallatie betreft een marmerfiltratie. Dit principe wordt al toegepast bij andere waterbedrijven om "zacht" grondwater op te harden. Om het marmer (calciumcarbonaat) op te lossen in het demiwater, moet het water licht aangezuurd worden. Dit gebeurt door het doseren van CO<sub>2</sub>. Hierdoor verschuift het kalk-koolzuur evenwicht en zal er calcium oplossen in het water. Om de CO<sub>2</sub> te kunnen doseren wordt de inrichting uitgebreid met een CO<sub>2</sub>-installatie. Omdat Evides een oppervlaktewaterbedrijf is, kan het ingenomen water temperaturen bereiken van 1°C en soms nog wel lager tijdens strenge winters. Omdat de kinetiek bij lage temperaturen anders is, wordt het effect van de temperatuur op marmerfiltratie onderzocht. Als er een zachte winter optreedt, worden de gewenste temperaturen wellicht niet behaald. Om deze reden wordt de inrichting uitgebreid met een koelinstallatie die het water tot onder 1°C kan koelen, om zo toch het effect van koud water op marmerfiltratie te kunnen onderzoeken.

De verandering zal niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Ad b.

De thans aangevraagde verandering leidt niet tot een andere categorie-indeling van de inrichting dan in de vigerende omgevingsvergunning is vermeld. Ook leidt de verandering niet tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor reeds vergunning is verleend.



Ad c.

De in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C of onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. De activiteiten zijn derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

## BEOORDELING MILIEUASPECTEN – TOETS GEVOLGEN MILIEU

Alle milieuaspecten zijn beoordeeld, maar alleen ten aanzien van die milieuaspecten die mogelijkterwils van belang kunnen zijn, volgen hieronder de overwegingen:

### *Energieverbruik*

De toename van het energieverbruik door deze verandering zal minder dan 1% zijn. Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van het totale jaarverbruik van ongeveer 20.500.000 kWh

Aan de vigerende vergunning zijn voorschriften verbonden die voldoende dekkend zijn. Deze voorschriften gelden ook voor de uitbreiding van de inrichting. Er treden geen grotere nadelige gevolgen op voor het zuinig en doelmatig gebruik van energie dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

### *(Externe) veiligheid*

Bij Evides zal een tank worden geplaatst voor de opslag van koolstofdioxide. De tank heeft een inhoud van 3000 liter en het jaarverbruik is 8-12 ton per jaar.

Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>) is onbrandbaar en onder atmosferische omstandigheden chemisch stabiel en inert. Verbrandingsreacties worden door CO<sub>2</sub> afgeremd, of zelfs volledig onderdrukt. Met bepaalde stoffen kan koolstofdioxide heftig reageren. Dit is bij Evides niet aan de orde.

CO<sub>2</sub> is zwaarder dan de omringende lucht en zuurstof. Het gevaar bestaat dat CO<sub>2</sub> als een deken aan het oppervlak blijft liggen en de zuurstof verdringt. De installatie bij Evides staat buiten, hierdoor is er voldoende ventilatie en zal hierdoor geen deken vormen.

De afstand tussen de opslag van CO<sub>2</sub> en de erfafscheiding is circa 5 meter. Voor de veiligheid is 1 meter reeds voldoende. Aan deze afstandseis wordt dus ruimschoots voldaan.

De afstand van de opslag van CO<sub>2</sub> tot de dichtstbijzijnde bebouwing van derden bedraagt meer dan 500 meter. Er zijn in de buurt van de opslag geen verdiepte (kelder)ruimten gelegen.

De CO<sub>2</sub>-installatie bevat een CO<sub>2</sub>-detectie die de toevoer dicht zet wanneer er teveel CO<sub>2</sub> gedetecteerd wordt. Ook heeft de installatie een losbreek en overdruk beveiliging. Dat wil zeggen dat wanneer de druk ineens sterk af- of toeneemt, de afsluiter gesloten zal worden en er geen CO<sub>2</sub> meer vrij kan komen.

Voor de opslag van CO<sub>2</sub> zijn voorschriften aan dit besluit verbonden.

### *Geluid*

Bij de aanvraag is het rapport van Akoestisch bureau Tideman gevoegd met kenmerk 14.019.01 versie 2 van 18 februari. Het rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

De inrichting is gelegen op het wettelijk gezoneerde industrieterrein De Staart. Voor dit industrieterrein is in het bestemmingsplan een geluidverdeelplan opgenomen.

Bij het rapport hoort een rekenmodel. Dit rekenmodel is ingepast in het rekenmodel van het industrieterrein ten behoeve van zonebewaking. Uit de inpassing blijkt dat de aangevraagde situatie geluidtechnisch vrijwel op alle zonepunten overeen komt met de vigerende vergunde situatie. Op enkele punten is sprake van een toename, met op 1 punt als hoogste toename 0,5 dB. Ook blijkt dat de geluidmissie van de inrichting verwaarloosbaar laag is op de zonepunten.

Op grond hiervan kan worden gesteld dat de gewenste wijziging als milieuneutraal te beschouwen is voor het milieuaspect geluid.

In de vigerende vergunning uit 2003 zijn vergunningpunten op 20 meter afstand van de inrichting opgenomen. Afgelopen jaren is de modellering van het industrieterrein gemoderniseerd, ook in de omgeving van Evides. De geluidemissie van de inrichting zelf is niet gewijzigd, maar kan niet meer exact voldoen aan de vergunde waarden doordat de omgeving ingrijpend is gewijzigd in het rekenmodel van het industrieterrein. Met deze wijzigingsaanvraag wordt dit gebrek hersteld door nieuwe voorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op te nemen. Ten opzicht van de vigerende vergunning is er geen akoestisch relevante toename van de geluidemissie.

Gelet op het voorgaande heeft de verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

## **CONCLUSIE**

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vigerende vergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Vanuit het toetsingskader zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## VERPLICHTINGEN MILIEU

### W. GELUID EN TRILLINGEN

#### W1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Aeq,LT}$ ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag niet meer bedragen dan vermeld in onderstaande tabel:

Identificatie	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (dB(A))		
		Dag [dB(A)]	Avond [dB(A)]	Nacht [dB(A)]
142	Vergunningpunt	39	36	36
143	Vergunningpunt	45	38	38
144	Vergunningpunt	44	41	41
145	Vergunningpunt	39	38	36

### Y. OPSLAG VAN KOOLSTOFDIOXIDE IN EEN BOVENGRONDSE OPSLAGTANK

#### Y1

Een buiten gebruik gestelde stationaire opslagtank moet druk- en gasvrij gemaakt worden door een deskundig persoon. Een bewijs van een druk- en gasvrij gemaakte opslagtank wordt aan het bevoegd gezag overlegd.

#### Y2

Bij het vullen van een opslagtank mag de maximale vullingsgraad niet worden overschreden. De maximale vullingsgraad mag niet meer dan 90% bedragen, tenzij op of bij de opslagtank een andere maximale vullingsgraad is aangegeven.

#### Y3

De tank moet minimaal 1 meter van de erfafscheiding zijn gelegen.

#### Y4

De tank moet zijn geplaatst op een ondergrond die uit onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie moet zijn vervaardigd uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.

#### Y5

De tank en het vulpunt moeten doelmatig tegen aanrijding zijn beschermd.

#### Y6

De tank, de leidingen en het vulpunt moeten ontoegankelijk zijn opgesteld voor onbevoegden.