

Omgevingsdienst ZHZ

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 550

3300 AN DORDRECHT

Beste [REDACTED],

Op 14 oktober 2025 heeft u een (brand)veiligheidsadvies gevraagd inzake de aanvraag voor tijdelijke opslag en levering van waterstof door De Kuiper Infrabouw aan de Wiedhaak 20 te Hardinxveld-Giessendam. Hierbij ontvangt u ons advies.

Advies

U geeft terecht aan de aangevraagde activiteit niet te beschouwen als een milieubelastende activiteit als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving, op basis van paragraaf 3.2.7 'Opslagtank voor gassen'. De toelichting bij paragraaf 3.8.10 'Tankstation' stelt dat de regels voor deze milieubelastende activiteit alleen gelden bij een publieke installatie. Paragraaf 4.38 stelt wel verdere eisen aan het tanken en opslaan van waterstof. Op basis hiervan adviseren wij u de volgende aspecten te overwegen bij het opleggen van een maatwerkbeschikking:

1. De tankinstallatie moet voldoen aan het gestelde in de PGS35;
2. De aanvrager moet aantonen hoe rekening is gehouden met escalatie van een fakkelbrand als gevolg van het falen van de tankinstallatie;
3. In de nabijheid van de tankinstallatie, danwel op het terrein, moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn met een minimaal debiet van 90m³/uur voor de duur van minimaal 4 uur. Indien deze voorziening is uitgevoerd met een opvoerpomp moet de intrededruk aan de zijde van de afnemer liggen tussen 1 en 5 bar.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

U kunt hiervoor terecht bij de [REDACTED], [REDACTED].
Stuurt u liever een e-mail? Dat kan naar omgevingsvergunning@brw.vrzhz.nl
Wilt u het kenmerk VRZHZ-2025-00004170 noemen als u ons belt of mailt?
Dan kunnen wij u beter helpen.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED]

Afdeling Risico- en Crisisbeheersing

Dit document is digitaal ondertekend en niet voorzien van een zichtbare handtekening

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350

3300 AJ Dordrecht

Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL Dordrecht

T 088 6365000

I www.zhzveilig.nl

Datum

30 oktober 2025

Uw kenmerk

9003500089

Ons kenmerk

VRZHZ-2025-00004170

Onderwerp

Advies waterstoftankstation

Bijlage(n)

adviesverzoek

Behandeld door

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]@vrzhz.nl

