B12 Koelinstallaties

Code	Omschrijving	Koudemiddel	gewicht	kg	ruimte
~~1063~~	~~Luchtdroger LKTA 120 Weishaar (CB01)~~	~~R407C~~	~~12~~	~~kg~~	~~B1.01~~
1065	Luchtdroger PCT (CB02,3,4)	R407C	24,1	kg	B1.01
~~1352~~	~~Vriesinstallatie NH3 Hal 1~~	~~R717~~	~~2000~~	~~kg~~	~~2.12A~~
~~1360~~	~~Vriesinstallatie NH3 Hal 2~~	~~R717~~	~~1425~~	~~kg~~	~~0.54~~
~~1369~~	~~Centrale Koelinstallatie~~	~~R448A~~	~~250~~	~~kg~~	~~1.39~~
~~1370~~	~~Centrale vriesinstallatie~~	~~R507~~	~~120~~	~~kg~~	~~1.39~~
1522	Waterkoeler Verpakkingsmachines Hal 2	R407C	6	kg	1.60
2016	Koelinstallatie kantoorgebouw	R410A	11,5	kg	K4.01
2099	Warmtepomp 3e verdieping	R410A	2,4	kg	K4.01
2505	Airco trafohuis / wasruimte	R410A	2,2	kg	B0.01
2506	Glycol koeler Ei-transport leidingen	R513A	4,5	kg	B2.01
2507	Ruimtekoeling beslagkamer	R513A	14,5	kg	B2.01
2508	Airco Loopbrug kantine-kantoorgebouw	R410A	4,5	kg	B2.01
2512	Warmtepomp kantoorpand	R410A	9,5	kg	K4.01
2513	Airco data / telecom	R410A	2	kg	B2.01
2557	Airco beslagruimte magneetmixer hal 2	R32	0,7	kg	B2.01
~~2667~~	~~Koelinstallatie gebouw(Trane)~~	~~R410A~~	~~43,6~~	~~kg~~	~~B2.01~~
4870	Koelcompressor waterkoeler inpak 1	R134A	12	kg	B2.01
~~4872~~	~~Vriescel Proefbakkerij~~	~~R407F~~	~~1,75~~	~~kg~~	~~1.23~~
4873	Airco Kantoor Technische Dienst	R32	0,55	kg	B1.01
n.n.b.	**Koel-/vriesinstallatie NH3 (nieuw 2026)**	**R717 (NH3)**	**5000**	**kg**	**Ammoniakruimte**