

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 14 november 2025 16:03
Aan: 'algemeen@ozhz.nl'
Onderwerp: FW: Rapportage Mijnsheerenland
Bijlagen: 5.1.1.e Esso Mijnsheerenland (A29 oz) 06-11-2025.pdf

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Bijgevoegd is een herkeuringsrapport van een drietal afkeurde ondergrondse brandstoftanks t.p.v. de Esso Mijnsheerenland (A29 oz) Rijksweg A29 (Oostzijde) 3274 LS te Mijnsheerenland. Ter overbrugging voor een definitieve oplossing (sanering) en gezien het totaal aan nog beschikbare maatgevende voorzieningen heeft EG de tanks nog tijdelijk in gebruik genomen. De tanks zijn immers inwendig nog goed zijn en de installaties zijn afgeperst en op basis daarvan dicht bevonden. Echter de behoefte bestaat om dit voor een langere periode toe te staan met het oog op een permanente situatie in lijn met de algemene regels.

De 4^e tank die in een later stadium herkeurd zou worden (en niet is meegenomen in het bijgevoegde rapport), in verband met bereikbaarheid van het station, zal voorlopig niet worden herkeurd. Komende dinsdag volgt eerst een uitgebreid nader onderzoek m.b.t. die tank waarvan de resultaten waarschijnlijk zullen aangeven dat de tank niet goedgekeurd kan worden.

In de tussentijdende de tijd (maar dat zal naar verwachting 8 maanden in beslag nemen) worden voorbereidingen getroffen voor de algehele tankvervanging waarbij het tankstation ca. 4 tot 6 weken helemaal gesloten zal worden.

Het verzoek is derhalve om de gevraagde tijdelijke situatie voor 8 maanden toe te staan.

Als het noodzakelijk is om hiervoor een verzoek tot maatwerkvoorschriften via het Omgevingsloket te doen, dan kan dat uiteraard.

Graag vernemen wij van u.