Van: VHVG-waterkwaliteit on behalf of "VHVG-waterkwaliteit (waterkwaliteit@wshd.nl)" <waterkwaliteit@wshd.nl>
Verstuurd: Mon, 2 Nov 2026 13:35:44 +0100
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e ; Olo | Mos; 5.1.2.e (Mos)
Onderwerp: RE: Afkeuring melding, VTH202608-0384: Het lozen van grondwater ter plaatse van de Van Ruisdaelstraat en Burgemeester Jansenlaan te Zwijndrecht (herontwikkeling blokken A, B en C)

Goedemiddag 5.1.2.e

Het omgevingsplan Zwijndrecht noemt een emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen van 300 mg/L, een debietsgrens van 5 m3/uur en een duur van niet langer dan 8 weken.
Gezien de gemeente zelf positief heeft ingestemd op het debiet en de duur van lozing zal ik hier geen bezwaar op maken.

De analyseresultaten van het te lozen grondwater noemen overschrijdende gehaltes voor oppervlaktewater voor chroom (22 µg/L), lood (19 µg/L), nikkel (21 µg/L), zink (65 µg/L), onopgeloste stoffen (320 mg/L), PFOS (0,014 µg/L) en PFOA (0,081 µg/L).

De RWZI zal in dit geval de gehaltes verlagen naar acceptabele niveaus voor een indirecte lozing op het oppervlaktewater. Ook PFOS en PFOA zal worden geaccepteerd, in verband met de kosteneffectiviteit van het verlagen van de gehaltes. Wij adviseren wel dat er een bezinkbak wordt gebruikt om het gehalte onopgeloste stoffen te verlagen naar onder de wettelijke lozingsgrens van 300 mg/L op het vuilwaterriool.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Vergunningverlener Waterkwaliteit en Grondwater
Ik werk van maandag t/m vrijdag

waterschap Hollandse Delta

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
T 5.1.2.e
E 5.1.2.e @wshd.nl
www.wshd.nl
@hollandsedelta
@hollandsedelta

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @adsr.nl>
Verzonden: donderdag 29 oktober 2026 09:14
Aan: VHVG-waterkwaliteit <5.1.2.e @wshd.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @adsr.nl>; Olo | Mos <olo@mos.nl>; 5.1.2.e (Mos) <5.1.2.e @mos.nl>
Onderwerp: FW: Afkeuring melding, VTH202608-0384: Het lozen van grondwater ter plaatse van de Van Ruisdaelstraat en Burgemeester Jansenlaan te Zwijndrecht (herontwikkeling blokken A, B en C)

Goedemorgen 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw brief van 8 oktober 2026, waarin u aangeeft dat het bemalingswater niet op het oppervlaktewater mag worden geloosd, hebben wij overleg gehad met de gemeente Zwijndrecht over een alternatieve afvoerroute.

Omdat lozing op het oppervlaktewater niet mogelijk is gebleken en retourbemaling volgens Mos Grondwatertechniek geen haalbare optie is, willen wij het bemalingswater afvoeren via het gemeentelijk vuilwaterriool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Wij hebben dit voorstel inmiddels voorgelegd aan de gemeente Zwijndrecht. De gemeente heeft aangegeven eerst goedkeuring van het waterschap te willen ontvangen voordat zij de verdere medewerking aan deze lozingsroute kan beoordelen.

Wij verzoeken u daarom om te beoordelen of u kunt instemmen met het afvoeren van het bemalingswater via het gemeentelijk vuilwaterriool naar de RWZI. Het betreft een verwacht debiet van circa 10 m³/uur gedurende circa 15 weken.

Graag vernemen wij of deze afvoerroute akkoord is en of hieraan vanuit het waterschap nog voorwaarden zijn verbonden, zodat wij dit vervolgens met de gemeente en OZHZ verder kunnen afstemmen.

Alvast bedankt voor uw reactie en medewerking.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Planontwikkelaar

40 jaar ADSR

Elementweg 2
4706 NN Roosendaal

5.1.2.e
0165 - 560 602

5.1.2.e @adsr.nl
adsr.nl

Van: VHVG-waterkwaliteit <5.1.2.e @wshd.nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2026 12:00
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @adsr.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @adsr.nl>;5.1.2.e @mos.nl
Onderwerp: Afkeuring melding, VTH202608-0384: Het lozen van grondwater ter plaatse van de Van Ruisdaelstraat en Burgemeester Jansenlaan te Zwijndrecht (herontwikkeling blokken A, B en C)

Beste 5.1.2.e

Mijn excuses, de vorige brief was de conceptversie. Hierbij de volledige versie van de brief, afkeuring melding behorende bij zaaknummer VTH202608-0384.
Verzoek bij verdere correspondentie het dossiernummer te vermelden.

Wilt u deze brief ook per post ontvangen? Stuur dan een verzoek naar vergunningen@wshd.nl

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Vergunningverlener Waterkwaliteit en Grondwater
Ik werk van maandag t/m vrijdag



waterschap
Hollandse Delta

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
T 5.1.2.e
E 5.1.2.e @wshd.nl
www.wshd.nl
@hollandsedelta
@hollandsedelta