

Van: 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Grondwater lozing grondzeiler e.o. te Heerjansdam
Datum: dinsdag 6 oktober 2026 10:53:01
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Beste 5.1.2.e

Wij hebben elkaar toch gesproken maar misschien vergis ik mij wel. Volgens mij was de afspraak dat er een debiet meter geëist zou worden. De lozing via het hemelwater en drainage water is verkeerd ingevuld is door de aanvrager zie mail 29-09-2026 van 5.1.2.e Dit wordt een lozing op het GWA. Onze projectleider 5.1.2.e heeft aangegeven dat er vanaf deze week pas geloosd zou worden en er alleen een open sleuf bemaling wordt toegepast. Zij gaan de debieten bijhouden en met onze gemalen beheerder afstemmen of dit problemen geeft. De maximale lozing van 10m³/uur geeft bij droog weer geen problemen de lozing zou waarschijnlijk minder zijn. Maar dat gaan we de komende weken ontdekken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@ozhz.nl>
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2026 10:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@zwijndrecht.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@zwijndrecht.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@zwijndrecht.nl>

Onderwerp: Grondwater lozing grondzeiler e.o. te Heerjansdam

Beste 5.1.2.e

Op 30 september heb ik je een e-mail gestuurd en zojuist heb ik geprobeerd je telefonisch te bereiken, maar helaas zonder succes.

Inmiddels wordt er al twee weken geloosd op het DWA-riool met een debiet van 10 m³/uur. In een eerdere e-mail heb je aangegeven dat lozing op het DWA-riool (gemengd stelsel) tot een minimum beperkt moet blijven, maar dat erbij droog weer voldoende capaciteit beschikbaar is.

Wij zijn voornemens maatwerkvoorschriften op te stellen om de aannemer, indien nodig, te beperken tot een maximaal lozingsdebiet. Hiermee willen we voorkomen dat schade ontstaat aan het rioolstelsel.

Daarom ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk jouw advies over het maximaal toelaatbare debiet bij zowel droogweerstandigheden als tijdens neerslag. Zolang de maatwerkvoorschriften nog niet zijn vastgesteld, kunnen wij de aannemer niet verbieden

om op deze wijze te lozen, waardoor het risico bestaat dat schade aan het riool ontstaat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Vergunningverlener milieu
Unit Omgevingsbeheer

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding?
Kijk dan op: <https://www.ozhz.nl/vergunningenmeldingen/>



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ,
Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

5.1.2.e [@ozhz.nl](mailto:5.1.2.e@ozhz.nl)

5.1.2.e

5.1.2.e

Aangesloten bij:



Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontfen.