

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

T.a.v. 5.1.2.e

Johan de Wittstraat 140

3311KJ Dordrecht

Datum: 22 mei 2026

Betreft: Antwoorden openstaande vragen KPN 9587, Rivierdijk te Sliedrecht.

Geachte heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Naar aanleiding van onze inspectie op locatie van 19 mei 2026, ontvangt u hierbij de gevraagde antwoorden.

- Het opgenomen zendvermogen van de zendinstallatie;
 - Het totaal opgenomen vermogen van de gehele installatie is ongeveer 31 kVA. Het uitgezonden vermogen per frequentie is:
 - ✓ TxA1 860 Watt
 - ✓ TxA2 900 Watt
 - ✓ TxA3 860 Watt
 - ✓ TxA4 1200 Watt
 - ✓ TxA5 1000 Watt





- Boven in de mast zijn 12 antennes geplaatst, verdeeld over 3 sectoren met 4 antennes per sector. Uitgezonden vermogen totaal 4,82 kW, dit is per antenne 0,4 kW.



- Een overzicht van de activiteiten die u ter plaatse uitoefent. Het gaat daarbij ook om het zendhuis, de eventuele opslag van brandstoffen voor een noodaggregaat
 - Activiteit is verzenden van DVB-T2 signaal. (Digitale Televisie) Dit signaal komt binnen via glasvezel en/of schotelverbinding, wordt omgezet in een radiosignaal in de zenders aan de voet van de mast en wordt uitgezonden via de DVB antennes in de mast.
- Verzoek om daarbij aan te geven wat de inhoud van de opslag is en het soort brandstof;
 - Noodstroomaggregaat Type Deutz 50 kVA: Opslag dieselbrandstof in de daarvoor geschikte dubbelwandige tank: inhoud 290 liter. Zie NSA-onderhoud en inspectierapport in de bijlage



- Geef ook aan welke veranderingen sinds de verleende vergunningen zijn doorgevoerd;
 - Er zijn geen veranderingen ten opzichte van de eerder verleende vergunning.
- Het antenne specificatieblad is toegevoegd in de bijlage "Kathrein 776165 Antenne.pdf"
- Het veiligheidsinformatieblad van het koelmiddel is bijgevoegd in de bijlage "Antifrogen N specificatie bladen.pdf"

Een actuele plattegrondtekening van installaties en voorzieningen

- Zie bijgevoegde tekeningen.

Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e