

Beschikking

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem.

Aanvraag

Wij hebben op 10 november 2025 een aanvraag voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel op grond van artikel 4.7 van de Omgevingswet ontvangen. De aanvraag gaat over het plaatsen van een mobiele vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde bij de slagerij in een supermarkt. De aanvraag is ingediend door de supermarkt Avantage aan Piazza Center 95 te Gorinchem.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: 9003537948.

Besluit

Wij besluiten gelet op artikel 4.7 (gelijkwaardigheid) van de Omgevingswet:

- Om aan de supermarkt Avantage op de locatie Piazza Center 95 te Gorinchem aangevraagde gelijkwaardige maatregel te verlenen. De gelijkwaardige maatregel gaat over het plaatsen en in gebruik nemen van een vetafscheider met een capaciteit van 0,5 liter per seconde.
- Om aan deze vergunning maatwerkvoorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Het is via <https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/bezwaar-en-beroep> ook mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. Via deze link logt u in met Digi-D en vult u de gevraagde gegevens in. Meer informatie over digitaal indienen van bezwaar kunt u vinden via de link.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u of een belanghebbenden niet dat de beschikking in werking treedt? Dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Dat kan als er sprake is van een spoedeisend belang. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Zaaknummer: 9003537948

Kenmerk: 552877

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de voorzieningenrechter.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 12 december 2025

Verzenddatum: 18 december 2025

Een afschrift van de beschikking is verzonden aan:

- Gemeente Gorinchem;
- Gemachtigde: Studio Burhan.

Bijlagen:

- Bijlage A: gegevens en bescheiden
- Bijlage B: voorschriften
- Bijlage C: procedure en inhoudelijke overwegingen

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 9903537948

Gegevens die deel uitmaken van de beschikking:

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier, d.d. 11 november 2025;
- Declaration of performance (DoP), d.d. 1 juli 2016, versie 2023-1, kenmerk 100WPA2016.07.01.

Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag maar maken geen onderdeel uit van de beschikking. Het gaat om de volgende gegevens:

- Toelichting mobiele vetafscheider, d.d. 10 november 2025.

Bijlage B: Voorschriften

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 9003537948

1. MAATWERKVOORSCHRIFTEN

- 1.1. De vetafscheider met slibvangput dient wekelijks visueel gecontroleerd te worden.
- 1.2. Als het slibscheidingsdeel van de afscheider voor 50% is gevuld met slib en/of het vetscheidingsdeel van de afscheider voor 80% is gevuld met vet, moet de afscheider gelegegd worden door een daartoe erkend bedrijf.
- 1.3. De onderhoudsdata met bijbehorende tijden en de opvullingspercentages van het vet en slib die gezien worden bij de visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1, moeten worden bijgehouden in een logboek.
- 1.4. In het logboek zoals bedoeld in voorschrift 1.3, moeten ook de onderhoudsdata en de data van het legen van de vetafscheider met daarbij de naam/contactpersoon van het uitvoerende bedrijf worden genoteerd.
- 1.5. De gebruiksinstructies van de leverancier over het legen van de vetafscheider moeten aanwezig zijn op de locatie Piazza Center 95 te Gorinchem.

Bijlage C: Procedurele – en inhoudelijke overweging

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: 9003537948

Aanleiding

Op 5 november 2025 zijn er gegevens en bescheiden (informatieplicht) ingediend op grond van het Omgevingsplan van de gemeente Gorinchem. De informatieplicht was voor de milieubelastende activiteit (MBA) 'Voedsel bereiding, niet industrieel'. Bij de plattergrondtekening werd aangegeven dat de exploitant gebruik wil maken van een kleinere vetafscheider dan in het Omgevingsplan staat aangegeven.

Projectbeschrijving

Avantage is een supermarkt aan Piazza Center 95 te Gorinchem. De supermarkt beschikt over een kleinschalige slagerij. Het vlees wat de supermarkt in de slagerij verkoopt, komt uitgebeend en eventueel gemarineerd binnen. Het vlees wordt in eventueel nog gemarineerd en daarna gebakken. Bij het afwassen van de messen en de bakken waarin het vlees gemarineerd wordt, komt vethoudend afvalwater vrij. Op grond van het Omgevingsplan van de gemeente Gorinchem is de aanwezigheid van een vetafscheider in dit geval verplicht.

De exploitant wil een vetafscheider plaatsen die niet voldoet aan de normen vastgesteld in de NEN-EN 1825-1 en -2 zoals bedoeld in artikel 22.198 onder lid 4 van het Omgevingsplan van de gemeente Gorinchem. Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor het plaatsen en in gebruik nemen van een gelijkwaardige voorziening. De aangevraagde vetafscheider heeft een capaciteit van 0,5 liter per seconde en heeft een CE prestatieverklaring.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor het bedrijf. Dit volgt uit artikel 4.8 lid 1 onder c van de Omgevingswet.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 november 2025 in de gelegenheid gesteld om tot 2 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 8 december 2025.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Inhoudelijke beoordeling

Capaciteit

De slagerij beschikt over een spoelbak met een aansluiting van 40 mm met sifon. In de spoelbak worden de schalen waar het vlees in heeft gelegen en de messen waarmee het vlees gesneden is, afgewassen. Waar nodig worden de schalen en messen afgedaan met een papieren doek om overtollig vet of water te verwijderen.

Uit de capaciteitsberekening blijkt volgens de aanvrager dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Verder zijn er geen andere lozingspunten aanwezig binnen de slagerij zoals een vaatwasser of schrobputjes.

Onderhoud

Op basis van de NEN-EN 1825-2 dient de vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden geleege, schoongemaakt en onderhouden. De exploitant van de supermarkt dient een logboek bij te houden waarin vermeld wordt op welke data, inclusief de bijbehorende tijd, een visuele inspectie is uitgevoerd. Ook moet er genoteerd worden wat het waargenomen percentage van de vet en slib opvullingsruimte is bij de visuele inspectie. Verder moet er in het logboek worden bijgehouden wanneer de vetafscheider is geleege en onderhouden en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd.

Facturen met betrekking tot het legen van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar worden bewaard, zoals bedoeld in artikel 10.38 lid 2 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet in de supermarkt een instructie van de fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geleege moet worden.

Wettelijk kader

De supermarkt valt onder het toepassingsgebied van de Omgevingswet. Op grond van artikel 4.7 van de Omgevingswet kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als ten minste hetzelfde resultaat als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

Beoordeling

Capaciteit

De benodigde capaciteit van de vetafscheider is berekend aan de hand van het aantal lozingspunten. Uit de capaciteitsberekening blijkt volgens de aanvrager dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Dit houdt in dat de vetafscheider voldoet aan de minimaal benodigde capaciteit.

Onderhoud

Om de gelijkwaardigheid van de vetafscheider te waarborgen, zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geleege moet worden. In dit besluit is een voorschrift opgenomen dat er wekelijks een visuele inspectie van de vetafscheider moet plaatsvinden.

Gelijkwaardige maatregel

Als er klachten zijn van omwonende of de rioolbeheerder, kan het bevoegd gezag het bedrijf verzoeken om een onderzoek uit te voeren om de oorzaak van de klachten achterhalen. Uit het onderzoek moet een plan van aanpak komen voor extra maatregelen om verdere overlast te voorkomen. Het plan van aanpak moet naar het bevoegd gezag gestuurd worden voor een schriftelijke reactie. Als blijkt dat er maatregelen toegepast kunnen worden om overlast te voorkomen, moeten deze toegepast worden.

Conclusie

Tijdens de beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregelen in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 10 november 2025 te worden uitgevoerd.

Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteit, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafscheider mogelijk niet meer voldoende is. Het kan zo zijn dat u een nieuw verzoek om een gelijkwaardige voorziening moet indienen. Ook kan het mogelijk zijn dat u in plaats van een gelijkwaardige voorziening een grotere vetafscheider die aan de NEN-EN 1825-1 en -2 voldoet, moet plaatsen.