

**Kenmerk:** 310013  
**Locatie:** Esso Mijnsheerenland  
**Adres:** Rijksweg A29 OZ  
**Postcode:** 3271 AB  
**Plaats:** Mijnsheerenland



|                        |                        |                |    |
|------------------------|------------------------|----------------|----|
| <b>Rapportkenmerk:</b> | 310013_KB_2024_1237543 | <b>Versie:</b> | 01 |
|------------------------|------------------------|----------------|----|

Inspectiedatum: 30 oktober 2024  
Uitgevoerd door: 5.1.2.e  
Rapportagedatum: 31 oktober 2024  
Gerapporteerd door: 5.1.2.e

5.1.2.e

## Kerngegevens:

Opdrachtgever: SFA Testsystemen  
Contactpersoon: 5.1.2.e  
Telefoon: 5.1.2.e  
E-mail: 5.1.2.e@sfa-testsystemen.nl  
Opdrachtnummer: P002415

## Uitgevoerde werkzaamheden:

### Inspectie kathodische bescherming tankinstallatie

| Tank   | Eindoordeel |
|--------|-------------|
| Tank 1 | +           |
| Tank 2 | +           |
| Tank 3 | +           |
| Tank 4 | +           |

## Inspectie kathodische bescherming tankinstallatie

**Beoordelingsgrondslag:** AS SIKB 6800 protocol 6801 (geaccrediteerde inspectie)

De verklaring van accreditatie van E.C.O. Inspections B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.

| Gegevens tankinstallatie |                 |                  |                        |                       |               | Meetwaarden<br><i>Gemeten t.o.v. CuCuSO4</i> |                     |                     |         |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Tank                     | Inhoud<br>(ltr) | Installatie jaar | Opp. Bekleding<br>(m2) | Meetpalen/<br>Kastjes | Mg-<br>anodes | M.E.P. in<br>(-mV)                           | M.E.P. uit<br>(-mV) | Bescherm-<br>stroom | Werking |
| Tank 1                   | 15.000          | 1990             | EP                     | 1                     | 4             | 1.265                                        | 960                 | 1 mA                | +       |
| Tank 2                   | 50.000          | 1990             | EP                     |                       |               | 1.255                                        | 9.959               | 0,19 mA             | +       |
| Tank 3                   | 40.000          | 1990             | EP                     |                       |               | 1.260                                        | 1.030               | 0,70 µA             | +       |
| Tank 4                   | 40.000          | 1990             | EP                     |                       |               | 1.270                                        | 1.050               | 0,23 mA             | +       |