

Dag [REDACTED],

Dank voor je bericht.

Zie onderstaand. Eén punt (AVIV, notitie EV) kom ik nog even op terug.

Wat verwacht je qua planning voor een ontwerpbeschikking?

We komen voor de PGS27-2 EOS een beetje in de knel qua tijd.

Alvast dank voor je bericht.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

M: [REDACTED]

Reeweg 146

3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht

078-684 [REDACTED]

www.adromi.nl



ADROMI GROEP

Disclaimer

Deze e-mail is afkomstig van [REDACTED] van de Adromi Groep en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen verzoeken wij u met ons contact op te nemen via info@adromi.nl. Tevens verzoeken wij u dit bericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken noch aan derden ter beschikking te stellen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

From: [REDACTED]@ozhz.nl>
Sent: Tuesday, May 13, 2025 2:51 PM
To: [REDACTED]@adromi.nl>
Cc: [REDACTED]@ozhz.nl>
Subject: Damen Shipyards - definitieve aanvraag

Beste [REDACTED],

Ik heb een paar vragen over de aanvraag:

- In het document Opslag PGS 37-2 staat als onderwerp: verzoek tot maatwerk. Is dit correct, want ik zie verder nergens terug dat het om een maatwerk verzoek gaat. Ik ga uit van een aanvraag om veranderingsvergunning.

Correct. Feitelijk is het door de vergunningplichtige MBA Scheepswerf een veranderingsaanvraag.

- Aangegeven is dat bluswater in een opslagcontainer dat is gebruikt om een thermal runway te bestrijden in de container blijft. Zijn deze containers dan waterdicht uitgevoerd?

Dat is het uitgangspunt. Er is geen enkele leverancier die een certificaat kan afgeven dat de container vloeistofdicht is, maar het uitgangspunt is dat dit water in de container blijft en de container ook bestand is tegen de hydraulische druk.

- AVIV memo afstanden: recent is een nieuw document van RIVM verschenen om afstanden specifieker te kunnen berekenen. Hebben jullie al bekeken of de methodiek in het RIVM document tot andere waarden kan leiden dan via de AVIV methodiek is berekend?

Kom ik nog even op terug.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener milieu
Unit OBH