



B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem.

Onderwerp

Op 21 mei 2026 heeft u ons laten weten dat u een energieopslagsysteem (hierna: EOS) in werking heeft aan de Schelluinsestraat 17 te Gorinchem. Het in gebruik hebben van een EOS is geen milieubelastende activiteit (MBA) op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (het Bal). Dit betekent dat er geen algemene regels zijn voor deze activiteit. Wel is er sprake van een milieubelastende activiteit op grond van artikel 22.41 van het Omgevingsplan van de gemeente Gorinchem, waardoor de zorgplicht geldt. Wij zijn van mening dat voorschriften nodig zijn om de veiligheid van de omgeving te beschermen. Daarom zijn wij voornemens ambtshalve maatwerkvoorschriften op te stellen.

Besluit

Wij besluiten gelet op artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 22.45 van het omgevingsplan van de gemeente Gorinchem en de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, om:

- Aan Deli Home Timber Productions B.V. op locatie Schelluinsestraat 17 te Gorinchem maatwerkvoorschriften te verlenen voor het in werking hebben van een EOS;
- aan deze beschikking voorschriften te verbinden. Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage B.

Bijlagen

Wij hebben de beschikking gebaseerd op de opgevraagde stukken en de stukken aangeleverd voor de bouwvergunning met kenmerk Z/26/807334. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze maatwerkbeschikking en de stukken die zijn gebruikt voor het opstellen van deze beschikking. In bijlage B hebben wij de maatwerkvoorschriften opgenomen. In bijlage C hebben wij de procedurele overwegingen opgenomen en in bijlage D de milieuoverwegingen. Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de verzenddatum van deze beschikking aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Het is via <https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/bezwaar-en-beroep> ook mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. Via deze link logt u in met Digi-D en vult u de gevraagde gegevens in. Meer informatie over digitaal indienen van bezwaar kunt u vinden via de link.



Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u of een belanghebbenden niet dat de beschikking in werking treedt in afwachting van de bezwaarprocedure? Dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan als er sprake is van onmiddellijke spoed.

Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending,

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
Manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 21 september 2026

Verzenddatum: 22 september 2026

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Deli Home Timber Productions B.V.;
- gemeente Gorinchem;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.



Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder
zaaknummer: 9003662518.

GEGEVENS EN BESCHEIDEN

De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag maar maken geen onderdeel uit van de beschikking:

- Datasheet EOS Cell Power d.d. 16 juni 2026;
- Deli Home hall 11 infor d.d. 7 april 2026;
- Gespreksnotitie EOS VRZHZ d.d. 15 januari 2026;
- Aanvullende gegevens per mail d.d. 8 juni 2026.



Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder zaaknummer: 9003662518.

1. VOORSCHRIFTEN

1.1 Externe veiligheid

- 1.1.1 Het plaatsen en in gebruik hebben van een EOS moet altijd voldoen aan de meest actuele, vastgestelde versie van de PGS 37-1.
- 1.1.2 Voordat de EOS in gebruik wordt genomen, moet het noodplan ingediend zijn bij het bevoegd gezag.



Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder zaaknummer: 9003662518.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager en projectomschrijving

Deli Home is een producent en distributeur van op hout gebaseerde bouwmaterialen, deuren en interieurconcepten. Zij zijn voornemens een EOS te plaatsen voor zakelijk gebruik ter ondersteuning om stroompieken af te vangen om overschrijding van gecontracteerd vermogen te vermijden en deel zonne-energie op te kunnen slaan. Het gaat om een EOS met een vermogen van 125 kW en is buiten opgesteld.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor deze milieubelastende activiteit. Dit volgt uit paragraaf 4.1.3 van de Omgevingswet en afdeling 2.2 van het Bal.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid op basis van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Zienswijze

Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is door middel van een brief op 18 juni 2026 kennisgegeven. Het bedrijf is in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een zienswijze tegen dit voornemen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.



Bijlage D

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder zaaknummer: 9003662518.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU**Toetsing externe veiligheid**

Deli Home is van plan een EOS (energieopslagsysteem) te plaatsen met een vermogen van 125 kW. Het EOS wordt zakelijk gebruikt ter ondersteuning om stroompieken af te vangen om overschrijding van gecontracteerd vermogen te vermijden en deel zonne-energie op te kunnen slaan. Vanuit de verleende bouwvergunning is een verplichting opgelegd dat er maatwerkvoorschriften opgelegd moeten worden.

PGS 37-1

PGS 37-1 is van toepassing op energieopslagsystemen met lithiumhoudende batterijen met een totale capaciteit van meer dan 20 kWh. De richtlijn is opgesteld om risico's zoals brand, thermal runaway en de emissie van gevaarlijke stoffen te beheersen. PGS 37-1 onderscheidt verschillende zogenoemde "typicals" voor energieopslagsystemen. Op basis van de huidige informatie en afstemming met de veiligheidsregio kan de voorgenomen EOS te kunnen worden aangemerkt als Typical 1: een zelfstandig EOS in een (aangepaste) container. PGS 37-1 kent voor Typical 1 specifieke maatregelen.

Het bedrijf moet voldoen aan de actuele versie van de PGS 37-1. De gegevens zijn getoetst aan de PGS 37-1:2023 versie 1.0 (DECEMBER 2023) en hieraan wordt voldaan.

Brandbestrijding

Het EOS wordt buiten opgesteld zonder overkapping. Aan drie zijden van het EOS wordt een wand van gestapelde betonblokken met een dikte van 40 cm gerealiseerd. De wand reikt tot ongeveer 2 meter boven de bovenzijde van het EOS. De voorzijde wordt niet afgeschermd door een betonwand en blijft open. Deze zijde wordt voorzien van een afsluitbaar hekwerk. Daarnaast wordt aan de voor- en zijkant van het EOS een aanrijdbeveiliging aangebracht. Er is geen sprake van hybride EOS en het EOS is niet betreedbaar. Het EOS heeft aantoonbaar voldaan aan de brandpropagatietest conform UL 9540A en heeft het EOS 312 LFP-cellen.

Afstanden

Afhankelijk van het type EOS dat geïnstalleerd gaat worden, gelden er veiligheidsafstanden waar rekening mee gehouden moet worden. Deze afstanden zijn vastgesteld in het Kennisnotitie Aanpassing vaste afstandstabellen lithiumhoudende energiedragers, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenmerk KN-2026-0016. Deze EOS heeft een gifwolkaandachtsgebied van 20 meter. Binnen deze 20 meter bevinden zich geen kwetsbare gebouwen. Hiermee is er voldoende afstand tot kwetsbare gebouwen.

Register externe veiligheidsrisico's (REV)

In het Register externe veiligheidsrisico's worden alle gegevens over externe veiligheidsrisico's verzameld en beheerd. Deze informatie wordt gebruikt bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit. Daarnaast worden op grond van de artikelen 11.2, 11.3 en 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) gegevens verzameld. Dit gaat om onder meer de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen, de specifieke locatie en de aandachtsgebieden en plaatsgebonden risicocontouren.



Deze gegevens worden na afronding van de maatwerkprocedure toegevoegd aan het Register. Omdat een EOS nog niet specifiek als MBA is aangewezen in het Bal, zal dit pas gedaan worden na aanwijzing van EOS'en in het Bal. Voor de registratie hebben wij de Rijksdriehoekskoördinaten (RD-coördinaten) van het EOS nodig. Wij verzoeken Deli Home om deze gegevens alsnog toe te sturen.

Conclusie

Wij concluderen dat het nodig is om maatwerkvoorschriften te stellen voor het plaatsen en in gebruik hebben van het EOS op de locatie Schelluinsestraat 17 te Gorinchem om de omgevingsveiligheid te beschermen.

