

B E S C H I K K I N G

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht.

Onderwerp

Op 21 december 2023 hebben wij een verzoek voor het plaatsen van een gelijkwaardige voorziening ontvangen op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Het betreft een verzoek voor het mogen plaatsen van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,8 en 1,5 liter per seconde voor de inrichting De Haan – Tankstation Noordeinde B.V. aan de Noordeinde 11 te Hendrik-Ido-Ambacht. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-23-437301.

Aanleiding

Op 25 november 2022 is het bedrijf gecontroleerd door een ambtenaar van onze dienst. Tijdens deze controle bleek dat er geen vetafscheider aanwezig is. De exploitant van de inrichting geeft aan dat het niet mogelijk is om een ondergrondse vetafscheider, die voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2, te plaatsen. Dit doordat de vloer niet opgebroken kan worden en de wijze waarop de riolering is aangelegd. Het water van de keuken en het sanitair zit op dezelfde afvoer. Dit zou betekenen dat het sanitair water ook in de vetafscheider zou komen. Dit is niet toegestaan. Het bedrijf is daarom van plan een twee compacte vetafscheiders te plaatsen, een onder de gootsteen en een bij de vaatwasser. Deze voldoen niet aan de NEN-EN 1825-1 en 2.

Projectbeschrijving

De inrichting betreft een tankstation met een winkel waar ook voedingsmiddelen bereid worden voor klanten. Er zijn twee frituurpannen en een braadslede aanwezig binnen het bedrijf. Bij het bereiden van deze voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij. Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider in dit geval verplicht. Het is voor de inrichting niet mogelijk om de vloer open te breken voor een ondergrondse vetafscheider welke voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2. Om deze reden vraagt de inrichting om twee bovengrondse, kleinere vetafscheiders te mogen plaatsen die niet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN 1825-1 en 2.

Het verzoek

Capaciteit

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend voor het in werking hebben van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,8 liter per seconde. Het gaat om twee vetafscheiders die kleiner zijn dan de NEN-EN 1825 (deel 1) voorschrijft. De keuken waar de voedingsmiddelen worden bereid is voorzien van één spoelbak en een vaatwasser.

Klanten kunnen alleen gerechten afhalen, waardoor er geen servies en bestek aanwezig is. Tevens worden etensresten en vet eerst afgehaald met keukenpapier voordat het in de vaatwasser gaat.

De spoelbak heeft een uitstroomdiameter van 40 millimeter. Uit de capaciteitsberekening blijkt dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde hiervoor voldoende is. Verder is de keuken voorzien van een vaatwasser. Uit de capaciteitsberekening via Infomil blijkt dat er een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 1,5 liter per seconde nodig is. Dit betekent dat de vetafscheider van 0,8 liter per seconde, zoals benoemd in het verzoek, niet voldoende is. Op 6 maart 2024 is het verzoek aangepast. De exploitant heeft aangegeven een vetafscheider met een capaciteit van 1,5 liter per seconde te plaatsen bij de vaatwasser.

Onderhoud

Op basis van de NEN-EN 1825 deel 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden geleegd, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor doelmatige werking van de slib/vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geledigd moet worden.

Door de exploitant van de inrichting wordt voor beide vetafschers een logboek bijgehouden. In dat logboek wordt vermeld op welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider geledigd en onderhouden is (inclusief de dikte van de vetlaag) en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar worden bewaard zoals bedoeld in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet binnen de inrichting een instructie van de fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geledigd moet worden.

Onderhoud Lipu-Mobil type 0,8

De vetafscheider dient minstens een keer per maand te worden geïnspecteerd, geledigd en gereinigd. Hij dient meteen geledigd te worden als 50 procent van de slibruimte gevuld is of als de maximale drijflaagdikte van 16 centimeter bereikt is. De vetafscheider wordt geledigd door een erkend bedrijf en het vet wordt meteen afgevoerd. Als blijkt dat er amper sprake is van een drijflaag na een maand, zal de ledigingsfrequentie verlaagd worden.

Onderhoud Aco Grease Capture NG 2,0

De vetafscheider dient dagelijks geledigd te worden in een daarvoor bestemde ton of bak en onderhouden te worden. Daarnaast dient de vetafscheider wekelijks en drie maandelijks onderhouden te worden. Het vet wordt opgehaald door een erkend bedrijf.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 6 maart 2024 te worden uitgevoerd. Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteit, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafschers mogelijk niet meer voldoende zijn. Er dient dan mogelijk een grote vetafscheider geplaatst te worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2. Ook kan dan wederom voor een gelijkwaardige voorziening een verzoek worden ingediend.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

- I. Dat de vetafschers met een capaciteit van 0,8 en een van 1,5 liter per seconde mogen worden geplaatst en in gebruik genomen mogen worden. Bij een wijziging van de activiteiten is er geen sprake meer van een gelijkwaardige voorziening en zal er een nieuw verzoek om gelijkwaardigheid moeten worden gedaan.
- II. Dat er maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 25 maart 2024

Verzenddatum: 26 maart 2024

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- De Haan Minerale Oliën B.V.;
- gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Bijlage 1: maatwerkvoorschriften

1. Maatwerkvoorschriften

- 1.1. Voor de doelmatige werking van een vetafscheider met slibvangput moet regelmatig een visuele controle worden uitgevoerd.
- 1.2. De visuele controles zoals bedoeld in voorschriften 1.1 moeten minimaal eens per week worden uitgevoerd.
- 1.3. De Aco Grease Capture NG 2,0 dient elke dag geledigd te worden. De Lipo-Mobil type 0,8 dient minstens eens per maand te worden geledigd.
- 1.4. Indien het slibscheidingsdeel van de afscheider voor 50% is gevuld met slib en/of indien het vetscheidingsdeel van de afscheider voor 80% is gevuld met vet, moet de afscheider direct worden geledigd door een daartoe erkend bedrijf.
- 1.5. De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1, de onderhoudsdata en de data dat de vetafscheiders met slibvangput zijn geledigd, moeten worden bijgehouden in een logboek. Dit logboek dient binnen de inrichting aanwezig te zijn en op verzoek van het bevoegd gezag getoond worden.
- 1.6. In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequentie worden bijgehouden en de naam/contactpersoon van het bedrijf (of bedrijven) die de lediging heeft/hebben uitgevoerd.
- 1.7. De gebruiksinstructies van de leverancier over lediging van de vetafscheiders moeten aanwezig zijn binnen de inrichting.