

Van: van Es Architecten | [REDACTED] "van Es Architecten | [REDACTED]
(corne@vanesarchitecten.nl)" [REDACTED]@vanesarchitecten.nl>
Verstuurd: Thu, 11 Dec 2025 09:59:09 +0100
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED] | EHBI Group'
Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem



Beste [REDACTED],

Dank voor je bericht.
Hierbij akkoord om het verzoek te wijzigen naar "Verzoek om Maatwerk".

Wij zien graag het besluit tegemoet komen.

Vertrouwende je naar wens te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Kubus 40
3364 DG Sliedrecht

Mail: [REDACTED]@vanesarchitecten.nl
www.vanesarchitecten.nl

De informatie uit deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, gebruik door derden is niet toegestaan. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Van Es architecten kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Op al onze transacties, opdrachten en overeenkomsten zijn [onze algemene voorwaarden](#) van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van: [REDACTED]@ozhz.nl>
Verzonden: woensdag 10 december 2025 16:02
Aan: [REDACTED]@fulltank.nl>; [REDACTED] | EHBI Group' [REDACTED]@ehbigroup.com>
CC: van Es Architecten | [REDACTED]@vanesarchitecten.nl>
Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

Beste [REDACTED]

Onze jurist heeft aangegeven dat de aanvraag voor het uitbreiden van de brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf met een EOS niet correct is. De EOS is wel een ondersteunende activiteit voor de activiteit brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf maar is niet vergunningplichtig. Daarom kan er geen vergunning worden verleend.
Dit had door middel van een 'Verzoek om maatwerk' moeten plaatsvinden.

Om dit op een praktische wijze op te lossen verzoek ik dat jullie op deze mail reageren en aangeven dat de ingediende aanvraag voor de MBA Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf beschouwd moet worden als Verzoek om maatwerk. Dan kan ik het besluit ombouwen tot maatwerk.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Unit OBH

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

[Redacted]@ozhz.nl

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.

Van: [Redacted]@fulltank.nl>

Verzonden: maandag 1 december 2025 09:13

Aan: [Redacted] | EHBI Group' [Redacted]@ehbigroup.com> [Redacted]@ozhz.nl>

CC: [Redacted]@vanesarchitecten.nl

Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

Goede morgen [Redacted]

Alle aanvullende documenten van EHBI kunt u aan ons dossier toevoegen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

FULLTANK

Griendweg 80
4209 DB Schelluinen
The Netherlands
+31 (0) 183 62 93 92
sales@fulltank.nl

ADBLUE®
FUEL FULLTANK.NL
LUBRICANT

Van: [Redacted] | EHBI Group [Redacted]@ehbigroup.com>

Verzonden: vrijdag 28 november 2025 16:14

Aan: [Redacted]@ozhz.nl> [Redacted]@fulltank.nl>

CC: [Redacted]@vanesarchitecten.nl

Onderwerp: Re: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

Beste [Redacted]

Wat mij betreft natuurlijk helemaal prima, mits onze opdrachtgever [REDACTED] hier geen probleem mee heeft.

Mocht u in het proces nog vragen hebben schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen. We hebben ruime ervaring met het bouwen/leveren/installeren van EOS.

-
-
-
-

Met vriendelijke groet, With kind regards,

[REDACTED] | EHBI Group

[REDACTED]
[REDACTED]@ehbigroup.com

-



EHBI GROUP

EHBI Group BV

Helling 1

3371 EZ Hardinxveld - Giessendam

+31 (0)85 004 31 65

info@ehbigroup.com

www.ehbigroup.com



Act green, read from your screen ...

Op alle rechtsverhoudingen tussen EHBI en haar cliënten en/of opdrachtgevers zijn uitsluitend de door EHBI gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website <https://ehbigroup.com/algemene-voorwaarden/V2022.pdf>

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreidingen/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij en/of de aan ons gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any way reveal the contents of this message to anyone. The integrity and security of this email cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, the sender will not be held liable for any damage caused by the message.

Van: [REDACTED]@ozhz.nl>

Verstuurd: vrijdag, november 28, 2025 3:50:55 p.m.

Aan: [REDACTED] | EHBI Group <[REDACTED]@ehbigroup.com>

CC: [REDACTED]@fulltank.nl>; [REDACTED]@vanesarchitecten.nl [REDACTED]@vanesarchitecten.nl>

Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

-
Beste [REDACTED]

-
Bedankt voor de gegevens. Is het in orde als ik deze gegevens als aanvulling bij de aanvraag voeg?

-
Met vriendelijke groet,

-

Unit OBH



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleenen.

Van: [redacted] | EHBI Group <[redacted]@ehbigroup.com>

Verzonden: vrijdag 28 november 2025 15:37

Aan: [redacted] <[redacted]@ozhz.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@fulltank.nl> [redacted] <[redacted]@vanesarchitecten.nl>

Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

U ontvangt niet vaak e-mail van erwin@ehbigroup.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Beste [redacted],

Hierbij de belangrijkste informatie om aan de PGS37-1 te voldoen;
De container is volledig >60min brandwerend uitgevoerd.

Aanwezig in onze EOS container:

- Rondom MAGGOX 18mm sanded fireproof plating (zie bijlagen) – 90M brandwerend.
- Branddeur
- 2-traps ventilatie i.v.m. betreedbaar EOS:
 - Eerste trap detectie - Waterstofgasdetectie -> Ventilatie
 - Tweede trap detectie – Koolmonoxide/Rook/Hitte -> brandkleppen dicht -> Aerosol blussing
- STAT-X Aerosol blussysteem i.c.m. NANO zelfstandig blussysteem (zie bijlage)
 - Deur-open detectie
 - Koppeling meldkamer of gebouw gebonden BMI
- Droge blusleiding met terugslagklep en sprinklerinstallatie – Storz NOK81 buitenzijde container

Met vriendelijke groet, With kind regards,

[redacted] | **EHBI Group**

[redacted]
[redacted]@ehbigroup.com



EHBI Group BV

Helling 1

3371 EZ Hardinxveld - Giessendam

+31 (0)85 004 31 65

info@ehbigroup.com

www.ehbigroup.com

Op alle rechtsverhoudingen tussen EHBI en haar cliënten en/of opdrachtgevers zijn uitsluitend de door EHBI gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website
<https://ehbigroup.com/algemene-voorwaarden/V2022.pdf>

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreidingen/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij en/of de aan ons gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any way reveal the contents of this message to anyone. The integrity and security of this email cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, the sender will not be held liable for any damage caused by the message.

Van: [REDACTED]@ozhz.nl>
Verzonden: vrijdag 28 november 2025 14:53
Aan: [REDACTED] | EHBI Group [REDACTED]@ehbigroup.com>
CC: [REDACTED]@fulltank.nl>; [REDACTED]@vanesarchitecten.nl
Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

–
Goedemiddag [REDACTED]

–
Bedankt voor jouw toelichting. Omdat bij de aanvraag geen constructie gegevens en geen PGS 37-1 toets aanwezig is moet ik voldoende gegevens zien te verkrijgen zodat ik kan toetsen aan welke delen van de richtlijn moet worden voldaan. Over de brandwerendheid van de container zijn gegevens verstrekt dus moest ik uitgaan van afstanden. De vraag over betreedbaarheid container is enkel om volledig te zijn om de EOS aan typical 1 te kunnen koppelen. Dus kan gesteld worden dat de EOS ten minste 60 minuten brandwerend is?
Zijn er nog constructiegegevens beschikbaar die aanvullend gemaild kunnen worden?

–
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Van: [REDACTED] | EHBI Group <[REDACTED]@ehbigroup.com>
Verzonden: vrijdag 28 november 2025 14:11
Aan: [REDACTED]@ozhz.nl>
CC: [REDACTED]@fulltank.nl>; [REDACTED]@vanesarchitecten.nl
Onderwerp: RE: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

U ontvangt niet vaak e-mail van erwin@ehbigroup.com. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

Beste [REDACTED].

–
Na een kort telefonisch overleg met Hans is mij gevraagd hier inhoudelijk op te reageren en te helpen waar nodig. Om even in eenvoudige taal uit te leggen hoe het precies zit met EOS en veiligheid/richtlijnen refereer ik in deze e-mail naar een aantal artikelen uit de definitieve versie van de PGS37-1 (Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS))

–
De definitieve versie kun je hier vinden ter inzage:
<https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-1/2023/1-0-december-2023#top>

–
Artikel M9 schrijft over de brandwerendheid:
<https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-1/2023/1-0-december-2023#m9>

–

mocht er aan M9 niet voldaan worden kan er gekozen worden om deze veiligheid te garanderen door afstanden die omschreven staan in artikel M50;

<https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-37-1/2023/1-0-december-2023#m50>

—

Om even terug te komen op de vraag m.b.t. afstanden, dit is vaak door de verzekeraar een eis die wordt gesteld. Ook al wordt voldaan aan M9 eisen de verzekeraars vaak afstanden tot gevels en keerwanden of muren tussen de geplaatste EOS en het pand.

Conform de PGS37 is dit niet van toepassing en is het voor de BAL, indien de PGS hierin definitief wordt opgenomen, voldoende om de PGS richtlijn te hanteren.

—
Concreet betekend dit dus;

Voldoe je WEL aan brandklasse A / 60M dan is er geen minimale afstand te hanteren tot pand en/of openbare weg

Voldoe je NIET aan brandklasse A / 60M dan dient er afstand die gelijk is, of meer dan 2.5M vanaf de openbare weg.

—
Ik hoop dat ik hiermee zo uw vraag voldoende heb beantwoord.

—

P.s.

Ik zie ook uw vraag over de EOS en of deze in een container is gebouwd + betreedbaar is.


Mag ik u vragen waarom deze vraag wordt gesteld?

—

—

Met vriendelijke groet, With kind regards,

 | **EHBI Group**

@ehbigroup.com

—



EHBI GROUP

EHBI Group BV

Helling 1

3371 EZ Hardinxveld - Giessendam

+31 (0)85 004 31 65

info@ehbigroup.com

www.ehbigroup.com



Act green, read from your screen ...

Op alle rechtsverhoudingen tussen EHBI en haar cliënten en/of opdrachtgevers zijn uitsluitend de door EHBI gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn ook in te zien en uit te printen via onze website

<https://ehbigroup.com/algemene-voorwaarden/V2022.pdf>

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreidingen/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij en/of de aan ons gelieerde ondernemingen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. It is forbidden to copy, forward, or in any way reveal the contents of this message to anyone. The integrity and security of this email cannot be guaranteed over the Internet. Therefore, the sender will not be held liable for any damage caused by the message.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@fulltank.nl>

Verzonden: donderdag 27 november 2025 16:42

Aan: [REDACTED] | EHBI Group <[REDACTED]@ehbigroup.com>

Onderwerp: FW: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem

—
Dit was al communicatie van van Es met de ozhz

—
Met vriendelijke groet,

—
[REDACTED]

FULLTANK

Griendweg 80
4209 DB Schelluinen
The Netherlands
+31 (0) 183 62 93 92
sales@fulltank.nl

ADBLUE®
FUEL FULLTANK.NL
LUBRICANT

Van: van Es Architecten | [REDACTED] <[REDACTED]@vanesarchitecten.nl>

Verzonden: woensdag 26 november 2025 14:19

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@ozhz.nl>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]@fulltank.nl>

Onderwerp: 171781 | Aanvraag energieopslagsysteem



—
Geachte heer [REDACTED] Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van onderstaand bericht hierbij onze terugkoppeling.

Vertrouwende u naar wens te hebben geïnformeerd.

—
Met vriendelijke groet,

—
[REDACTED]

—
Kubus 40
3364 DG Sliedrecht

—
Mail: [REDACTED] <[REDACTED]@vanesarchitecten.nl>
www.vanesarchitecten.nl

De informatie uit deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, gebruik door derden is niet toegestaan. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Van Es architecten kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Op al onze transacties, opdrachten en overeenkomsten zijn [onze algemene voorwaarden](#) van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van: [REDACTED]@ozhz.nl>

Verzonden: woensdag 12 november 2025 15:34

Aan: van Es Architecten | [REDACTED]@vanesarchitecten.nl>

CC: [REDACTED]@fulltank.nl

Onderwerp: Aanvraag energieopslagsysteem

Beste [REDACTED]

N.a.v. de ingediende aanvraag voor het plaatsen van een accucontainer (EOS) op de locatie Griendweg 74 heb ik enkele vragen:

-De aanvraag gaat over de milieubelastende activiteit Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf. Wordt hiermee het bedrijf Fulltank BV bedoeld? **Ja.**

-Als begrenzing van de locatie wordt het perceel tussen Griendweg 74 en 78 aangegeven. Als de activiteit van het EOS bij Fulltank hoort moeten ook de locaties Groendweg 78 en 80 meegenomen worden op de situatietekening. **Ja zie ook de situatietekening in de bijlage.**

-Volgens mijn gegevens dient de locatie van het EOS nu als parkeerterrein voor personenwagens. Vervalt het parkeren op de locatie? **Nee de parkeerplaatsen blijven gehandhaafd. Zie bijgevoegde situatietekening.**

-Op de locatietekening staat de accucontainer vlak bij de terreingrens. In de PGS 37-1 staat dat de afstand tot de begrenzing van de locatie minimaal 10 meter moet zijn of dat andere veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Is daar rekening mee gehouden? **Beide percelen zijn in eigendom van dezelfde eigenaar.**

- Wordt het terrein waar de accucontainer komt te staan gehuurd door de DeBaat of iets dergelijks? **De accucontainer is volledig in eigendom van De Baat Onroerend Goed B.V.**

-De initiatiefnemer van de kernactiviteit (dus Fulltank) moet zeggenschap hebben over het EOS. Maakt DeBaat onderdeel uit van Fulltank? **Ja.**

-Is door jullie getoetst of het EOS in het Omgevingsplan/Bestemmingsplan past en of een bouwvergunning nodig is? **Dit is nog niet gecheckt met de gemeente. De container staat nu wel buiten het bouwvlak. Voor bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn er weinig regels in het vigerende bestemmingsplan cq. Omgevingsplan.**

-Het EOS staat in een zeecontainer. Kan ik ervan uitgaan dat de container betreedbaar is? **Ja**

Met uw welbevinden heb ik de procedure aangehouden tot alle gegevens en toetsen binnen zijn en ik de vergunning kan publiceren.

De antwoorden op de vragen kunt u per mail aanleveren. Kunt u dan ook een situatietekening verstrekken waarop alle locaties staan die bij Fulltank/DeBaat horen, inclusief de locatie met EOS? **Ja zie bijgaande situatietekening.**

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Unit OBH



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

[REDACTED]@ozhz.nl

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontfen.