

# ZAL/PD139909 Sterrenburg Maatwerkvoorschrift Geluid publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>gemeente Dordrecht</b>                                                       |
| <b>Behandeld door</b>   | <b>samenwerkingsorganisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid</b>               |
| <b>Soort</b>            | Aanvraag maatwerkvoorschrift                                                    |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie |
| <b>Doel</b>             | Definitief                                                                      |
| <b>Status</b>           | Ingediend                                                                       |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20260428 01369 000 (ingediend op 28-04-2026)                                    |

## Project

### Naam van dit project

ZAL/PD139909 Sterrenburg Maatwerkvoorschrift Geluid

### Projectomschrijving

Grondslag voor de aanvraag van het maatwerkvoorschrift geluid is de constatering die volgt uit het geluidsrapport van Peutz en de gesprekken die daarover zijn gevoerd met de gemeente Dordrecht. Om dit formeel te borgen verzoekt Stedin de gemeente om een passend maatwerkvoorschrift toe te passen voor de schoollocatie, specifiek voor de nachtperiode. Met dit maatwerkvoorschrift blijft de akoestische inpasbaarheid van de ontwikkeling geborgd en zijn aanvullende bouwkundige maatregelen aan de installatie niet noodzakelijk

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

### Geef uw verzoek een naam

ZAL/PD139909 Sterrenburg Maatwerkvoorschrift Geluid

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

## Uw gegevens

### Gegevens van de initiatiefnemer

**Naam van de organisatie**

Stedin Netbeheer B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**KVK-nummer**

24289101

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Vestigingsnummer**

-

**RSIN**

807517410

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Straatnaam**

Blaak

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

8

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

49

**Postcode**

3011TA

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaatsnaam**

Rotterdam

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Contactgegevens van de initiatiefnemer

**Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

## Vragen en antwoorden

### Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie

**Beschrijf de activiteit en het onderwerp waarvoor u een maatwerkvoorschrift aanvraagt.**

Voor de school aan de Kapteynweg (Dalton College) zijn de berekende etmaalwaarden 45 dB(A) (variant A) en 44 dB(A) (variant B). Daarmee wordt ter plaatse van de school voldaan aan de dag- en avondgrenswaarde; uitsluitend voor de nachtperiode kan de grenswaarde van 40 dB(A) worden overschreden. De school is in de nacht gesloten en er worden dan geen onderwijsactiviteiten verricht, zodat feitelijke hinder in de nachtperiode niet wordt verwacht

## Bijlagen

### Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente, de rijksoverheid of de provincie

#### Andere gegevens

| Document                                                           | Vertrouwelijk |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20250901 Def Geluidsonderzoek gesloten versie F 23353-4-RA-001.pdf | Nee           |
| 260313 - goflo - Stedin Sterrenburg - definitief.pdf               | Nee           |

#### Begrenzing locatie activiteit

*Geen documenten.*