

Automatische Brandbeveiligingsinstallaties

Betreft:

Automatische Sprinklerinstallatie

Locatiegegevens:

Gebouwencomplex Quartzline
W.A. Boogaerdstraat 5
3316 BN Dordrecht



Klantnummer:	Aantal pagina's:	Certificaatnummer:
336303-S	1	VdS211111-336303

VdS Nederland B.V.
Mozartlaan 27A
1217 CM Hilversum

Een onderneming van het
Duitse Verbond van
Verzekeraars (GDV)

De geldigheid van de
accreditatie kan worden
nagegaan op www.rva.nl.

Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit installatietechnische maatregelen met een sprinklerinstallatie en de hieraan verbonden bouwkundige- en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstelling(en):

- Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden, zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het Basisontwerp.

Inspectieschema	:	CCV-Inspectieschema Brandbeveiliging – Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0
Soort inspectie	:	Initiële inspectie
Inspectiefrequentie	:	Eens per jaar
Inspectie in	:	September (eerstvolgende in 2022)
Inspectierapport	:	336303-S
Inspecteurs	:	[REDACTED]
Inspectiedatum	:	17-09-2021, 08-11-2021



Dit inspectiecertificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport. De inspectie is gebaseerd op steekproeven. Dit certificaat blijft eigendom van VdS Nederland B.V.