

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Wij hebben op 16 november 2020 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Waterschap Hollandse Delta, met omschrijving: "RWZI Zwijndrecht, tijdelijke FeCl installatie".

Deze aanvraag gaat over de locatie: Veerweg 51 te Zwijndrecht.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-20-381967 / OLO-nummer: 5590297.

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bevoegd gezag

De inrichting beschikt over een IPPC-installatie. Gelet hierop zijn wij overeenkomstig artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede artikel 3.3, lid 1 van het Bor en de daarbij horende bijlage, het bevoegd gezag.

Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten om aan Waterschap Hollandse Delta voor de inrichting op de locatie Veerweg 51 te Zwijndrecht omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo);
- Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo).

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt (bijlage B en C). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Volledigheid aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in onvoldoende mate aanwezig.

Wij hebben de aanvrager daarom op 14 december 2020 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen. Op 4 januari 2021 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen. Omdat de activiteit bouwen ontbrak, hebben wij de aanvrager op 11 januari 2021 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 22 februari 2021 hebben wij voldoende aanvulling ontvangen om de aanvraag verder te behandelen.

Verlengen beslistermijn

Wij hebben op 3 februari 2021 de termijn, waarbinnen een beslissing op de aanvraag moet worden genomen, eenmalig met 6 weken verlengd. Wij hebben dit gedaan op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan tot en met uiterlijk 19 april 2021 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending,

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 3 maart 2021

Verzenddatum: 4 maart 2021

De volgende instanties hebben een exemplaar van deze beschikking gekregen:

- Waterschap Hollandse Delta
- gemeente Zwijndrecht
- Rijkswaterstaat
- Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Bijlage A

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-381967

Gegevens en bescheiden

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- Aanvraagformulier met nummer 5590297, ontvangen op 16 november 2020;
- Toelichting tijdelijke FeCl installatie Zwijndrecht, ontvangen op 16 november 2020;
- Bijlage Mobiele chemicaliën opslag- en doseerinstallatie, ontvangen op 16 november 2020;
- Tekening nieuwe situatie overzicht uitbreiding met tijdelijke ijzerchloride doseerinstallatie, ontvangen op 4 januari 2021;
- Rapport bodemonderzoek Iwaco d.d. juli 1987, ontvangen op 4 januari 2021;
- Aanvullende gegevens Veerweg 51 te Zwijndrecht (kenmerk: U 2107010), ontvangen op 4 januari 2021;
- Aanvulling onderdeel bouw: aanvraagformulier d.d. 20 januari 2021, ontvangen op 22 februari 2021;
- Aanvulling: foto's van de tijdelijke ijzerchloride doseerinstallatie, ontvangen op 22 februari 2021.

Bijlage B

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-381967

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

De activiteit gaat over: Het tijdelijk, voor een periode van uiterlijk twee jaar, plaatsen van een ijzerchloride-doseerinstallatie. De installatie is reeds geplaatst.

Overwegingen

BOUWBESLUIT

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Zwijndrecht". De aanvraag valt binnen de bestemming 'Bedrijf' en de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 6'. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming en dubbelbestemming en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

BOUWVERORDENING

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

De welstandsbeoordeling blijft ingevolge het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo juncto artikel 12a, lid 3, sub a. van de Woningwet achterwege, omdat het een tijdelijk bouwwerk betreft.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

- Voorschriften** Onderstaande regels zijn direct verbonden aan deze beschikking.
U kan zich daartegen verzetten middels bezwaar of beroep tegen deze beschikking.
1. Na het verstrijken van de in deze beschikking aangegeven instandhoudingstermijn is de vergunninghouder gehouden het bouwwerk terstond te slopen c.q. in de oorspronkelijke toestand terug te brengen (artikel 2.23 Wabo juncto artikel 5.16, lid 1. Bor).
- Verplichtingen** Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.
1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.
 2. Bij uitvoering van de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden dient u voorts rekening te houden met de plichten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.
- Mededelingen** Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.
1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend.
 2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
 3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
 4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

5. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).
6. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen.
Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.
7. Voor aansluiting op het hoofdriool dient u contact op te nemen met de gemeente: Zwijndrecht
8. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage C

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-20-381967

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Overwegingen

PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 16 november 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Waterschap Hollandse Delta.

Projectbeschrijving

De inrichting betreft een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in beheer van Waterschap Hollandse Delta. Naast afvalwater aangevoerd via het openbaar riool wordt ook afvalwater en slib per as aangevoerd om te zuiveren c.q. ontwateren. Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen en in werking hebben van een tijdelijke ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie op de RWZI Zwijndrecht. De vaste bestaande ijzerchloride installatie is buiten werking gesteld en gaat vervangen worden door een nieuwe installatie. Om de tijd te overbruggen tot de nieuwe installatie is gebouwd en in werking is gesteld wordt de tijdelijke mobiele installatie geplaatst om ijzerchloride te kunnen blijven doseren ten behoeve van fosfaatverwijdering. Deze zuiveringsstap vindt plaats om te borgen dat te allen tijde wordt voldaan aan de gestelde lozingsis fosfaat (P) uit de Wvo-vergunning (nu: Waterwet vergunning), afgegeven door Rijkswaterstaat (beschikking RWZI Zwijndrecht d.d. 6 juli 2004, kenmerk: AWE/2004.7003 I) voor het lozen van het effluent van de RWZI op de Oude Maas. Er vindt geen wijziging in activiteiten of processen (ijzerchloride dosering is een vaste processtap bij de RWZI) plaats.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wm revisievergunning*	23-06-2004	DGWM/2004/9865	In werking hebben rioolwater-zuiveringsinstallatie, uitbreiden capaciteit
Vergunning wijzigen op verzoek*	29-09-2008	PZH-2008-585013	Voorschrift D8 intrekken
Vergunning ambtshalve w jzigen	11-06-2015	2015015636	Ambtshalve wijzigen en actualiseren vergunning
Gelijkwaardigheid art. 8.40a Wm	26-07-2016	D-16-1619586	Verzoek om gelijkwaardigheid met betrekking tot realiseren verwaarloosbaar bodemrisico
Vergunning ambtshalve w jzigen	19-10-2020	D-20-2089609	Ambtshalve wijzigen en actualiseren vergunning: nieuw voorschriftenpakket

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorie 27.1, 28.3 a, 28.4 a, sub 2 en 28.4 b, sub 1 van het Bor.

Op de inrichting is een IPPC-installatie aanwezig als bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (categorie 5.3 RIE).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e en 3.10, lid 3 van de Wabo. Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met een reguliere voorbereidingsprocedure kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft onder andere betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
2. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend;
3. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.MER-plicht

De RWZI Zwijndrecht, met een capaciteit van 190.000 inwonerequivalenten, staat vermeld in onderdeel C 18.6 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. De oprichting, wijziging of uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie die deel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een capaciteit van meer dan 150.000 inwonerequivalenten. De in de aanvraag beschreven wijziging, het tijdelijk plaatsen en in werking hebben van een mobiele ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie totdat de nieuwe vaste installatie is geplaatst en in werking is genomen, is geen wijziging waar het Besluit milieueffectrapportage betrekking op heeft. Er wijzigt niets in het proces en de tijdelijke installatie zal weer weggehaald worden zodra de nieuwe vaste installatie in bedrijf is gesteld. Gelet hierop is er geen MER-plicht.

2.Andere inrichting

Binnen de inrichting wordt afvalwater gezuiverd. Eén van de zuiveringsstappen is het verwijderen van fosfaat uit het afvalwater met een ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie. Het tijdelijk in werking hebben van een mobiele ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie totdat de nieuwe vaste ijzerchloride opslag- en doseerinstallatie is gebouwd zorgt niet voor andere activiteiten. De activiteiten binnen de inrichting zijn ongewijzigd.

3.Toetsen gevolgen voor het milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de wijziging zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunningen zijn toegestaan. In dit specifieke geval gaat het alleen om de aspecten bodem, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. De installatie heeft geen emissiepunt naar de lucht.

Bodem

De tijdelijke mobiele installatie staat op een vaste locatie binnen de inrichting. De nulsituatie van de bodem is vastgelegd ten tijde van de bouw van de RWZI Zwijndrecht (zie het bodemrapport d.d. juli 1987 Onderzoek naar de kwaliteit van grond en grondwater ter plaatse van de geplande afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Hoge Nespolder te Zwijndrecht).

De opslagtank voor ijzerchloride, behorende bij de tijdelijke ijzerchloride doseerinstallatie, is dubbelwandig en voorzien van lekdetectie. De tank staat op een vloeistofkerende vloer (betonplaat). Hiermee is een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt (zie BRCL 1.2, cvm nr. III in de NRB 2012).

Geluid en luchtkwaliteit

Omdat het volume van de opslagtank van de tijdelijke mobiele installatie kleiner is dan de originele, buiten werking gestelde, installatie, dient deze vaker gevuld te worden. In de praktijk blijkt dat er 1 extra transportbeweging per 6 weken plaatsvindt. Omdat in de wintermaanden nauwelijks ijzerchloride gedoseerd hoeft te worden, vallen de transportbewegingen in de praktijk nog lager uit. Geconcludeerd wordt dat de wijziging geen grotere of andere gevolgen heeft voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit.

Externe veiligheid

IJzerchloride is een vloeistof die valt onder ADR klasse 8. De opslagtank van de tijdelijke mobiele installatie is kleiner dan de opslagtank van de vaste, buiten werking gestelde, installatie. In deze tijdelijke situatie is de helft minder ijzerchloride aanwezig dan in de vergunde situatie. De installatie heeft verder hetzelfde veiligheidsvoorzieningsniveau als de vergunde tank. Daarmee zijn er geen grotere of andere gevolgen voor het aspect veiligheid.

CONCLUSIE

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.