

B E S C H I K K I N G

Gelijkwaardige voorziening

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Onderwerp

Op 30 januari 2023 hebben wij een verzoek om gelijkwaardigheid op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen. Het betreft een verzoek voor het mogen plaatsen van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,7 liter per seconde, voor de inrichting Nieuw Fu Ji gelegen aan de Burgemeester Jansenlaan 51 te Zwijndrecht. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z-23-421358.

Aanleiding

Op 13 april 2021 is het bedrijf gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie een kleinere vetafscheider aanwezig was die niet voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2 normen.

De inrichting heeft een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend op 22 december 2022 (kenmerk Aig3tagis8s).

Projectbeschrijving

De inrichting waar de voorzieningen zijn aangelegd betreft een Surinaams en Chinees afhaal- en bezorg restaurant. Er worden gerechten met vlees bereid door middel van bakken en roosteren. Er wordt ook gefrituurd en gekookt. Bij het bereiden van voedingsmiddelen komt vethoudend afvalwater vrij.

Op grond van het Activiteitenbesluit is de aanwezigheid van een vetafscheider verplicht. Om aan deze verplichting te voldoen heeft de inrichting een vetafscheider geplaatst. Echter voldoet deze vetafscheider niet aan de gestelde NEN-EN 1825 1 en 2. Naast de reeds geplaatste vetafscheider is de inrichting ook voornemens een soortgelijke vetafscheider onder de andere spoelbak te plaatsen. Met de aanvraag is toestemming gevraagd voor het in gebruik hebben van deze gelijkwaardige voorzieningen.

Het verzoek

Aangegeven wordt dat binnen de locatie geen ruimte beschikbaar is om een vetafscheider te realiseren die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Een mogelijkheid zou zijn om de vetafscheider te realiseren buiten het pand in de stoep. Echter vergt dit afstemming en een akkoord van de gemeente aangezien deze grond niet in eigendom is bij de eigenaar. Daarnaast geeft dit een ander kostenplaatje en investering. Tevens speelt mee dat het realiseren van een afscheider in de stoep, met medewerking van de gemeente, langere tijd kan duren. Het plaatsen van een (extra) inpandige afscheider kan gerealiseerd worden binnen drie tot vier weken.

Capaciteit

Op basis van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, heeft de exploitant van de inrichting, een verzoek ingediend voor het in werking hebben van twee kleinere vetafscheiders met een capaciteit van 0,7 liter per seconde. Het gaat om een model vetafscheider dat kleiner is dan de NEN 1825 deel 1 in eerste instantie voorschrijft.

Voor de bedrijfsmatige voedselbereidingsactiviteiten zijn er twee spoelbakken in gebruik. Deze zijn aangeduid als spoelbak A (enkele spoelbak) en spoelbak B (dubbele spoelbak) met een uitstroomdiameter van 40 millimeter. Er is geen vaatwasser aanwezig en er wordt niet op de locatie gegeten. Hierdoor hoeven er geen borden/bestek te worden schoongemaakt.

Uit de capaciteitsberekeningen in het verzoek blijkt dat een vetafscheider met een capaciteit van minimaal 0,47 liter per seconde voldoende is voor spoelbak A en minimaal 0,64 liter per seconde voldoende is voor spoelbak B. In de vloer is een schrobputje aanwezig. Het schrobputje in de vloer wordt afgedicht. Gezien bovenstaande gegevens is een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde onder beide wasbakken voldoende voor het te lozen vethoudend afvalwater.

Onderhoud

Op basis van de NEN-EN 1825 deel 2 dient een vetafscheider tenminste 1 keer per maand te worden geleeqd, schoongemaakt en onderhouden. Artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om voor het doelmatig functioneren van de vetafscheider een andere ledigingsfrequentie toe te passen. Voor een doelmatige werking van de slib-vetafscheider zal zo vaak als nodig een visuele inspectie uitgevoerd moeten worden om vast te stellen wanneer de vetafscheider geledigd moet worden.

De vetafschers worden volgens het verzoek elke drie maanden geledigd. Dit wordt gedaan door een erkend bedrijf. Het vet wordt dan direct afgevoerd. Bij het ledigen wordt tevens gecontroleerd wat de laagdikte is van het aanwezige vet. Als dit 15 cm overschrijdt zal de ledigingsfrequentie verhoogd worden. Als blijkt dat er amper sprake is van een drijfslag zal de ledigingsfrequentie verlaagd worden. In dit besluit is voorschrift 1.3 opgenomen om voor de inrichting vast te leggen wanneer de vetafscheider in ieder geval geledigd dient te worden.

Door de exploitant van de inrichting zal een logboek worden bijgehouden. In dat logboek moet worden vermeld op welke data een visuele inspectie is uitgevoerd, op welke data de vetafscheider is geledigd en onderhouden (inclusief dikte van de vetlaag) en welk bedrijf deze handelingen heeft uitgevoerd. Facturen die betrekking hebben op het ledigen en onderhouden van de vetafscheider moeten tenminste 5 jaar te worden bewaard zoals bedoeld in artikel 10.38 van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast moet binnen de inrichting een instructie van de fabrikant aanwezig zijn over hoe de vetafscheider geleeqd moet worden.

Wettelijk kader

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Activiteitenbesluit. Op grond van artikel 1.8 van het Besluit kan het bevoegd gezag beslissen dat een andere maatregel dan de aangegeven maatregel kan worden toegepast, als is aangetoond dat met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt is.

Beoordeling

Het verzoek is beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat de gelijkwaardigheid van de voorgestelde maatregel in voldoende mate is aangetoond. De gelijkwaardige voorziening dient conform het ingediende verzoek van 30 januari 2023 en de bij dit besluit gevoegde voorschriften te worden uitgevoerd.

Wij wijzen erop dat bij een toename van de bedrijfsactiviteiten, waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, de huidige vetafscheider mogelijk niet meer voldoende is. Er dient dan mogelijk een grotere vetafscheider geplaatst te worden die wel voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2. Ook kan dan wederom een verzoek voor een gelijkwaardige voorziening worden ingediend.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 en artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit, besluiten wij:

- I. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik mag worden genomen onder spoelbak A zoals aangeduid in de melding Activiteitenbesluit milieubeheer d.d. 22 december 2022 (kenmerk Aig3tagis8s);

- II. dat een vetafscheider met een capaciteit van 0,7 liter per seconde mag worden geplaatst en in gebruik mag worden genomen onder spoelbak B zoals aangeduid in de melding Activiteitenbesluit milieubeheer d.d. 22 december 2022 (kenmerk Aig3tagis8s);
- III. dat maatwerkvoorschriften worden opgelegd zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Zwijndrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 15 maart 2023

Verzonden op: 20 maart 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Nieuw Fu Ji;
- Equipe Adviseurs;
- Gemeente Zwijndrecht.

Bijlage 1

1. Maatwerkvoorschriften

1.1.

Voor de doelmatige werking van de vetafscheiders met slibvangput moet regelmatig een visuele controle worden uitgevoerd.

1.2.

De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1 moeten minimaal eens per twee weken worden uitgevoerd.

1.3.

Indien het slibscheidingsdeel van een vetafscheider voor 50% is gevuld met slib en/ of indien het vetscheidingsdeel van een afscheider is gevuld met 15 cm vet, moet de vetafscheider direct worden geledigd door een daartoe erkend bedrijf.

1.4.

De visuele controles zoals bedoeld in voorschrift 1.1, de onderhoudsdata, de dikte van de vetlaag en de data dat een vetafscheider met slibvangput is geledigd, moeten worden bijgehouden in een logboek.

1.5.

In het logboek als bedoeld in voorschrift 1.4, moeten elk kalenderjaar de data, tijden en ledigingsfrequenties worden bijgehouden en de naam/ contactpersoon van het bedrijf (de bedrijven) die de lediging heeft/ hebben uitgevoerd.

1.6.

De gebruiksinstructies van de leverancier over lediging van de vetafscheider moeten aanwezig zijn binnen de inrichting.