

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Wij hebben op 13 februari 2023 een verzoek ontvangen van Bij Daan, gelegen aan de Rijksstraatweg 160 te Dordrecht. Het verzoek gaat over het afzien van de verplichting voor het in gebruik hebben van een slibvetafscheider. Wij hebben het verzoek geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-422211.

Aanleiding

Op 2 februari 2023 is het bedrijf door onze dienst gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie geen slib-vetafscheider aanwezig was.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder slib-vetafscheider toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Volledigheid verzoek

Bij indiening van het verzoek waren er onvoldoende gegevens aanwezig om het verzoek te beoordelen. Wij hebben de inrichting daarom op 10 maart 2023 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen. De termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens liep tot 28 dagen na de verzenddatum van de brief. De proceduretermijn is deze 28 dagen opgeschort.

Op 18 april 2023 hebben wij buiten de termijn alsnog voldoende aanvulling ontvangen om het verzoek verder te behandelen.

Motivering en overwegingen

Het bedrijf betreft een horecagelegenheid waar voedingsmiddelen worden bereid, gegeten en afgehaald.

Op 2 februari is door een toezichthouder van onze dienst geconstateerd dat er geen slib-vetafscheider aanwezig is. Op 13 februari 2023 heeft Bij Daan een verzoek ingediend om af te zien van een slib-vetafscheider.

De voedselbereidingsactiviteiten bestaan uit het frituren van o.a. vis en snacks, het bakken in een koekenpan en het (af)bakken van broodjes in de oven. Er is een vaatwasser en een spoelbak aanwezig in de keuken. Er wordt voedsel afgehaald maar er wordt ook op locatie gegeten. Binnen in het pand zijn hiervoor 4 tafels beschikbaar. Klanten eten hier met servies dat wordt gereinigd in de vaatwasser. Dit servies wordt zoveel mogelijk gereinigd met papier alvorens het in de vaatwasser wordt gezet.

Er is dubbele afzuiging aanwezig voor de bakwand en hierboven. Deze roosters worden gereinigd door deze met papier af te doen en vervolgens in de vaatwasser te zetten.

Op grond van het artikel 3.131 lid 5 van het Besluit, kan het bevoegd gezag door middel van het opleggen van maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Besluit, het lozen zonder slib-vetafscheider toestaan. Als hier het vetgehalte in het te lozen afvalwater, in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de afvalwaterzuivering zal het maatwerk worden opgelegd.

Vanwege de aanwezigheid van in ieder geval een vaatwasser en een spoelbak en gelet op bovenstaande beschrijving van de activiteiten, mag ervan uitgegaan worden dat er een dermate hoeveelheid vet en spijsolie vrijkomt bij de bereiding van voedingsmiddelen, dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt er in dit geval afgezien van het toekennen van maatwerkvoorschriften.

Conclusie

Gelet op het feit dat er een dusdanige hoeveelheid vet vrijkomt bij het bereiden van voedingsmiddelen, wordt er middels dit besluit afgezien van het opleggen van maatwerkvoorschriften voor Bij Daan. Het in werking hebben en houden van een slib-vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2, is in deze inrichting dus verplicht. Het melden voor het plaatsen van de slib-vetafscheider kan via: www.aimonline.nl.

Gelijkwaardige voorziening

Aangezien de plaatsing in de grond van een slib-vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825 1 en 2 en de CE-markering in sommige gevallen niet mogelijk is, kan een verzoek om een gelijkwaardige voorziening worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien een kleinere slib-vetafscheider wordt aangeschaft dan is voorgeschreven in NEN-EN 1825 1 en 2.

Bij deze aanvraag dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

- De reden waarom de gelijkwaardige voorziening toegepast dient te worden in plaats van de slib-vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 en CE-markering;
- De gegevens waarom de gelijkwaardige voorziening hetzelfde resultaat geeft als een slib-vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 en CE-markering;
- De gegevens van de leverancier van de gelijkwaardige voorziening;
- Onderbouwde berekeningen van de leverancier die de gelijkwaardige werking van de voorziening kunnen aantonen;
 - Een analyse van de leverancier over de technische specificaties of een risicoanalyse van de gelijkwaardige voorziening;
 - De gegevens van de te plaatsen gelijkwaardige voorziening;
 - Gegevens over het reinigen van de gelijkwaardige voorziening.
- Een plattegrond waarop aangegeven staat waar de gelijkwaardige voorziening wordt toegepast.

Het verzoek om een gelijkwaardige voorziening kan ingediend worden door een mail te sturen naar: vergunningenmilieu@ozhz.nl.

Weigeringsbesluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij negatief te beschikken op het verzoek tot maatwerk. Besloten is dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer alsnog van toepassing is op uw binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Gemeente Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 25 april 2023
Verzenddatum: 28 april 2023

Een exemplaar verzenden aan:

- gemeente Dordrecht