

B E S C H I K K I N G

Omgevingsvergunning

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Aanvraag

Wij hebben op 9 mei 2023 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van FNsteel B.V., met omschrijving: "het gebruik van een zuurstoftank". Later is deze aanvraag aangevuld voor het plaatsen van compressoren.

FNsteel is een staaldraadproducent gelegen aan Rapenburg 1 te Alblasserdam.

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-23-425948/7789979.

De activiteit milieuneutraal veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e. jo art 3.10 lid 3 Wabo,) is aangevraagd.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten voor FNsteel B.V. ter plaatse van het adres Rapenburg 1 te Alblasserdam:

- I. een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo).
- II. een omgevingsvergunning te verlenen voor een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e. jo artikel 3.10 lid 3 Wabo);
- III. dat de voorschriften van de vigerende milieuvergunning d.d. 17 juli 2019 van overeenkomstige toepassing zijn op de aangevraagde verandering.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld die onderdeel uitmaken van deze beschikking. Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de procedurele overwegingen bijlage B gemaakt. In bijlage C en D zijn de verplichtingen en inhoudelijk overwegingen voor de activiteiten bouwen en milieu opgenomen.

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar alsmede de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. Daarvoor moet men beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden vermeld, volg daar de verdere instructies.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 18 oktober 2023

Verzenddatum: 19 oktober 2023

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- FNsteel B.V.;
- Allart Environmental Care.

Bijlagen

- Bijlage A: Gegevens en bescheiden;
- Bijlage B: Procedurele overwegingen;
- Bijlage C: Inhoudelijke overweging Bouwen en verplichtingen;
- Bijlage D: Inhoudelijke overwegingen Milieu en voorschriften.

Bijlage A

Gegevens en bescheiden

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-425948/7789979

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden hieronder niet vermeld.

- aanvraagformulier/ aanvraaggegevens, activiteit Milieuneutraal veranderen, d.d. 09-05-2023;
- toelichting aanvraag omgevingsvergunning zuurstoftank, d.d. 09-05-2023;
- CeoC 5770-0001 (tank dossier), ongedateerd;
- CryoEase 1000 24b Dutch_Rev00[1] (tank informatie), ongedateerd;
- Design Specificaties, d.d. 22-08-2017;
- N-200-37CYE051 100926756 (verklaring van herkeuring), d.d. 20-03-2017;
- Stroomdiagram PGS 9 versie 1.0 2014, ongedateerd;
- aanvulling/aanvraaggegevens compressoren, d.d. 28-06-2023;
- aanvraagformulier/aanvraaggegevens, activiteit Bouwen, d.d. 11-09-2023;
- toelichting bouwaanvraag zuurstoftank FNsteel, d.d. 11-09-2023;
- situatietekening zuurstoftank Rapenburg 1, ongedateerd;
- tekening zuurstoftank Rapenburg 1, ongedateerd;
- rapport technische scope zuurstoftank Rapenburg 1, ongedateerd.

Bijlage B**Procedurele overweging**

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-425948/7789979

Projectbeschrijving

In eerste instantie heeft FNsteel een omgevingsvergunning gevraagd voor het vervangen van een gasflessenbatterij met zuurstof op het buitenterrein door een zuurstoftank. Later is de aanvraag aangevuld voor het inpandig plaatsen van compressoren.

Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de volgende bijlagen bij de aanvraag:

- toelichting aanvraag omgevingsvergunning zuurstoftank, d.d. 09-05-2023;
- aanvulling/aanvraaggegevens compressoren, d.d. 28-06-2023.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wnb-vergunning	17 oktober 2016	ODH-2016-00089148	Voor de uitbreiding van de productie naar maximaal 500 kton staaldraad.
Watervergunning	27 september 2017	RWS-2018/27771	Waterwetvergunning en maatwerkbesluit
Revisie omgevingsvergunning	17 juli 2019	D-18-1835724	Gehele inrichting FNsteel
Milieuneutrale verandering	5 augustus 2019	D-19-1918812	Afstoten van het 'Koreaterrein'
Milieuneutrale verandering	8 januari 2020	D-20-1952866	Het bouwen van een trekbank in bestaande bedrijfsruimte en aanpassen van de gevel
Milieuneutrale verandering	16 december 2021	D-21-2198950	Tijdelijke knuppelopslag
Omgevingsvergunning bouwen en Milieuneutrale verandering	20 oktober 2021	D-21-2182211	Het bouwen van een nieuw centraal magazijn en werkplaats

Voor het realiseren van een nieuwe draadhal is in 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze procedure heeft vanwege gewijzigde wensen van FNsteel vertraging opgelopen.

Vergunningplicht

De vergunningplicht volgt uit artikel 2.1 tweede lid Besluit omgevingsrecht (Bor) in samenhang met de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage I bij het Bor:

- categorie 1.4 onder c: inrichtingen waar een of meer elektromotoren of verbrandingsmotoren aanwezig zijn met een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer.
- categorie 12.4: inrichtingen waar een of meer wals- en trekinstallaties aanwezig zijn voor het tot profiel of stafmateriaal omvormen van metalen of hun legeringen, waarvan het smeltpunt hoger is dan 800 K en waar het productieoppervlak ten aanzien daarvan 2.000 m² of meer bedraagt.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel 3.3 lid 1 onder b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de activiteiten van de inrichting welke zijn genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 12.2 onder c van het Bor (wals- en trekinstallaties voor metalen).

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in bijlage I categorie 2.3 onder a. (warmwalsen van ferrometalen) en categorie 2.6 (chemische oppervlakte behandeling van metalen) van de Richtlijn industriële emissies.

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op juistheid en volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 29 juni 2023 in de gelegenheid gesteld om tot zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen.

Vervolgens heeft FNsteel op 9 augustus 2023 verzocht om uitstel voor het aanleveren van de aanvullende gegevens. Wij hebben ingestemd met een uitstel van zes weken.

De aanvullende gegevens hebben wij op 11 september 2023 ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op juistheid en volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 13 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure regulier

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit of geval waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. De beschikking is daarom voorbereid volgens paragraaf 3.2. "De reguliere voorbereidingsprocedure" van de Wabo.

Wij hebben binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.officiëlebekendmakingen.nl.

Advies over de aanvraag

Op grond van artikel 6.2 van het Bor, is de Welstandscommissie/ adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Alblasterdam aangewezen als adviseur. Wij hebben het advies van deze adviseur ontvangen en in de beschikking verwerkt.

Wet natuurbescherming, Natura 2000

In gevallen waarin activiteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, ook moeten worden aangemerkt als:

- het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (art. 2.2aa, onder a Besluit omgevingsrecht) en/of
- handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren (art. 2.2aa, onder b Besluit omgevingsrecht), is bepaald, dat de Wet natuurbescherming aanhaakt bij de Wabo. In dat verband hebben wij beoordeeld of sprake is van een dergelijk geval.

We toetsen of de bedrijfsactiviteiten geen negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Daarbij kijken we ook of er sprake is van bestaand gebruik of gebruik dat is opgenomen in een beheerplan voor het Natura 2000-gebied. De aanvrager beschikt over een vergunning op grond van artikel 2.7 in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) d.d. 17 oktober 2016.

Op basis van de aanvraag om omgevingsvergunning hebben wij beoordeeld of de aangevraagde bedrijfsactiviteiten de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het genoemde Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen. Wij hebben geconstateerd dat dit niet het geval is.

De aangevraagde activiteiten hebben daarom geen betrekking op de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat de aangevraagde activiteiten niet vergunningplichtig zijn op grond van de Wet natuurbescherming.

Bijlage C

Inhoudelijke overweging bouwen

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-425948/7789979

Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Deze activiteit gaat over het plaatsen van een (zuurstof)opslagtank met een hoogte van 2,04 meter en een diameter van 1,2 meter.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Bestemmingsplan

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Parapluherziening Wonen en parkeernormen", "Parapluherziening Geluid Aan de Noord-Alblasserdam" en "Herstelplan Alblasserdam". In dit laatste bestemmingsplan valt de aanvraag binnen de enkelbestemming "Bedrijventerrein-1", de dubbelbestemming "Waarde- Archeologie 5", de functieaanduidingen "bedrijf tot en met categorie 5.1", "specifieke vorm van bedrijf -11", de gebiedsaanduiding "overige zone-gezoneerd industrieterrein". Daarnaast wordt de tank geplaatst binnen het "Bouwvlak" en is er binnen dit bouwvlak een nadere maatvoeringsaanduiding "maximum bouwhoogte: 35 m" aangegeven. Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de aangegeven bestemming(en) en voldoet de aanvraag aan de toepasselijke regels.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Redelijke eisen van welstand

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 3 oktober 2023 voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Alblasserdam. Deze commissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Het advies van de commissie luidt als volgt:

'Het plan is akkoord (met suggestie); het plan voegt zich naar de utilitaire uitstraling van het gebied.

Suggestie is om de zuurstoftank iets meer naar het zuidoosten te verplaatsen en in de knik tussen de beide gebouwdelen te zetten.'

Wij hebben ingestemd met het advies van de Welstandscommissie/ adviescommissie omgevingskwaliteit van de gemeente Alblasserdam.

Conclusie

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te weigeren.

Verplichtingen

Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd volgens de stukken die onderdeel uitmaken van de beschikking.

2. Tijdens de (bouw)werkzaamheden is een afschrift van deze omgevingsvergunning op het terrein aanwezig.
3. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-425948.
4. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: Unit Integraal Toezicht A en B van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-23-425948.
5. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Ter voorkoming en van hinder kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

Mededelingen

Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de bezwaartermijn (6 weken) voordat u van deze omgevingsvergunning gebruik maakt. Bezwaar kan namelijk leiden tot intrekking van deze beschikking. U kunt navragen of er binnen deze termijn bezwaren zijn ingediend. Daartoe neemt u contact op met de gemeente, telefoon (078) 770 8036.
2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals bureaus, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.
3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.
4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.
5. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.
6. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.

Bijlage D:

Inhoudelijke overweging milieu

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-23-425948

Toetsingskader milieu, een milieuneutrale verandering

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo.

Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Ad 1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Geluid

Bij de milieuneutrale aanvraag is het door Noorman opgestelde akoestisch onderzoek "FNsteel B.V. te Alblasterdam – akoestisch onderzoek wijzigingen persluchtruimte" met kenmerk: 21910179.M07b d.d. 27 juni 2023 gevoegd. Dit rapport is beoordeeld en in orde bevonden.

De melding heeft betrekking op een voormalige trafo-ruimte die in gebruik wordt genomen als persluchtruimte. Binnen de ruimte worden twee nieuwe 55 kW Atlas Copco olie-gesmeerde schroefcompressoren opgesteld van het type GA55VSD. In het akoestisch onderzoek is het effect van deze verandering inzichtelijk gemaakt.

Uit de berekeningen volgt dat er op geen van de vergunningspunten een toename is. De realisatie van zuurstoftank walsen met persluchtruimte is aan te merken als milieuneutraal voor wat betreft het langtijdgemiddeld geluidsniveau en de maximale geluidsniveaus.

Luchtkwaliteit/fijnstof

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen.

Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀-fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De concentraties van fijn stof (PM_{2,5} en PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) zijn in de Nederlandse situatie het meest kritisch ten opzichte van de grenswaarden.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Door het vervangen van een gasflessenbatterij met zuurstof op het buitenterrein door een zuurstoftank en het in pandig plaatsen van compressoren neemt het aantal transportbewegingen niet toe en wijzigt de rijroute niet.

Het is aannemelijk dat de verandering niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Externe veiligheid

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de volgende 'PGS 9 Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³, april 2014 relevant.

Uit de aanvraag blijkt dat de zuurstoftank voldoet aan de PGS 9 en daarmee voldoet aan BBT. In 2019 is vergunning verleend voor een gasflessenbatterij met zuurstof met een gezamenlijk inhoud van 1.600 liter. Deze gasflessenbatterij is vervangen door een zuurstoftank met een inhoud van 1.000 liter.

De veiligheidsafstanden van de zuurstoftank komen niet buiten de erfgrans van de inrichting. Het risico van de vervanging van de gasflessenbatterij door een zuurstoftank neemt daarmee buiten de inrichting niet toe. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

Overige milieuaspecten

Het vervangen van een gasflessenbatterij met zuurstof op het buitenterrein door een zuurstoftank en het in pandig plaatsen van compressoren heeft geen gevolgen voor de overige aspecten afvalwater, bedrijfsafvalstoffen, bodem, geur, energie en externe en/of interne veiligheid. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 2. Toetsing milieueffectrapport

Met deze aanvraag wordt het vervangen van een gasflessenbatterij met zuurstof op het buitenterrein door een zuurstoftank en het in pandig plaatsen van compressoren aangevraagd. De voorgenomen verandering wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

Ad 3. Toetsing andere inrichting

Door de verandering wijzigen geen processen nog werkwijzen. FNsteel blijft staaldraad produceren waarvoor eerder een omgevingsvergunning-milieu is verleend. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voorschriften opslag van zuurstof in een bovengrondse tank

1. Vloeibaar zuurstof moet ingevolge de PGS9:2014 (Richtlijn voor de veilige opslag van cryogene gassen) worden opgeslagen in een speciaal daartoe bestemd en goedgekeurd stationair reservoir, dat in de buitenlucht is opgesteld.
2. De interne veiligheidsafstanden dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in paragraaf 3.2 van PGS 9:2014.
3. De opstelling van het reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in paragraaf 3.3 en 4.1 van PGS 9:2014.
4. De overslag van zuurstof moet plaatsvinden overeenkomstig paragraaf 3.4 PGS 9:2014.
5. De uitvoering van het reservoir moet voldoen aan de voorschriften opgenomen in de voorschriften van paragraaf 3.5 tot en met 3.12 van PGS 9:2014.
6. Het onderhoud van de installatie moet voldoen aan de voorschriften opgenomen in paragraaf 6.3 van de richtlijn PGS 9:2014.
7. Het vullen van de installatie moet voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 9:2014:
 - a. voorschriften uit paragraaf 7.3;
 - b. voorschriften uit paragraaf 7.4;
 - c. voorschriften uit paragraaf 7.5.