

B E S C H I K K I N G
WEIGERINGSBESLUIT
MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Wij hebben op 16 juli 2023 een verzoek ontvangen van Avantage Wielwijk (hierna Avantage), gelegen aan Admiraalsplein 85 te Dordrecht. Het betreft een supermarkt met slagerij. Het verzoek gaat over het afzien van de verplichting voor het in gebruik hebben van een vetafscheider en slibvangput voor de slagerij in de supermarkt. Wij hebben het verzoek geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-429373.

Aanleiding

Op 15 juni 2023 is het bedrijf door onze dienst gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat er op locatie vanuit de slagerij wordt geloosd via een vetafscheider en slibvangput die niet voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het lozen zonder vetafscheider en slibvangput toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

Procedure

Vorbereidingsprocedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden volgens de reguliere procedure zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer.

Volledigheid verzoek

Bij indiening van het verzoek waren er onvoldoende gegevens aanwezig om het verzoek te beoordelen.

Wij hebben de inrichting daarom op 3 augustus 2023 schriftelijk verzocht om de aanvraag aan te vullen. De termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens liep tot 14 dagen na de verzenddatum van de brief. De proceduretermijn is deze 14 dagen opgeschort.

Op 25 augustus 2023 hebben wij buiten de gestelde termijn alsnog gegevens ontvangen om het verzoek verder te behandelen. De gegevens in het verzoek zijn niet volledig aangevuld naar aanleiding van onze brief.

Gebaseerd op de aangeleverde gegevens hebben wij het verzoek beoordeeld.

Motivering en overwegingen

De voedselbereidingsactiviteiten zijn naar aanleiding van ons verzoek van 3 augustus niet verder beschreven door Avantage. In de slagerij worden vleeswaren bereid. Er kan van uit worden gegaan dat er bij de bereiding, verwerken etc. van vlees in de slagerij vet vrijkomt.

De lozingspunten in de slagerij bestaan uit een spoelbak en een schrobputje. Avantage geeft aan het schrobputje te gaan verwijderen. Het vethoudend water dat vrijkomt bij het (dagelijks) reinigen van de koelvitrine en vloer wordt in de spoelbak geloosd.

Bij de beoordeling van dit verzoek wordt er van uitgegaan dat hieruit volgt dat het vethoudend water dat vrijkomt uit de bereidingsactiviteiten en reiniging van keukengerei, zoals snijden van vlees, ook op de spoelbak wordt geloosd.

Vanwege de aanwezigheid van een spoelbak en gelet op bovenstaande beschrijving van de activiteiten, mag ervan uitgegaan worden dat er een dermate hoeveelheid vet vrijkomt bij de bereiding van voedingsmiddelen, dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt er in dit geval afgezien van het toekennen van maatwerkvoorschriften.

Conclusie

De gegevens in het verzoek zijn onvoldoende aangevuld naar aanleiding van ons verzoek om aanvullende gegevens. Gebaseerd op de aangeleverde gegevens hebben wij het verzoek beoordeeld. Gelet op het feit dat er een dusdanige hoeveelheid vet vrij kan komen bij het bereiden en verwerken van vlees, verlenen wij geen medewerking aan het gebruik van de huidige vetafscheider en slibvangput. Het in werking hebben en houden van een vetafscheider en slibvangput die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2, is in de slagerij dus verplicht. Het melden voor het plaatsen van de vetafscheider en slibvangput kan via: www.aimonline.nl.

Gelijkwaardige voorziening

Aangezien de plaatsing in de grond van een vetafscheider en slibvangput die voldoet aan NEN-EN 1825 1 en 2 en de CE-markering in sommige gevallen niet mogelijk is, kan een verzoek om een gelijkwaardige voorziening worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien een kleinere vetafscheider en slibvangput wordt aangeschaft dan is voorgeschreven in NEN-EN 1825 1 en 2.

Bij deze aanvraag dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

- Er zal een motivatie moeten worden aangeleverd over waarom er geen vetafscheider en slibvangput kan worden geplaatst die wel voldoet aan de NEN-EN 1825-1 en 2;
- De gegevens (bijvoorbeeld merk, type, afmetingen en overige technische specificaties) van de te plaatsen vetafscheider (bijv. met een folder);
- De gegevens van de leverancier/installateur van de gelijkwaardige voorziening (vetafscheider);
- Een berekening van de leverancier die de gelijkwaardigheid van de voorziening kan aantonen (bijv. een doorstroomproef (DOP));
- Gegevens over het reinigen van de gelijkwaardige voorziening (bedrijf die ledigt en hoe vaak deze wordt geledigd);
- Een plattegrond waarop aangegeven staat waar de gelijkwaardige voorziening wordt toegepast en de lozingspunten waarop het vethoudend afvalwater geloosd wordt;
- Een menukaart waarop de voedingsmiddelen die bereid worden aangegeven staan;
- De gegevens over hoe en waarom de vetafscheider hetzelfde resultaat geeft als een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 en CE-markering;
- De benodigde capaciteit van de vetafscheider en slibvangput voor de hoeveelheid afvalwater dat uit de slagerij (het aantal spoelbaken, lozingspunten en overig apparaat) wordt geloosd op de riolering.

* Dit kunt u aantonen met een capaciteitsberekening. Hiermee berekent u welke vetafscheider en slibvangput u nodig heeft voor uw keuken. Het bevoegd gezag moet deze berekening nog wel accepteren.

De leverancier kan dit eventueel voor u uitvoeren. Wij ontvangen graag een kopie van de capaciteitsberekening. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de website: www.wetswegwijzer.nl/feng2014/vetkeuken.html.

Het verzoek om een gelijkwaardige voorziening kan ingediend worden door een mail te sturen naar: vergunningen-milieu@ozhz.nl

Weigeringsbesluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij negatief te beschikken op het verzoek tot maatwerk. Besloten is dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer alsnog van toepassing is op uw binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Gemeente Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 6 september 2023

Verzenddatum: 11 september 2023

Een exemplaar verzenden aan:

- gemeente Dordrecht