

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van Burgermeester en Wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Wij hebben op 17 augustus een verzoek ontvangen van Sabina's Homemade Food, gelegen aan de Ockenburg 65 te Dordrecht. Het verzoek gaat over het afzien van de verplichting voor het in gebruik hebben van een slib-vetafscheider. Wij hebben het verzoek geregistreerd onder zaaknummer: Z-23-430796.

Aanleiding

Op 4 juli 2023 heeft u een melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van uw inrichting ingediend. Op 7 augustus 2023 bent u geïnformeerd dat een slib-vetafscheider verplicht is om te hebben wanneer voedingsmiddelen worden bereid.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kan het bevoegd gezag met maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het lozen zonder slib-vetafscheider toestaan, als het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van het gemeentelijk vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering.

Motiveringen en overwegingen

De inrichting betreft een horecagelegenheid waar voedingsmiddelen worden bereid. Op 17 augustus 2023 heeft Sabina's Homemade Food een verzoek ingediend om af te zien van een slib-vetafscheider.

De voedselbereidingsactiviteiten worden uitgevoerd in de keuken van haar woning en bestaan uit het frituren van o.a. garnalen en inktvis, het maken van sushi, het bakken in een pan en in de oven. De friteuse staat tijdens het frituren op de inductieplaat. Tijdens het frituren en het bakken in de pan staat de afzuigkap aan. In de keuken is een gootsteen en vaatwasser aanwezig. Na gebruik van de pan en de friteuse wordt het vet zoveel mogelijk weg gehaald door middel van keukenpapier. Hierna worden de pan en de onderdelen van de friteuse gewassen in de gootsteen. Het eten wordt opgehaald of bezorgd, in de woning gelegen aan de Ockenburg 65 te Dordrecht is namelijk geen plaats voor het ter plaatse serveren en consumeren van voedingsmiddelen.

Vanwege de aanwezigheid van in ieder geval de vaatwasser en een gootsteen en gelet op bovenstaande beschrijving van de activiteiten, mag ervan uit worden gegaan dat er een dermate hoeveelheid vet en spijsoolie vrijkomt bij de bereiding van de voedingsmiddelen, dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en de betreffende afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt er in dit geval afgezien van het toekennen van maatwerkvoorschriften.

Conclusie

Gelet op het feit dat er een dusdanige hoeveelheid vet vrijkomt bij het bereiden van voedingsmiddelen, wordt er middels dit besluit afgezien van het opleggen van maatwerkvoorschriften voor Sabina's Homemade Food. Het in werking hebben en houden van een slib-vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2, is in deze inrichting dus alsnog verplicht. Het melden voor het plaatsen van de slib-vetafscheider kan via: www.aimonline.nl

Gelijkwaardige voorziening

Aangezien de plaatsing van een slib-vetafscheider, die moet voldoen aan NEN-EN 1825 1 en 2 en de CE-markering, in sommige gevallen niet mogelijk is, kan een verzoek om een gelijkwaardige voorziening worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien een kleinere slib-vetafscheider wordt aangeschaft dan is voorgeschreven in NEN-EN 1825 1 en 2.

Bij deze aanvraag dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

- De reden waarom de gelijkwaardige voorziening toegepast dient te worden in plaats van de slibvetafscheider die moet voldoen aan NEN-EN 1825-1 en 2 en CE-markering;
- De gegevens waarom de gelijkwaardige voorziening hetzelfde resultaat geeft als een slib-vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 en CE-markering;
- De gegevens van de leverancier van de gelijkwaardige voorziening;
- Onderbouwde capaciteitsberekeningen van de leverancier die de gelijkwaardige werking van de voorziening kunnen aantonen;
 - Een analyse van de leverancier over de technische specificaties of een risicoanalyse van de gelijkwaardige voorziening;
 - De gegevens van de te plaatsen gelijkwaardige voorziening;
 - Gegevens over het reinigen van de gelijkwaardige voorziening.
- Een plattegrond waarop aangegeven staat waar de gelijkwaardige voorziening wordt geplaatst.

Het verzoek om een gelijkwaardige voorziening kan ingediend worden door een mail te sturen naar:

vergunningenmilieu@ozhz.nl.

Weigeringsbesluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij negatief te beschikken op het verzoek tot maatwerk. Besloten is dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer alsnog van toepassing is op uw binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan de dag na de datum waarop het besluit is verzonden aan de geadresseerde. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd aan gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar, en de vermelding "Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Hebben u of andere belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website <https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten>. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Dordrecht,
namens dezen,

[REDACTED]

[REDACTED] Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 4 september 2023

Verzenddatum: 5 september 2023

Kopie verzenden aan:

- Gemeente Dordrecht