

## **B E S C H I K K I N G**

### Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

#### **Onderwerp**

Op 23 november 2023 hebben wij in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna: het Besluit) namens de gemeente Dordrecht een melding van CRUX Engineering B.V. ontvangen. Deze melding gaat over het lozen van grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool met een debiet van 5 kubieke meter per uur. Het te lozen grondwater komt vrij bij werkzaamheden voor het bouwen van het Huis van de Stad Dordrecht, gelegen aan de Spuiboulevard 220 te Dordrecht. De lozing vindt plaats van 20 november 2023 tot 1 april 2024.

Voor deze lozing hebben wij een verzoek om maatwerkvoorschriften ontvangen. Wij hebben het verzoek geregistreerd onder zaaknummer Z-23-435815.

Op grond van artikel 3.2 lid 7 van het Besluit is het lozen op een vuilwaterriool verboden, tenzij:

- a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
- b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt, en
- c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.

Uit de melding en het verzoek om maatwerk blijkt dat het lozen langer duurt dan 8 weken.

#### **Procedurele overwegingen**

##### Wettelijk kader maatwerkvoorschriften

Met het stellen van een maatwerkvoorschrift conform artikel 3.2 lid 8 van het Besluit, kan het bevoegde gezag met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in artikel 3.2 lid 7 van het Besluit, bij maatwerkvoorschrift andere waarden stellen. De maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in bijlage 1.

##### Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

##### Procedure

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij dit besluit is het gestelde in artikel 8.42 van de Wet milieubeheer betrokken.

##### Volledigheid verzoek

Bij indiening van het verzoek waren er onvoldoende gegevens aanwezig om het verzoek te beoordelen. Wij hebben CRUX Engineering B.V. daarom op 11 december 2023 schriftelijk verzocht om de gegevens aan te vullen. De termijn voor het indienen van de aanvullende gegevens liep tot 4 weken na de verzenddatum van de brief.

Op 18 december 2023 hebben wij binnen de gestelde termijn voldoende gegevens ontvangen om het verzoek verder te behandelen. De proceduretermijn is van 11 december tot 18 december 2023 opgeschort.

### **Inhoudelijke overwegingen**

Op de Spuiboulevard 220 te Dordrecht vindt de bouw plaats van het nieuwbouwproject "Huis van de Stad". Om de bouwwerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is bemaling van het grondwater nodig om de bouwput droog te houden.

Er wordt geloofd op het gemeentelijk vuilwaterriool. De tijdsduur van de lozing op het vuilwaterriool is langer dan op grond van artikel 3.2 lid 7 van het Besluit is toegestaan. Het debiet van het te lozen grondwater blijft wel onder de norm zoals geldt op grond van het Besluit. De gemeente heeft geoordeeld dat het te lozen debiet geen probleem oplevert voor het gemeentelijk vuilwaterriool.

Gezien het voorstaande hebben wij geoordeeld dat, voor de duur voor het tijdelijk verlagen van het grondwaterpeil, aanvullend maatwerkvoorschriften opgelegd moeten worden.

### **Conclusie**

Geconcludeerd wordt dat medewerking kan worden verleend aan het voor een langere periode dan 8 weken lozen van grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Ten behoeve daarvan zijn een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld. Deze maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. De uitvoerder van de werkzaamheden dient zich te houden aan deze maatwerkvoorschriften.

### **Besluit**

Gelet op artikel 3.2 lid 8 van het "Besluit lozen buiten inrichtingen" verklaren wij hierbij dat het gestelde in artikel 3.2 lid 7 onder a. van het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor de duur van de lozing van het grondwater op het gemeentelijk riool, niet van toepassing is. Aan dit besluit verbinden wij de in de bijlage 1 gevoegde voorschriften, welke in plaats treden, dan wel aanvullend zijn op het gestelde in het Besluit lozen buiten inrichtingen. De melding van 23 november 2023 maakt deel uit van dit besluit.

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van 6 weken na de datum van verzending van deze beschikking. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

### **Voorlopige voorziening**

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

### **Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs  
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

*Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend*

Besluitdatum: 2 januari 2024  
Verzenddatum: 2 januari 2024

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- CRUX Engineering B.V.
- gemeente Dordrecht

Bijlage 1.

## **MAATWERKVOORSCHRIFTEN**

### **Lozingsvoorschriften**

1. De lozing van grondwater op het openbaar riool mag plaatsvinden in de periode van 20 november 2023 tot en met 1 april 2024.
2. De lozing moet plaatsvinden zoals vermeld in de bij deze beschikking behorende melding, met inachtneming van de in dit besluit opgenomen maatwerkvoorschriften.
3. Indien de lozing wordt beëindigd, dient u dit aansluitend door te geven aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, dit kan per post of per mail: algemeen@ozhz.nl onder vermelding van zaaknummer: Z-23-435815, alsmede aan de gemeente Dordrecht (j.van.eijnsbergen@dordrecht.nl).
4. Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dienen terstond maatregelen te worden genomen teneinde de nadelige invloed van de lozing op het gemeentelijk riool te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Van dergelijke omstandigheden dient de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onmiddellijk in kennis te worden gesteld.
5. Indien de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid daartoe verzoekt, moet over het voorval schriftelijk rapport worden uitgebracht met de vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan, alsmede de voorgenomen maatregelen om herhaling te voorkomen.