

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

Onderwerp

Op 26 november 2023 hebben wij een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit voor het veranderen van de inrichting, zijnde een tennis- en padelvereniging, gelegen aan de Schenkeldijk 13 te Dordrecht. Bij de melding is een akoestisch rapport ingediend. Dit betreft het volgende onderzoek:

Titel Rapport: Akoestisch Onderzoek V1.0 Naar de geluidniveaus vanwege de realisatie van 2 extra padelbanen bij Tennis- en Padelvereniging C.C. Dordrecht
Adviesbureau: het GeluidBuro
Kenmerk: 20231332 27-10-2023 CC Dordrecht 5x padel V1.0
Datum: 27-10-2023

Het akoestisch rapport is door ons beoordeeld en in orde bevonden. Gezien de gegevens uit het akoestisch onderzoek zijn wij van mening dat er redenen zijn om maatwerkvoorschriften met betrekking tot het aspect geluid aan de inrichting te verbinden.

Specifieke toelichting maatwerkvoorschriften

Op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opleggen welke in acht worden genomen om aan de geldende geluidnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit te voldoen.

De betreffende maatwerkvoorschriften zijn opgenomen in bijlage 1.

Besluit

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besluiten wij om maatwerkvoorschriften op te leggen. De bijgevoegde maatwerkvoorschriften zijn aanvullend op het gestelde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Aan deze beschikking verbinden wij het in de bijlage gevoegde voorschriften.

Motivering en overwegingen

Tennis- en Padelvereniging C.C. Dordrecht is volgens de systematiek van het Activiteitenbesluit een type B inrichting en dient te voldoen aan de geluidsnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Tennis- en Padelvereniging C.C. Dordrecht is gelegen aan de Schenkeldijk 13 te Dordrecht. De meest nabij gelegen woningen van derden liggen op een afstand van ca. 115 meter ten westen van de nieuwe padelbanen.

De geluidbelasting op de woningen is berekend met een model. Er is rekening gehouden met impulsachtig geluid en een strafcorrectie van 5 dB(A) toegepast conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI-1999).

Op enkele woningen wordt in de avondperiode een overschrijding berekend van de geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit (46dB(A), waar de norm voor de avond 45 dB(A) is). Door het plaatsen van geluidschermen naast twee banen, wordt het geluidniveau omlaag gebracht en kan wel aan de norm worden voldaan.

De berekende maximale geluidniveaus voldoen aan de geluidgrenswaarden uit het activiteitenbesluit (norm avondperiode 65 dB(A)).

Inwerkingtreding beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze bekendgemaakt is aan de aanvrager.

Bezwaar maken

Een belanghebbende kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij burgemeester en wethouders van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening en ten minste bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Op de enveloppe en in het bezwaarschrift moet duidelijk worden vermeld: "Bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzending aan de aanvrager, tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Datum besluit: 22 december 2023

Verzonden: 28 december 2023

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Tennis- en padelvereniging

■ [REDACTED]

Bijlage: - Maatwerkvoorschriften

Bijlage 1

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking die is geregistreerd onder nummer Z-23-436867

Geluidvoorschriften

1. Geluid

1.1

De gemelde en in het akoestisch rapport beschreven geluidschermen moeten geplaatst zijn vóórdát de padelbanen in gebruik worden genomen.