

B E S C H I K K I N G

Maatwerkvoorschriften

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam.

Onderwerp

Op 31 augustus 2023, 16 november 2023 en 29 februari 2024 hebben wij van Oostkracht 10 B.V., namens Zero Emission Services B.V., gegevens ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer" (hierna: het Besluit). Uit de beoordeling van de gegevens is gebleken dat het noodzakelijk is om voor het aspect externe veiligheid maatwerkvoorschriften op te leggen.

Toelichting

De gegevens zijn ingediend voor het oprichten van het bedrijf Zero Emission Services B.V.. De activiteiten betreffen een laadstation voor energieopslagsystemen voor het opladen en uitwisselen van lithium-ion batterijcontainers (hierna: ZESpicks) voor de aandrijving van elektrische schepen. Het bedrijf is gelegen op een afgesplitst terreindeel van BCTN aan Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam. Door BCTN is omgevingsvergunning gevraagd voor het afsplitsen van het terreindeel. Deze is verleend op 27 maart 2024 (zaaknummer Z-24-438566).

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Ingediende meldingen en daarbij behorende maatwerkbesluiten worden op grond van overgangsrechtelijke bepalingen behorend bij de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gelijkgesteld met meldingen en omgevingsvergunningen/besluiten op grond van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteit "opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking". Dit volgt uit paragraaf 4.1.3 van de Omgevingswet en afdeling 2.2 van het Bal.)

Motivering en Overwegingen

Het gebruiken van lithiumhoudende energiedragers kan externe veiligheidsrisico's voor de omgeving tot gevolg hebben. Voor het gebruik van zulke systemen toetsen wij aan de richtlijn PGS 37-1:2023 versie 1.0. Aanvrager heeft in de melding aangegeven op welke wijze aan deze richtlijn wordt voldaan. Voor de ZES-packs wordt aangesloten bij de Typical 1 "Basistypical" met aanvullend Typical 4 "Mobiel EOS" uit PGS37-1. De bij deze typical's horende oorzakscenario's zijn van toepassing en de daaraan gerelateerde maatregelen worden als maatwerkvoorschriften in dit besluit opgenomen. Hierdoor wordt voldaan aan de huidige veiligheidseisen op basis van de best beschikbare technieken (BBT) met betrekking tot Energieopslagsystemen.

De ZESpicks worden volgens planning en bestelling op locatie geplaatst en direct aangesloten om te laden. Hierdoor blijft Zero Emission Services B.V. onder de 12 uur-grens voor opslag van energieopslagsystemen, zoals gedefinieerd in het toepassingsbereik van PGS37-2. Daarom is PGS37-2 niet van toepassing op de aangevraagde activiteit.

Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat het aspect omgevingsveiligheid geen belemmering vormt voor de gemelde activiteit indien aan de maatwerkvoorschriften wordt voldaan. De afgegeven beschikking geldt voor eenieder die op deze locatie de activiteiten uitvoert. Deze persoon draagt er zorg voor dat de aan de beschikking verbonden voorschriften worden nageleefd.

Besluit

Gelet op artikel 4.5 van de Omgevingswet en artikel 2.13 lid 2 van het Besluit activiteiten leefomgeving, besluiten wij voor de volgende activiteiten maatwerkvoorschriften op te leggen zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit:

- voor het plaatsen en in gebruik nemen van het laadstation;
- voor de energieopslagsystemen;
- voor het opladen en uitwisselen van lithium-ion batterijcontainers.

Inwerkingtreding beschikking

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt aan de aanvrager.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Eenieder die het niet eens is met dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA te Alblasserdam. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit is verzonden. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er spoedeisend belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam,
namens dezen,

drs. ing. A.P.M. Croughs
manager Unit Omgevingsbeheer van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 19 april 2024

Verzenddatum: 23 april 2024

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- Zero Emission Services B.V.;
- Gemeente Alblasserdam;
- Oostkracht 10B.V.;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bijlage: Voorschriften

Bijlage

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-24-441524.

VOORSCHRIFTEN

1. EXTERNE VEILIGHEID

- 1.1 Niet-aangesloten ZESpicks mogen niet langer dan 12 uur op het terrein worden opgeslagen.
- 1.2 De ZESpicks en de locatie- en bedrijfsvoering van Zero Emission Services dienen te voldoen aan maatregelen uit PGS37-1:2023 versie 1.0 behorend bij Typical 1(basistypical) met aanvullend Typical 4 (mobiel EOS).